

Provádění servisních prací na sítích a zařízeních zdravotně technických instalacích, topení a chladu

Popis paušálních servisních činností v Praze

Vodovod pitný

1. 1x za šest měsíců krácený rozbor pitné vody po 5 vzorcích v areálu Pražského hradu (dále jen areál PH), místa dle následného upřesnění SPH včetně dopravy do laboratoře. Výsledky rozborů budou bezodkladně předány zástupci SPH.
2. 1x za šest měsíců odkalování potrubí na 24 hydrantech jednotlivých řadů v areálu PH.
3. 2x za šest měsíců kontrola suchovodů

Užitkový vodovod

4. 1x měsíčně kontrola technického stavu a údržba vnitřní části /čištění odtokových kanálků/ u 8 kusů štol ve Veveslavíně, Střešovicích, Dolním Liboci a v oboře Hvězda na trase Hradního vodovodu.
5. 1x měsíčně kontrola uzamčení štol, udržování funkčních odtokových vpustí před vchody do štol a čištění vstupů do štol u 8 kusů štol ve Veveslavíně, Střešovicích, Dolním Liboci a v oboře Hvězda na trase Hradního vodovodu.
6. 1x měsíčně čištění filtru DN 150 před hlavním vodoměrem v Jelení ulici.
7. 1x měsíčně kontrola celé trasy vodovodu a případné čištění 6 kusů armaturních šachet včetně protáčení 26 kusů šoupat na trase Hradního vodovodu a kontrola pochůzkou celé trasy od Libockého rybníka a štol až na PH v celkové délce 5 553 metrů.
8. 1x za šest měsíců kontrola funkčnosti, těsnosti a odkalení 16 kusů hydrantů v areálu PH.
9. Kontrola kašen a fontán včetně kontroly funkčnosti technologií a případného přetěsnění technologie.

Teplá užitková voda

10. 1x za rok kompletní rozbor teplé užitkové vody místo dle následného upřesnění SPH včetně dopravy do laboratoře. Výsledky rozborů budou bezodkladně předány zástupci SPH.
11. 12x za rok rozbor teplé užitkové vody (4x ročně po 3 vzorcích)- legionella místo dle následného upřesnění SPH včetně dopravy do laboratoře. Výsledky rozborů budou bezodkladně předány zástupci SPH.

12. 1x za měsíc pravidelná kontrola funkčnosti 2 kusů úpraven (zařízení sloužící k likvidaci legionelly) na rozvodech TUV v areálu PH.

Kanalizace

13. 4x za rok rozbor odpadní vody tukový lapol místo dle následného upřesnění SPH včetně dopravy do laboratoře. Výsledky rozborů budou bezodkladně předány zástupci SPH.
14. 12x za rok (4x ročně po 3 vzorcích) rozbor odpadní vody ropný a tukový lapol místo dle následného upřesnění SPH včetně dopravy do laboratoře. Výsledky rozborů budou bezodkladně předány zástupci SPH.

Popis servisních činností v objektech a zařízeních v Lánech

Vodovod pitný

15. 1x za šest měsíců krácený rozbor pitné vody po 5 vzorcích, místa dle následného upřesnění v areálu Zámku v Lánech včetně dopravy do laboratoře.. Výsledky rozborů budou bezodkladně předány zástupci SPH.
16. 1x za rok kontrola funkčnosti a těsnosti 16 kusů hydrantů a jejich odkalení v areálu Zámku v Lánech.
17. 1x za šest měsíců kontrola funkčnosti 20 kusů šoupat a ventilů na jednotlivých větvích rozvodů pitné vody, jejich promazání a případné dotažení ucpávek dle požadavků SPH v areálu Zámku v Lánech.

Užitkový vodovod

18. 1x za šest měsíců kontrola funkčnosti 20 kusů šoupat a ventilů na jednotlivých větvích rozvodů užitkové vody, jejich promazání a případné dotažení ucpávek dle požadavků SPH v areálu Zámku v Lánech.
19. 1x za šest měsíců kontrola funkčnosti a těsnosti 8 kusů hydrantů a jejich odkalení v areálu Zámku v Lánech.

Teplá užitková voda

20. 12x za rok rozbor teplé užitkové vody (4x ročně po 3 vzorcích)- legionella místo dle následného upřesnění SPH včetně dopravy do laboratoře. Výsledky rozborů budou bezodkladně předány zástupci SPH.
21. 1x za měsíc pravidelná kontrola funkčnosti 2 kusů úpraven (zařízení sloužící k likvidaci legionelly) na rozvodech TUV v areálu Zámku v Lánech.
22. 8x za rok kontrola funkčnosti 20 kusů šoupat a ventilů na jednotlivých větvích rozvodů TUV, jejich promazání a případné dotažení ucpávek dle požadavků SPH v areálu Zámku v Lánech.