

Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno - Černovice

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o připojení lokální distribuční soustavy k distribuční soustavě z napěťové hladiny velmi vysokého napětí č. 9001921936**

uzavřený v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění a jeho prováděcími předpisy mezi

**Žadatelem****Správa železnic, státní organizace**

Sídlo: Dlážďená 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Adresa pro zasílání písemností:

Riegrovo náměstí 914/2, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Luboš Krátký, na základě Plné moci, ředitel odboru elektrotechniky a energetiky

a

**Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“)****EG.D, a.s.**

Sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 8477

IČ: 28085400 DIČ: CZ28085400

**Zástupce:** ve věcech smluvních: Ing. Libor Kolář, Rozvoj a koncepce sítě

Ing. Tomáš Kolacia, Rozvoj a příprava investic

ve věcech technických: Ing. Martin Hroudny, 530 30-2154, [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED] variabilní symbol: 9001921936

I [REDACTED]

**I. Předmět dodatku**

Smluvní strany se na základě aktualizace harmonogramu stavby Žadatele „Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno Černovice“ dohodly na těchto změnách znění smlouvy:

V článku II., v písmenu d) popisující Typ měření, se z důvodu změny měřícího převodu měřících transformátorů proudu pro obchodní měření na 150/1 A a optimalizace výkonu příslušných měřících jader na 5 VA, mění původní věta "Měřící transformátory proudu: 150/1 A (pole AEA01 a AEA06); 100/1 A (pole AEA05) třída přesnosti 0,2S (úřední ověření); Pn min. 10 VA" za novou větu "Měřící transformátory proudu: 150/1 A (pole AEA01 a AEA06); 150/1 A (pole AEA05) třída přesnosti 0,2S (úřední ověření); Pn min. 5 VA".

V příloze č.1 smlouvy, v kapitole Provedení obchodního (fakturačního) měření, se původní text "10 VA" mění za nový text "5 VA".

Písmeno d) odstavce 1) článku III. se mění na:

d) budou splněny veškeré zákonné předpoklady realizace Stavby a samotného připojení, zejména splnění předpokladů dle zákona č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona v platném znění, do 20 měsíců před termínem připojení dle odstavce 1) článku III, pokud tato smlouva dále nestanoví jinak.

Písmeno c) odstavce 1) článku V. se mění na:

c) Uzavřít s Provozovatelem DS v termínu do 31.8.2024 smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v oprávnění Provozovatele DS umístit a provozovat v objektu, areálu, a na pozemcích ve vlastnictví Žadatele technologii 110 kV včetně přívodu 110 kV, zařízení sekundární technologie a vlastní spotřeby NN, přenosové optické kabely a v právu nezávislého a neomezeného přístupu a jízdy zaměstnanců Provozovatele DS k této technologii. Tím nebudou dotčena další oprávnění vyplývající z energetického zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.



Z důvodu upřesnění parametrů technologie SF6 zapouzdřené (GIS) rozvodny 110kV Brno-Černovice (v rámci přípravy zadávací dokumentace pro výběr) se mění příloha č. 2 smlouvy, a to za přílohu č.1 tohoto dodatku smlouvy.



## II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění a nejsou tímto dodatkem jakkoliv dotčena.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávněné osoby obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

České Budějovice,  
dne: 10-09-2024  
Za Provozovatele DS:



Ing. Libor Kolář  
Vedoucí rozvoje a koncepce  
sítě EG.D, a.s.

  
EG.D, a.s.

Ing. Tomáš Kolda  
Vedoucí rozvoje a přípravy  
investic  
EG.D, a.s.

V Praze  
dne: 2-6-08-2024  
Za Žadatele:



Ing. Luboš Krátký  
na základě Plné moci, ředitel odboru elektrotechniky a  
energetiky  
Správa železnic, státní organizace

067





# Příloha č. 1 dodatku č. 1 smlouvy o připojení č. 9001921936

## jednopolové schéma R110kV TNS Brno-Černovice (CED)

červená barva - majetek Provozovatele DS (EG.D)

černá barva - majetek Žadatele (Správa železnic)



