



EISLX0196SDR

Objednávka č.: DO202402698

odbor: Oddělení technické správy budov

ODBĚRATEL:

Statutární město Liberec

Náměstí Dr. E. Beneše 1

46059 Liberec

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Objednávka ze dne: 21.08.2024 Termín: 31.10.2024 IČ: 13922483

Místo určení:

Způsob dopravy:

vlastní

nákladní

poštou

DODAVATEL:

Allan Janeček

46001 Liberec

DIČ: CZ

Předmět objednávky	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem s DPH
	1		96074	96 074,00 Kč

Celková částka: 96 074,00 Kč

MŠ Sedmíkráska - oprava neshod po elektro revizi

Objednáváme u Vás opravu neshod po pravidelné elektro revizi v objektu MŠ Sedmíkráska v Liberci.

K faktuře je nutné přikládat objednávku, cenovou nabídku a oboustranně potvrzený předávací protokol, jinak nebude možné fakturu zúčtovat.

Fakturu je nutno doručit na podatelnu SML v přízemí radnice.

Souhlasím s objednávkou v plném rozsahu.

Vyřizuje Telefon Fax

Správce rozpočtové položky

Peněžní ústav Číslo účtu

podpis a razítko schvalovatele

V případě překročení celkové částky, která je uvedená na objednávce, Vám bude faktura vrácena!

IČO 139 224 83 DIČ CZ

Allan Janeček - Elektra

ELEKTRA
BY ALLAN JANEČEK

Oprávnění: 0813/8/17/EZ-M,O,R,Z-E1A,E2A,E2B

ODBĚRATEL:

SML, MML - nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec

CENOVÁ NABÍDKA:

na opravu hromosvodu po pravidelné revizi č. 2024110. Jedná se o opravu přizemnění dvou svodů a to č.1 a 2. Dosažení hodnoty přizemnění 15 Ohmů bude provedeno opravou zemního spoje a doplnění dle možností, jež půda dovolí. Buď zemní deskou, tyčí a nebo páskem. Oba svody budou částečně odkopány. Po opravě bude provedeno kontrolní měření s vystavením protokolu o výsledcích měření.

na odstranění závad po revizi vtez č. 2024076 Jedná se o provedení pravidelné údržby, odstranění závad č. 2,3,4,5,6,7.

Pravidelná údržba neproběhla v posledních 6 letech.

Adresa zakázky: MŠ Sedmíkráska, Liberec p.o.

Výkopové práce do 20m jeden svod, hloubka 60cm		8 000,00 Kč
Rozváděč	1ks	23 000,00 Kč
		0,00 Kč
		0,00 Kč
		0,00 Kč
		0,00 Kč
Drobný elektromateriál		4 800,00 Kč
Drobný elektromateriál a spojovací		0,00 Kč
pásek FeZn 30/4 20kg, svorka křížová 2ks, barva 1kg,		2 400,00 Kč
svorka měřicí 2ks, drát FeZn 10)		0,00 Kč
Elektromontážní práce / hromosvod		14 000,00 Kč
Elektromontážní práce / elektro		20 000,00 Kč
Kontrolní měření / měřicí protokol		1 600,00 Kč
Režie a koordinace zakázky		5 600,00 Kč
Cena celkem bez DPH		79 400,00 Kč
TERMÍN DODÁNÍ :		září 2024
Nabídku vypracoval: 3.9. 2024		Allan Janeček

MŠ Sedmikráska - oprava elektřiny a neshod po revizi					
číslo	Poptávky firem	IČO	zasláno datum	cenová nabídka Kč bez DPH	cenová nabídka Kč včetně DPH
1			5.9.2024	0,00	98 680,00
2			11.9.2024	0,00	111 700,00
3			3.9.2024	79 400,00	96 074,00