

Technická specifikace

Název zakázky: Instalace EPS v objektu na Hanáckém náměstí

Dodavatel <i>(pozn. uchazeč vyplní název nebo obchodní firmu, sídlo a IČ)</i>	Bezpečnostní systémy s.r.o., Na Sádkách 1935, Kroměříž IČ: 25530828
---	--

Označení nabízeného systému: <i>(výrobce nabízeného plnění, typové či obdobné označení, příp. popis systému)</i>	EPS ESSER 8000M
--	-----------------

Zadavatel specifikoval základní technické vlastnosti dodávky. Všechny vyjmenované požadavky musí nabízený systém splňovat.

Specifikace	Nabídka uchazeče
Elektrická požární signalizace musí splňovat	
Ústředna EPS:	-
Max. 7 pozic pro mikromoduly.	ANO
Max. 7 mikromodulů analogové kruhové sběrnice.	ANO
Provoz na kruhové lince. Zachování provozu i při zkratu a přerušení. Možnost realizace odboček.	ANO
Instalace kruhové sběrnice sdělovacím kabelem s průřezem 0,8 mm ² v délce až do max. 3,5 km.	ANO
Až 127 hlásičů požáru (skupin hlásičů) na kruhové sběrnici.	ANO
Až 32 kopplerů na kruhové sběrnici.	ANO
Rozhraní TTY nebo RS485, přímo na základní desce.	ANO
Možnost propojení do sítě pomocí kruhové sběrnice až s 30–ti dalšími ústřednami, zachování provozu sběrnice i při zkratu a přerušení.	ANO
Velký panel s LCD displejem 8 řádků x 40 znaků.	ANO
Paměť událostí až 10 000 hlášení.	ANO
Rozhraní pro interní tiskárnu.	ANO
Možnost připojení dvou akumulátorů s hlídáním a kontrolou.	ANO
Ovládací panel s alfanumerickým displejem.	ANO
Max. 6 analogových mikromodulů kruhové sběrnice, až 127 prvků (na kruhové lince) ve smíšeném režimu / napájené z a bez kruhové linky (systém podporuje celkem až 762 dig.adres).	ANO

Signalizační zařízení s napájením po sběrnici, synchronním řízením, akustickým signálem, provedení dle DIN EN 54-3, akustický tón poplachu dle DIN 33404.	ANO
Až 48 hlásičů s integrovanými signalizačními zařízeními.	ANO
Až 32 signalizačních zařízení na kruhové sběrnici.	ANO
Automatický hlásič: Hlásič kouře pracující na principu rozptýleného světla, určený k bezpečné a spolehlivé detekci požárů. Procesně analogový hlásič s decentralizovanou inteligencí, vlastní kontrolou funkce, redundancí v nouzových situacích, paměti poplachů a provozních dat, indikací poplachu, softwarovým adresováním a samostatnou provozní indikací. Oddělovač vedení je integrován do hlásiče. Paralelní optickou signalizaci lze připojit jako doplněk.	ANO
Manuální hlásič: Certifikace: VdS, s uložením poplachu do paměti a indikací poplachu. Možnost připojení standardních tlačítkových hlásičů. Bez připojení na sběrnici pracuje hlásič v režimu nouzového provozu. Oddělovač vedení je integrován do tlačítkového hlásiče.	ANO

Poznámka pro uchazeče:

Ve sloupci „Nabídka uchazeče“ uchazeč doplnění hodnoty ANO – NE, podle vlastností a funkcí nabízeného zařízení, přičemž kterákoliv doplněná hodnota NE nebo nevyplněná hodnota znamená nesplnění požadované specifikace a znamená nesplnění zadávacích podmínek.

V Kroměříži

Ing. Petr Skřebský
jednatel