



M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m

Odbor stavební a životního prostředí

Oddělení životního prostředí

Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

SPIS. ZN.: S-MK/34085/23/OSŽP/Gi
Č.J.: MK/45577/23/OSŽP
VYŘIZUJE: Ing. Gibalová
TEL.: 541422320
E-MAIL: gibalova@kurim.cz
POČET LISTŮ: 4
DATUM: 27.7.2023

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu v Kuřimi, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 9.6.2023 podalo

Město Kuřim, IČO 00281964, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

Dopravní terminál Kuřim- SO 301 Prodloužení stok jednotné kanalizace, SO 302 Dešťová kanalizace parkoviště vč. RN a AN, SO 303 Dešťová kanalizace horní části ul. Nádražní vč. RN a AN, SO 304 Dešťová kanalizace spodní části ul. Nádražní, SO 305 Přeložka kanalizace ČD, SO 306 Přeložka a prodloužení vodovodu před budovou ČD, SO 307 Splašková kanalizace pro zázemí pro cyklisty, SO 308 Vodovod pro zázemí pro cyklisty

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 304/1, 374/1, 375, 391, 494/6, 494/16, 494/17, 1198, 1199, 1258 v katastrálním území Kuřim provedené podle stavebního povolení ze dne 30.9.2020 pod č.j. MK/19022/20/OSŽP.

Popis stavby:

V rámci stavby dopravního terminálu v Kuřimi byla vybudována tato vodní díla:

SO 301 Prodloužení stok jednotné kanalizace:

Stoka „S1“ v délce 165,81 m z kameniny DN 300, která je napojena do stávající lomové revizní šachty na rohu ulic Zahradní a Štefánikova.

Stoka „S2“ v délce 38,75 m z kameniny DN 300, která je zaústěna do revizní šachty v konci stávající jednotné kanalizace v ulici Štefánikova.

SO 302 Dešťová kanalizace parkoviště vč. RN a AN

Součástí objektu jsou:

Stoka „D1“ z železobetonových trub hrdlových DN 300 v délce 55,59 m, která je vedena pod plochou parkoviště a je zaústěna do retenční nádrže.

Stoka „D2“ z železobetonových trub hrdlových DN 300 v délce 13,62 m, která je vedena v prostoru obslužné komunikace,

Podzemní skládaná prefabrikovaná retenční nádrž s akumulacním prostorem o celkovém objemu 119,6 m³. Objem akumulacního prostoru činí 76,96 m³. Voda z nádrže je přípojkou DN 200 v délce 5,76 m regulovaným odtokem 1,9 l/s zaústěna do jednotné stoky „S2“.

Před retenční nádrží je osazen ORL s účinností do 1 mg/l C₁₀-C₄₀.

SO 303 Dešťová kanalizace horní části ul. Nádražní vč. RN a AN,

Součástí tohoto objektu jsou:

Stoka „D3“, z železobetonových trub hrdlových DN 300 v délce 74,69 m, která je vedena z levé horní části ulice Nádražní přes park a je zaústěna do navržené retenční nádrže.

Stoka „D3-1“ z železobetonových trub hrdlových DN 300 v délce 37,28 m, která je vedena v levé horní části ulice Nádražní od zaústění do stoky „D3“ mezi zastávky autobusů.

Stoka „D4“ z železobetonových trub hrdlových DN 300 v délce 64,65 m, která je vedena z pravé strany horní části ulice Nádražní a je zaústěna do retenční nádrže.

Podzemní skládaná prefabrikovaná retenční nádrž s akumulacním prostorem o celkovém objemu 135,4 m³, která je osazena pod plochou okraje stávajícího parku v trase stoky „D3“. Objem akumulacního prostoru činí 59,9 m³. Voda z retenční části bude regulovaným odtokem 3,1 l/s odváděna přípojkou z kameninových trub DN 200 v délce 7,49 do jednotné stoky „S1“. Výtlačné potrubí z akumulacního prostoru je od čerpadla vedeno do blízké betonové šachty a zde je ukončeno koncovkou pro napojení hadice od cisternového vozu.

SO 304 Dešťová kanalizace spodní části ul. Nádražní,

Stoku „D5“, z železobetonových trub hrdlových DN 300 v délce 98,95 m, která je vedena z levé střední části ulice Nádražní v prostoru komunikace směrem k ulici Tyršova a je zaústěna do koncové revizní šachty jednotné kanalizace.

SO 305 Přeložka kanalizace ČD

Byla vybudována stoka „S3“ v délce 75,68 m z kameninových trub DN 300.

SO 306 Přeložka a prodloužení vodovodu před budovou ČD

Byl vybudován vodovodní řad „I“ z litinových tlakových trub z tvárné litiny s cementovou výstelkou DN 80 v délce 63,42 m.

SO 307 Splašková kanalizace pro zázemí pro cyklisty

Jedná se o kanalizační potrubí od vyústění vnitřní kanalizace z objektu zázemí pro cyklisty do revizní šachty splaškové kanalizace. Kanalizace byla provedena z kameninových kanalizačních trub DN 200 v délce 55,75 m.

SO 308 Vodovod pro zázemí pro cyklisty

Jedná se o úsek vodovodu od vodoměru v délce 53,07 m z HDPE typ PE 100 SDR 11, profilu 32x3 mm.

Přímé určení polohy vodních děl v souřadnicovém systému S-JTSK:

SO 301 Prodloužení stok jednotné kanalizace:

S1

ZÚ x-1148669.100 y-602168.951

KÚ x-1148556.089 y-602222.259

S2

ZÚ x-1148511.910 y-602117.359

KÚ x-1148549.712 y-602122.646

SO 302 Dešťová kanalizace parkoviště vč. RN a AN

D1

ZÚ x-1148499.583 y-602169.072

KÚ x-1148506.382 y-602115.053

D2

ZÚ x- 148518.925 y-602123.488

KÚ x-1148505.326 y-602122.499

Retenční nádrž x-1148507.912 y-602115.242, x-1148509.189 y-602104.578

ORL x-1148505.326 y-602122.499

SO 303 Dešťová kanalizace horní části ul. Nádražní vč. RN a AN,

D3

ZÚx-1148580.440 y- 602263.072

KÚ x-1148501.295 y-602169.510

D3-1

ZÚ x-1148557.399 y-602260.034

KÚ x-114503.572 y-602151.401

D4

ZÚ x-1148584.129 y-602228.431

KÚ x-1148514.763 y-602213.485

retenční nádrž x- 1148583.371 y-602234.001, x-1148581.783 y-602248.185

SO 304 Dešťová kanalizace spodní části ul. Nádražní,

D5

ZÚ x- 1148688.228 y-602274.214

KÚ x-1148596.236 y-602264.346

SO 305 Přeložka kanalizace ČD

S3

ZÚ x-1148499.788 y-602271.552

KÚ x-1148514.763 y-602213.485

SO 306 Přeložka a prodloužení vodovodu před budovou ČD

ZÚ x-11448503.430 y- 602271.025

KÚ x-1148515.469 y-602218.928

SO 307 Splašková kanalizace pro zázemí pro cyklisty

ZÚ x-1148501.295 y-602169.510

KÚ x-1148513.609 y-602120.318

SO 308 Vodovod pro zázemí pro cyklisty

ZÚ x-1148517.99 y-602219.03

KÚ x-1148495.64 y-602178.05

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 13. července 2023 s tímto výsledkem:

Stavba byla realizována dle schválené dokumentace schválené ve vodoprávním řízení s drobnými délkovým změnami a změnou objemu retenčních nádrží, které vzal vodoprávní úřad na vědomí.

Odůvodnění:

Dne 9.6.2023 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na výše uvedenou stavbu. Vodoprávní úřad provedl dne 13. července 2023 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Vodoprávní úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Stanoviska sdělili:

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje dne 30.6.2023 po č.j. KHSJM 34905/2023/BO/HOK
- Městský úřad Kuřim, oddělení životního prostředí dne 14.7.2023 pod č.j. MK/41813/23/OSŽP

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Ing. Martina Gibalová
vedoucí oddělení ŽP

Obdrží:

navrhovatel

Město Kuřim, Jungmannova č.p. 968/75, 664 34 Kuřim

dotčené správní orgány

KHS Jihomoravského kraje, Jeřábkova č.p. 1847/4, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno 2
MěÚ Kuřim, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí, Jungmannova č.p. 968, 664 31 Kuřim

Drážní úřad, sekce stavební - územní odbor Olomouc, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc
MěÚ Kuřim, odbor dopravy, oddělení životního prostředí, Jungmannova č.p. 968, 664 31 Kuřim

ostatní

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká č.p. 555/1a, 603 00 Brno 3