



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Mgr. Petr Fiala
10.01.2024 13:40:56

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

EKOEKO, s.r.o.
Senovážné nám. 1
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE
21.12.2023

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2023/058321

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Irena Skalická/660
Jan Linhart/602 124 385

HRADEC KRÁLOVÉ
10.1.2024

Splašková kanalizace a ČOV Uhelná Příbram (400 EO) – územní řízení, stavební řízení a vypouštění odpadních vod – upravená projektové dokumentace

K dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení k výše uvedené akci (Ing. Josef Smažík, prosinec 2022) a k žádosti o stanovisko k vypouštění odpadních vod bylo vydáno stanovisko státního podniku Povodí Labe č.j. PLa/2023/014004 ze dne 5.4.2023. Oproti dříve předložené dokumentaci došlo k úpravě trasy kanalizačního přivaděče na ČOV.

Investor: Městys Uhelná Příbram, Uhelná Příbram 15, 582 45 Uhelná Příbram

Předmětná stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_1200 - Doubrava od toku Cerhovka včetně po Běstvínský potok včetně, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 664162, X: 1089361.

K výše uvedenému vydáváme následující stanovisko správce povodí a správce toku:

- a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění podmínek daných stanoviskem státního podniku Povodí Labe č.j. PLa/2023/014004 ze dne 5.4.2023.

- c) Z hlediska správy vodního toku s navrhovaným záměrem souhlasíme, za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Začátek a konec prací požadujeme oznámit zástupci Povodí Labe, státní podnik, dále požadujeme být přizváni ke kolaudaci stavby a kontrole dokončených prací (kontaktní osoba: Jan Linhart – tel.: 602 124 385).

- d) Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (úprava „DHM 9051013113“, k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením §184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, je majetkoprávní vypořádání záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu.

Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na Povodí Labe, státní podnik – závod Pardubice, Ing. Anna Chmielová ☎ 466 868 238, ChmielovaA@pla.cz), přičemž Vaše žádost musí být doplněna o následující doklady:

- identifikační údaje smluvní strany, případně zplnomocnění pro zastupující osobu,
- kontaktní údaje žadatele,
- katastrální situační výkres z projektové dokumentace se zákresem trvalého a dočasného záboru pozemku, včetně vyčíslení těchto záborů,
- případný geometrický plán, jehož specifikace bude upřesněna na základě výzvy příslušným pracovníkem a řešena dle způsobu majetkoprávního vypořádání.

Podmínky udělení souhlasu vlastníka pozemků se stavebními záměry cizích stavebníků realizovaných na určeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe, státní podnik (dle §184a stavebního zákona) v návaznosti na nezbytné majetkoprávní vypořádání jsou popsány na stránkách www.pla.cz/informace pro žadatele.

Za předpokladu splnění podmínek vydaných v odst. b), c) a d) s navrhovaným záměrem souhlasíme

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí

PL – Z2 Pardubice

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyl8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

EKOEKO, s.r.o.
Ing. Josef Smažík
Senovážné nám. 1
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2023/014004VYŘIZUJE/LINKA
Tomáš Křoustek / 678
Jan Linhart / 602 124 385HRADEC KRÁLOVÉ
5.4.2023**Splašková kanalizace a ČOV Uhelná Příbram (400 EO) – územní řízení, stavební řízení a vypouštění odpadních vod**

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci (Ing. Josef Smažík, prosinec 2022) pro sloučené územní a stavební řízení k výše uvedené akci a žádost o stanovisko k vypouštění odpadních vod. Nová ČOV bude umístěna na p.p.č. 768 v k.ú. Uhelná Příbram.

Předmětem dokumentace je výstavba nové mechanicko – biologické ČOV (400 EO) a nové stoky jednotné a splaškové kanalizace, které podchycují stávající výusti. Odlehčovací komory oddělují dešťové vody od vod splaškových a nové stoky odvádějí splaškové odpadní vody na novou ČOV.

Předložená dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, představuje záměr výstavby ve třech etapách. Nejprve bude postavena stoka „E“, včetně zatrubnění odtoku ze stávajícího rybníka, odlehčovací komora č. 2 včetně odlehčení, stoka „B“ od výusti kanalizace ze severní části obce a stoka „A“ včetně odlehčovací komory č. 3 a části stoky „C“ (od šachty ŠC6), přivádějící odpadní vody na ČOV. Tímto bude odkloněn přítok z území v místě budoucího rybníka. Ve druhé etapě bude vystavěna čistírna odpadních vod. Dále budou postaveny ostatní stoky a objekty.

Veškeré funkční nádrže ČOV budou podzemní železobetonové. Stabilizační nádrž je zemní těleso částečně hloubené do terénu a částečně se sypanými hrázi. Nad česlemi bude vybudován lehký dřevěný přístřešek, který bude sloužit pro jejich ochranu před povětrnostními vlivy a namrzáním v zimních měsících. Tento prostor bude využíván také jako provozní zázemí obsluhy a sklad nářadí.

Nová mechanicko - biologická ČOV pro 400 EO umístěná na p.p.č. 768 v k.ú. Uhelná Příbram je navržena na průměrné hydraulické zatížení 40 m³/den, max. 6,0 l/s, 180 m³/den a látkové zatížení 19,2 kg BSK₅/d odpovídající cílové kapacitě ČOV pro 400 EO. Předpokládané parametry odpadní vody na odtoku z ČOV Uhelná Příbram pro **trvalý provoz** jsou uvedeny v tomto rozsahu:

Q	Ø 1,9 l/s	max. 6,0 l/s	10 000 m ³ /měsíc	85 000 m ³ /r
	„p“ mg/l		„m“ mg/l	t/rok
BSK ₅	35		60	2,13
CHSK _{Cr}	130		190	8,50
NL	45		70	2,55

Množství a jakost vypouštěných odpadních vod po dobu **zkušebního provozu** v délce trvání 12 měsíců je navrženo v tomto rozsahu:

	Q	Ø 1,9 l/s	max. 6,0 l/s	10 000 m³/měsíc	85 000 m³/r
		„p“ mg/l	„m“ mg/l	t/rok	
BSK ₅		40	80	2,98	
CHSK _{Cr}		150	220	11,05	
NL		50	80	3,83	

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny prostřednictvím nového výustního objektu do bezejmenného vodního toku (IDVT 10175382, ČHP 1-03-05-0200-0-00) v ř. km cca 2,360. V rámci výstavby kanalizace dojde k přeložení (zatrubnění) a úprava nivelety toku se dotkne úpravy (DHM 9051013113), která je v majetku Povodí Labe, státní podnik.

Předmětná stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_1200 - Doubrava od toku Cerhovka včetně po Běštinský potok včetně, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 664162, X: 1089361.

Investor: Městys Uhelná Příbram, Uhelná Příbram 15, 582 45 Uhelná Příbram

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí a správce toku**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Nová kanalizace a ČOV bude provozována oprávněnou osobou v souladu s provozním řádem a schváleným kanalizačním řádem.
- Nepropustnost nově vybudovaných nádrží a potrubí bude ověřena zkouškami vodotěsnosti a dokladována při kolaudaci stavby.
- Likvidace přebytečných kalů a ostatních odpadních látek vzniklých při provozu ČOV bude zabezpečena v souladu s platnými legislativními předpisy tak, aby bylo vyloučeno ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.
- Povolení k vypouštění odpadních vod z plánované ČOV Uhelná Příbram do bezejmenného vodního toku (IDVT 10175382, ČHP 1-03-05-0200-0-00) v ř. km cca 2,360 pro **zkušební provoz** (na dobu 12 měsíců) bude vydáno nejvýše v tomto rozsahu:

	Q	Ø 1,9 l/s	max. 6,0 l/s	10 000 m³/měsíc	85 000 m³/r
		„p“ mg/l	„m“ mg/l	t/rok	
BSK ₅		40	80	2,98	
CHSK _{Cr}		150	220	11,05	
NL		50	80	3,83	

- Povolení k vypouštění odpadních vod z plánované ČOV Uhelná Příbram do bezejmenného vodního toku (IDVT 10175382, ČHP 1-03-05-0200-0-00) v ř. km cca 2,360 pro **trvalý provoz** bude vydáno nejvýše v tomto rozsahu:

	Q	Ø 1,9 l/s	max. 6,0 l/s	10 000 m³/měsíc	85 000 m³/r
		„p“ mg/l	„m“ mg/l	t/rok	
BSK ₅		30	50	1,50	
CHSK _{Cr}		110	170	6,67	
NL		40	60	2,00	

V povolení, s platností nejdéle na 5 let, je třeba stanovit alespoň tyto podmínky:

- Na odtoku ČOV trvale a průběžně měřit množství vypouštěných odpadních vod zařízením, jehož správnost měření musí být ověřena. Výsledky zaznamenávat a uchovávat pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly.
 - Pro posouzení dodržení hodnot vypouštěného znečištění, stanovených jako „p“, s četností minimálně 1 x za měsíc odebírat na odtoku z ČOV dvouhodinové směsné vzorky získané sléváním objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut a zajistit jejich rozboru oprávněnou laboratoří (seznam zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku) dle norem pro stanovení daného ukazatele, na které se vztahuje akreditace oprávněné laboratoře. Mimo limitovaných ukazatelů sledovat $P_{celk.}$, $N-NH_4$ a $N-NO_3$. Pro posouzení účinnosti čištění sledovat alespoň 4 x ročně také jakost odpadní vody na přítoku do ČOV.
 - Překročení povolených hodnot „p“ do výše hodnot „m“ se při stanovené četnosti odběru vzorků připouští nejvýše 2 výsledky rozboru směsného vzorku za posledních 12 měsíců. Maximálně přípustná hodnota koncentrace „m“ nesmí být překročena.
 - Pro posouzení dodržení hodnot ročního bilančního množství znečištění je směrodatný součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru výsledků rozborů směsných vzorků odpadních vod odebraných v tomtéž roce.
 - Každoročně do 31. ledna zasílat vodoprávnímu úřadu (MÚ Chotěboř) a příslušnému správci povodí (Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové) za minulý rok a jeho každý kalendářní měsíc tabelární přehled množství vypuštěných odpadních vod a přehled výsledků předepsaných rozborů včetně vyhodnocení ročního bilančního množství vypuštěného znečištění v limitovaných i sledovaných ukazatelích. Hlášení pro potřeby vodohospodářské bilance dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se podává prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).
- c) **Z hlediska správy vodního toku s navrhovaným záměrem souhlasíme, za předpokladu splnění následující podmínky:**
- Začátek a konec prací požadujeme oznámit zástupci Povodí Labe, státní podnik, dále požadujeme být přizváni ke kolaudaci stavby a kontrole dokončených prací (kontaktní osoba: Jan Linhart – tel.: 602 124 385).
- d) **Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (úprava „DHM 9051013113“, k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením §184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, je majetkoprávní vypořádání záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu.**

Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na Povodí Labe, státní podnik – závod Pardubice, Ing. Anna Chmielová ☎ 466 868 238, ChmielovaA@pla.cz), přičemž Vaše žádost musí být doplněna o následující doklady:

- identifikační údaje smluvní strany, případně zplnomocnění pro zastupující osobu,
- kontaktní údaje žadatele,
- katastrální situační výkres z projektové dokumentace se zákresem trvalého a dočasného záboru pozemku, včetně vyčíslení těchto záborů,
- případný geometrický plán, jehož specifikace bude upřesněna na základě výzvy příslušným pracovníkem a řešena dle způsobu majetkoprávního vypořádání.

Podmínky udělení souhlasu vlastníka pozemků se stavebními záměry cizích stavebníků realizovaných na určeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe, státní podnik (dle §184a stavebního zákona) v návaznosti na nezbytné majetkoprávní vypořádání jsou popsány na stránkách www.pla.cz/informace pro žadatele.

Za předpokladu splnění podmínek vydaných v odst. b), c) a d) s navrhovaným záměrem souhlasíme.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Upozorňujeme na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod.

Poznámka:

V současnosti se řeší převod majetku (úpravy DHM 9051013113) do vlastnictví investora. Pokud dojde k majetkoprávnímu vypořádání, nebude již potřeba řešit bod d) v našem stanovisku.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Přílohy:
PD

Na vědomí:
PL Z2