





Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON

E-MAIL

IČO

DIČ

IDDS

Obchodní rejstřík

70890005

CZ70890005

dbyt8g2


vedený u KS v Hradci Králové,

oddíl A, vložka 9473

M-Projekce s.r.o.

Masarykova 455/34

460 01 Liberec



ČÍSLO JEDNACÍ
PVZ/18/41113/Tj/0

VYŘIZUJE/LINKA

HRADEC KRÁLOVÉ
19.11.2018

5/2

II/296 Horní Maršov – Temný Důl, rekonstrukce opěrné zdi

Dne 10.10.2018 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro stavební řízení na výše uvedenou akci. Předloženou dokumentaci vypracovala firma M-Projekce s.r.o., 06/2018.

Podle předložené dokumentace se jedná o opravu stávající betonové opěrné zdi silnice v havarijním stavu, která zároveň tvoří levobřežní opevnění významného vodního toku Úpa (IDVT 10100036), a to v úseku vymezeném ř. km 64,310 - 64,622. V rámci rekonstrukce dojde k demolici stávající zdi v úseku délky 192 m a následnému vybudování nové železobetonové úhlové zdi ve stávajících parametrech a ve stávajícím směrovém a výškovém uspořádání (SO 251 - opěrná zeď). Součástí stavby je navazující úprava koruny zdi v délce 120 m (SO 252 - úprava koruny zdi). Zde dojde pouze k ubourání stávající římsy zdi a vybudování římsy nové a dalším sanačním pracím na zdi. Odvodnění stavby je řešeno příčným a podélným sklonem vozovky a zaústěním vod do uličních vpustí nahrazených novými, se zachováním jejich vyústění skrz římsu zdi do Úpy. Na římsu zdi bude instalováno svodidlo. K provedení SO - 251 bude nutné v korytě vodního toku zřídit ochranu hrázku, která bude zároveň sloužit jako stavební komunikace. Hrázka je navržena podél silniční zdi v celém úseku SO 251, v šířce cca 5 m ve vzdálenosti cca 2 m od paty zdi. Předmětná stavba se bude nacházet v záplavovém území vodního toku Úpa.

Při výstavbě dojde ke styku s pozemkem p.č. 549 v k.ú. Horní Maršov, 297/31 v k.ú. Temný Důl a vodním tokem (IDVT 10100036) ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_0230 - Úpa od toku Malá Úpa po Zlatý potok včetně, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 636432, X: 992200.

K navrhovanému záměru vydáváme následující stanovisko správce povodí:

- a) Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Umístěním stavby nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu koryta vodního toku.
- Dokumentace nenavrhuje umístění těžkého kamenného záhozu jako standardní ochranu paty zdi. V případě potřeby umístění tohoto záhozu nad úroveň nivelety stávajícího dna koryta, požadujeme návrh v předstihu předložit a odsouhlasit s provozním střediskem závodu Jablonec nad Nisou. Kontaktní osoba je [REDACTED]
- V rámci opravy nesmí dojít k napadání nežádoucího materiálu do koryta vodního toku. V případě, že se tak stane, je nutné tento materiál z koryta toku neprodleně odstranit.
- Veškerý materiál, který bude do koryta vodního toku nutné umístit, v souvislosti s vybudováním provizorní komunikace, musí být po dokončení stavby z koryta vodního toku zcela odstraněn.
- Stavba se nachází v jezové zdrži jezu na vodním toku Úpa v ř. km 64,310. Požadujeme stavbu projednat s vlastníkem tohoto jezu.
- Pro stavbu bude vypracován povodňový a havarijní plán po dobu výstavby. Povodňový a havarijní plán bude předložen vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska pro povodňový plán je za náš podnik - [REDACTED] Při zpracování povodňového plánu je nutné brát v úvahu zejména umístění dočasné zemní hrázky v průtočném profilu.
- Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod.
- Pozemky ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik budou po dokončení prací uvedeny do původního stavu.
- V rámci stavby nesmí dojít k navýšení nivelety terénu v místech, které se nachází v záplavovém území vodního toku Úpa.
- V případě potřeby požadujeme, aby byl správci vodního toku v zájmovém území umožněn přístup k vodnímu toku přes pozemky stavby k výkonu správy a údržby toku.
- Po dokončení stavby požadujeme přizvat pracovníka závodu Jablonec nad Nisou ke kontrole dokončené stavby. Kontaktní osobou je úsekový technik [REDACTED]
- Vybudovaná opěrná zeď bude nedílnou součástí komunikace a zůstane ve správě investora.
- Upozorňujeme, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod.

c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (p.č. 549 v k.ú. Horní Maršov, 297/31 v k.ú. Temný Důl), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením §184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, je majetkoprávní vypořádání záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu.

Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou písemné žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na Povodí Labe, státní podnik, Závod Jablonec nad Nisou, kontaktní osoba [REDACTED], přičemž Vaše žádost musí být doplněna o následující doklady:

- identifikační údaje smluvní strany, případně zmocnění pro zastupující osobu,
- kontaktní údaje žadatele,
- katastrální situační výkres z projektové dokumentace se zákresem trvalého a dočasného záboru pozemku, včetně vyčíslení těchto záborů,

- geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku (min. 2x originál), včetně vyčíslení plochy věcného břemene.

Podmínky udělení souhlasu vlastníka pozemků se stavebními záměry cizích stavebníků realizovaných na určeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe, státní podnik (dle §184a stavebního zákona) v návaznosti na nezbytné majetkoprávní vypořádání jsou popsány na stránkách www.pla.cz (informace pro žadatele).

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Povodí Labe, státní podnik



vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Příloha
1x PD

Na vědomí
PL – Z1 Jablonec nad Nisou



1298/2021/KHK



KUKHK-660/MJ/2021

Královéhradecký kraj

hejtman

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-660/MJ/2021

VYŘIZUJE [redacted]
ODBOR | ODDELENÍ: organizační a právní | majetkové
LINKA | MOBIL [redacted]
E-MAIL [redacted]

DATUM: 05. 01. 2021

Počet listů: 1
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků:
Sp. znak, sk. režim: 53.3, A/10

POVĚŘENÍ

Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/35/1966/2020 ze dne 07. 12. 2020 pověřuji [redacted]
[redacted] vedoucího odboru investic, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,

právním jednáním Královéhradeckého kraje směřujících k uzavření, změnám a rušení nájemních smluv a smluv o výpůjčce k pozemkům třetích osob v souvislosti s realizací stavebních akcí Královéhradeckého kraje, kdy má kraj v daném smluvním vztahu vystupovat jako nájemce, resp. vypůjčitel.

Toto pověření nabývá účinnosti dne 11.01.2021.

[redacted]
hejtman kraje