

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 18	
Zhotovitel:	ŠKODA PRAHA & OHLA ŽS pro teplo v Brně		
Investor:	Teplárny Brno a.s.	Datum: 23. 4. 2024	
Název akce: Modernizace zdroje „ Brno – sever “ pro soustavu zásobování tepelnou energií města Brna			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:	MZTBS_OHLA-TB_NZ-18_priloha_a_textova_cast	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	MZTBS_OHLA-TB_NZ-18_priloha_b_rozpocet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: SO108-16 Usazovací nádrže Popis a zdůvodnění změny: Zhotovitel předkládá návrh změny v provedení prací na objektu SO108 – 16 Usazovací nádrž jako návrh změny č. 18 Injektáž usazovací nádrže. Stávající usazovací nádrž po vyčerpání a vyčištění vykazuje průsaky okolní vody, čímž vytváří lokální defekty v konstrukci, bráníci provedení sanace ploch stěn a podlahy. Zhotovitel navrhuje projedení polyuretanové injektáže a zamezení průsaku vody skrz konstrukci v místě prasklin.			
Počet připojených listů, specifikací:		2	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Zhotovitel, zastoupený xxx, ŠKODA PRAHA a.s., vedoucí projekt			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Technický dozor stavby souhlasí s navrženou změnou a zatříděním dle §222 zákona 134/2016 Sb.

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: MZTBS_OHLA-TB_NZ-18_priloha_a_textova_cast
MZTBS_OHLA-TB_NZ-18_priloha_b_rozpocet

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 18
Zhotovitel:	ŠKODA PRAHA & OHLA ŽS pro teplo v Brně	
Změnový list vystavil:	xxx	
Datum:	23. 4. 2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO108-16 Injektáž usazovací nádrže Popis a zdůvodnění změny: Zhotovitel předkládá návrh změny v provedení prací na objektu SO108 – 16 Usazovací nádrž jako návrh změny č. 18 Injektáž usazovací nádrže. Stávající usazovací nádrž po vyčerpání a vyčištění vykazuje průsaky okolní vody, čímž vytváří lokální defekty v konstrukci, brání provedení sanace ploch stěn a podlahy. Zhotovitel navrhuje projedení polyuretanové injektáže a zamezení průsaku vody skrz konstrukci v místě prasklin.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	187 600 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
187 600 Kč	<u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):