



Klára Řezníčková

27. 8. 2024, 14:03

Komu: poptavky@zdravestudny.cz ✓

Re: Vyčištění vrtané studny UB - Maršov



Dobrý den, pane Vaňku,

zkoušela jsem se Vám dovolat, ale neúspěšně. Abych cokoliv nezaspala, chtěla bych si u Vás objednat termín čištění vrtané studny na adrese Maršov 32, 688 01 Uherský Brod, a to na sobotu **14. 9. 2024**. Prosím o informaci, zda jste můj email přijal a můžeme s tím takto počítat. Ještě bych chtěla znovu přednést, že se jedná o vrtanou studnu v hloubce +- 60 m, průměr vystrojení 140 mm, výška vodního sloupce 6 m. Je to v pořádku?

PS: pokud byste byl schopen nabídnout ještě promptnější termín, byla bych Vám velice vděčná. Za express služby jsme samozřejmě ochotni se domluvit na příplatku.

Předem velice děkuji a těším se na Vaši odpověď.

--

S pozdravem

Mgr. Klára Řezníčková
ředitelka
tel.: 773 179 333

Dům dětí a mládeže Uherský Brod
Přemysla Otakara II. 38
688 01 Uherský Brod

----- Původní e-mail -----

Od: Klára Řezníčková <klara.reznickova@ddmub.cz>

Komu: poptavky@zdravestudny.cz

Datum: 24. 8. 2024 16:21:27

Předmět: Re: Vyčištění vrtané studny UB - Maršov

Dobrý den, pane Vaňku,

Moc Vám děkuji za email. Pokud by Vás to neobtěžovalo, písemný popis čištění vrtu společně se sumarizací jednotlivých cen bych velice uvítala.

Termín 14.9. je za mě super, jen se budu muset ještě poradit s kolegy - v pondělí bych se Vám ozvala s případnou objednávkou.

Zatím Vám velice děkuji za vstřícnost a přeji krásný víkend!

--

S pozdravem

Mgr. Klára Řezníčková
ředitelka
tel.: 773 179 333

Dům dětí a mládeže Uherský Brod
Přemysla Otakara II. 38
688 01 Uherský Brod

----- Původní e-mail -----

Od: poptavky@zdravestudny.cz
Komu: Klára Řezníčková <klara.reznickova@ddmub.cz>
Datum: 24. 8. 2024 10:25:34
Předmět: Re: Vyčištění vrtané studny UB - Maršov

Dobrý den paní Řezníčková,

po telefonu jsem Vám říkal, jakým způsobem vrtané studny čistíme. Pokud byste to chtěla i napsat, ať to máte černé na bílém, tak mi dejte vědět.

Termín vyčištění Vaší vrtané studny navrhuji na 14.9.2024, 20.9.2024 popřípadě 21.9.2024. Za čištění studny o víkendu si k celkové částce připočítáváme poplatek 1 500,-.

Pokud Vám některý z termínů pasuje a souhlasíte s naším způsobem čištění a CN, tak mi to prosím potvrďte. Snažil jsem se najít co nejbližší termín, ale bohužel to dřív nejde.

S pozdravem

Vaněk Roman
Zdravé studny
Tel.: 603 992 551
www.zdravestudny.cz

Dne 2024-08-23 09:20, Klára Řezníčková napsal:

- > Vážený pane Vaňku,
- >
- > velice Vám děkuji za zajímavou nabídku. Volala jsem Vám k
- > upřesnění nějakých informací, ale zřejmě zrovna nemůžete
- > mluvit, tak píši.
- > Zajímá mě ještě, jaké technologie k čištění vrtu
- > používáte (mám k dispozici cenovou nabídku konkurence, která
- > popisuje odstranění sedimentu z kalníku metodou airlift, použití
- > čerpadla s vřetenovou hydraulikou, speciální kartáče, kamerovou
- > inspekci vrtu atp.) + jaký nejbližší termín byste nám byli
- > schopni dát.
- >
- > Předem velmi děkuji za odpověď.
- >
- > S pozdravem
- >
- > Mgr. Klára Řezníčková

> ředitelka
> tel.: 773 179 333
>
> Dům dětí a mládeže Uherský Brod
> Přemysla Otakara II. 38
> 688 01 Uherský Brod
>
> ----- Původní e-mail -----
> Od: poptavky@zdravestudny.cz
> Komu: Klára Řezníčková <klara.reznickova@ddmub.cz>
> Datum: 22. 8. 2024 14:41:25
> Předmět: Re: Vyčištění vrtané studny UB - Maršov
>
>> Dobrý den paní Řezníčková,
>>
>> děkujeme za zájem o naše služby.
>>
>> Čištění vrtané studny do 60 metrů... 11 000,-
>> Demontáž/vyčištění/instalace čerpadla... 2 000,-
>>
>> V ceně je vyčištění vnitřního pláště, odkalení sedimentu,
>> dezinfekce,
>> doprava.
>>
>> Na čištění potřebujeme elektřinu na 380/400V a aby byla
>> zásuvka do 80
>> metrů od vrtu. Pokud k dispozici není, tak bychom pronajali
>> elektrocentrálu. Po vyčištění a dezinfekci je možné vrt
>> využívat po 48
>> hodinách. Někdy stačí počkat do druhého dne. To bychom Vá
>> řekli na
>> místě. Pokud Vám CN zaujala, tak mi dejte vědět a domluvíme se
>> na
>> termínu.
>>
>> S pozdravem
>>
>> Vaněk Roman
>> Zdravé studny
>> Tel.: 603 992 551
>> www.zdravestudny.cz
>>
>> Dne 2024-08-21 08:12, Klára Řezníčková napsal:
>>> Dobrý den,
>>>
>>> ráda bych se informovala na cenu a případný nejbližší
>> termín
>>> kompletního vyčištění vrtané studny v lokalitě Uherský
>> Brod -
>>> Maršov.

>>> Vrt je hluboký cca 60 metrů, průměr 16 mm, v provozu od roku
>> 2008.
>>> Zásobuje nárazově do 50 osob.
>>>
>>> V případě, že budete potřebovat doplňující informace,
>>> neváhejte se na mě obrátit.
>>>
>>> Předem velmi děkuji a přeji krásný den.
>>>
>>> S pozdravem
>>>
>>> Mgr. Klára Řezníčková
>>> ředitelka
>>> tel.: 773 179 333
>>>
>>> Dům dětí a mládeže Uherský Brod
>>> Přemysla Otakara II. 38
>>> 688 01 Uherský Brod