



BUREAU VERITAS SERVICES CZ, s.r.o.

Olbrachtova 1589/1
1400 Praha 4

Provozovna: Zerzavice 2146, 686 01 Staré Město
IČ: 08800472, DIČ: CZ08800472

Kontakt: tel.: 572 551 337, email: moravia@bureauveritas.cz, web: www.bureauveritas.cz



INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Vydaná inspekčním orgánem č. 4012, akreditovaným ČIA, o. p. s.

Evidenční číslo inspekční zprávy:
IZ 256/21/BVM

Účel inspekce: inspekční prohlídka výtahu dle čl. 6 ČSN 27 4007/2014 a posouzení provozních rizik dle čl. 7 ČSN 27 4007/2014

Klient:	CENTRA a.s.
Objednávka:	Jednorázová
Ze dne:	24/08/2021
Vystavil:	p. [REDACTED]
Zakázka číslo:	11813719
Datum inspekce:	24/08/2021
Umístění výtahu:	Čsl. armády 23, Praha 6 (V4 nákladní hala)
Provozovatel:	CENTRA a.s.

Základní data:

Servisní firma:	Kone	Ev. č.:	---
Výrobce/Dodavatel:	Kone		
Rok výroby:	2009	Třída výtahu:	I.
Typ výtahu:	TOV	Nosnost v kg:	900
Jmenovitá rychlost:	1	Zdvih v m:	22.45
Pohon:	Bezpřevodový	Řízení:	Sběrné dolů
Počet stanic/nást.:	7/7	Nosné prostředky:	Lana
Výrobní číslo:	40014730	Modernizace:	

**BUREAU VERITAS SERVICES CZ, s.r.o.**Olbrachtova 1589/1
1400 Praha 4Provozovna: Zerzavice 2146, 686 01 Staré Město
IČ: 08800472, DIČ: CZ08800472

Kontakt: tel.: 572 551 337, email: moravia@bureauveritas.cz, web: www.bureauveritas.cz

**Jako podklad pro hodnocení nebezpečí/nebezpečných situací výtahu byl použit následující postup a normy:****Inspekční postup IP 2-30 akreditovaného inspekčního orgánu a:**

ČSN EN 81-20, ✓	ČSN 27 4002	ČSN 27 4007 ✓	ČSN EN 81-21+A1
ČSN 33 2000 - 1 ed. 2	ČSN EN 81-30+Z1 ✓	ISO/TS 14798	ČSN 27 4011
ČSN EN 81 - 50	ČSN EN 60204 - 1 ed. 2		

a tato předložená dokumentace:

Kniha výtahu/ Pasport ✓	Kniha dozorce výtahu	Revizní kniha/ doklady o OZ ✓	Dispoziční výkres ✓
Elektrická schémata ✓	Hydraulické schéma	Prohlášení výrobce o shodě	Osvědčení o úřední zkoušce
Ostatní doklady	Záznam z předchozí IP		

Použité měřicí přístroje:**Měřidlo**

	Výrobní číslo	Datum kalibrace
Luxmetr	AJ.03069	26/10/2020
Svinovací metr	1712	09/10/2020

Provedené úkony:**I. Inspekční prohlídka podle čl. 6 ČSN 27 4007/2014**

- kontrola technické dokumentace a dokladů a jejich shoda s výtahem.
- vizuální prohlídka.

II. Přehled a posouzení provozních rizik podle čl. 7 ČSN 27 4007/2014 v rozsahu podle tabulky 1 ČSN EN 81-80+Z1/2006 s vyhodnocením podle tab. B2 a NA 1 ČSN EN 81-80+Z1/2006.**Ad I.: Při inspekční prohlídce bylo zjištěno:****Úkon**

	Vyhovuje
Kontrola předložené technické dokumentace	Ano
Vizuální prohlídka - částí výtahu - porovnání s dokumentací	Ano

BUREAU VERITAS SERVICES CZ, s.r.o.
provozovna: Olbrachtova 1589/1 Krč 140 00 Praha 4, IČ: 08800472, DIČ: CZ08800472



BUREAU VERITAS SERVICES CZ, s.r.o.

Olbrachtova 1589/1
1400 Praha 4

Provozovna: Zerzavice 2146, 686 01 Staré Město
IČ: 08800472, DIČ: CZ08800472

Kontakt: tel.: 572 551 337, email: moravia@bureauveritas.cz, web: www.bureauveritas.cz



ZJIŠTĚNÍ UČINĚNÁ V RÁMCI INSPEKČNÍ PROHLÍDKY:

- a. Provozní riziko s **VYSOKOU ÚROVNÍ** se na výtahu vyskytuje 0 x.
- b. Provozní riziko se **STŘEDNÍ ÚROVNÍ** se na výtahu vyskytuje 0 x.
- c. Provozní riziko s **NÍZKOU ÚROVNÍ** se na výtahu vyskytuje 0 x.

Doplnit návod na používání výtahu. Doplnit varovnou značku na RV.

Závěr inspekce:

Dosažení úrovně bezpečného výtahu je podmíněno:

- a. Provedením nápravných opatření vedoucích k odstranění zjištěných rizik vysoké a střední úrovně.
- b. Odstraněním dalších neshod.

Chybí ochrana proti neúmyslnému pohybu klece dle ČSN EN 81-20 čl. 5.6.7.

Příští inspekční prohlídka musí být provedena do 30/08/2027 .

Prohlášení:

Tato inspekční zpráva je vydána v souladu s uplatňovanou flexibilitou a akreditovaným inspekčním postupem IP 2-30 na základě našich nejlepších znalostí a schopností a je podložena výsledky provedených kontrol, jejichž rozsah je výše uveden, avšak nezabývá výrobce, dodavatele, montážní organizace a provozovatele jejich odpovědností, vyplývající z kontrakčních podmínek a z podmínek daných příslušnými zákony, vyhláškami, technickými normami a předpisy. V rámci inspekční prohlídky nebyl využit subdodavatel. Tuto zprávu nelze bez souhlasu inspekčního orgánu

BUREAU VERITAS SERVICES CZ, s.r.o.
provozovna: Olbrachtova 1589/1 Kré 140 00 Praha 4, IČ: 08800472, DIČ: CZ08800472



BUREAU VERITAS SERVICES CZ, s.r.o.

Olbrachtova 1589/1
1400 Praha 4

Provozovna: Zerzavice 2146, 686 01 Staré Město
IČ: 08800472, DIČ: CZ08800472

Kontakt: tel.: 572 551 337, email: moravia@bureauveritas.cz, web: www.bureauveritas.cz



a zákazníka reprodukovat jinak než vcelku.

Rozdělovník:

1x klient

1x IO

Ve Starém Městě, dne 02/09/2021

Inspektor: [REDACTED]

Podpis inspektora:



Inspekční orgán : BUREAU VERITAS SERVICES CZ, s.r.o.

Razítko :

