

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

PRAGOPROJEKT a.s.
Dvořákova 623/10
460 01 Liberec

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ

VYŘIZUJE/LINKA

HRADEC KRÁLOVÉ

PLa/2023/040366

Ing. Václava Prokopová / 682

14.9.2023

Jaroslav Bechyně / 326 324 294

Propojení PZ Plazy s MÚK Kosmonosy – prodloužení sil. III/0164

Dne 27.9.2022 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci, kterou zpracovala firma PRAGOPROJEKT a.s. ve stupni pro změnu stavby před dokončením s datem 7/2023. Předložená projektová dokumentace řeší změnu stavby „Propojení PZ Plazy s MÚK Kosmonosy – prodloužení sil. III/0164“ před jejím dokončením.

Jedná se o novou silniční stavbu – prodloužení silnice III/0164, která bude navazovat na stávající silnici III/0164 v průmyslové zóně Plazy a na opačném konci bude napojena na okružní křižovatku připravované přestavby MUK Kosmonosy.

Oproti původní projektové dokumentaci DUSP je v místě původně navržené stykové křižovatky SO 101 s SO 102 navržena nová šestiramenná okružní křižovatka (SO 120), která v budoucnu umožní připojení průmyslové zóny Kosmonosy a Plazy na silnici III/0164 a ve výhledu umožní napojení silnice II/610 plánované v rámci akce „Propojení MÚK Kosmonosy a MÚK Bezděčín – chybějící úsek II/610“.

Zájmy Povodí Labe, státní podnik budou z provozního hlediska správy toků dotčeny stavebními objekty:

SO 101 - Prodloužení silnice III/0164

SO 201 – Mostní objekt

SO 431 - Doplnění veřejného osvětlení MÚK Kosmonosy

V rámci SO 101 je navrženo křížení nové komunikace s korytem DVT Od Stakor (IDVT 10182644), v ř.km cca 0,530, a to šikmým rámovým mostem délky cca 14 m, o kolmé světlosti 8 m a volné výšce nade dnem 2,6 m.

Součástí objektu bude úprava koryta DVT Od Stakor dlažbou do betonu, se sklonem svahů 1:2, o celkové délce 41,55 m, ukončenou na nátokové i výtokové straně betonovým prahem.

Odvodnění nové komunikace je řešeno otevřenými příkopy do koryta DVT Od Stakor, a to zleva i zprava v profilu u nátokové strany nového přemostění a zprava u výtokové strany nového přemostění.

Křížení vodoteče kabelem veřejného osvětlení je navrženo v římse nátokové strany nového přemostění DVT Od Stakor.

Podle předložených podkladů z důvodu zajištění vyhovujícího křížení navrhovaných komunikací a stávajících vodotečí dojde ke dvěma kratším přeložkám stávajících vodotečí, a to: SO 320 - Přeložka vodoteče SPU - v km 0,750 (Hlavní meliorační zařízení IDVT 10182653) a SO 321 - Přeložka vodoteče SPU - u objektů P3 a GLP (Hlavní meliorační zařízení IDVT 10182654).

Podle našich podkladů změnou PD dojde k dotčení Hlavního melioračního zařízení (IDVT 10182654), které je ve správě SPÚ.

Investorem akce bude: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_2030 - Klenice od pramene po ústí do toku Jizera, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 700767, X: 1010633.

K předmětné akci již bylo vydáno stanovisko PLa/2022/044987 ze dne 6.10.2022. Vzhledem k tomu, že byla projektová dokumentace upravena (v místě původně navržené stykové křižovatky SO 101 s SO 102 je navržena nová šestiramenná okružní křižovatka SO 120) vydáváme k navrhovanému záměru následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správou vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Požadujeme **plynulé navázání dlažby koryta na původní průtočný profil** (bez nánosu).
- Likvidace dešťových vod z navržené stavby bude v souladu s normami TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ a ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“.
- Dešťové vody požadujeme likvidovat zasakováním v místě stavby a nezatěžovat jimi vodní tok. V případě, že není možné dešťové vody z povrchu komunikace řešit zasakováním v místě stavby a to na základě hydrogeologického posudku, je možné uvažovat s regulovaným odtokem dešťových vod ze zájmového území v množství max. 10 l/(s*ha). Upozorňujeme, že na odvodňovacím zařízení musí být osazeno kapacitní retenční zařízení pro zabezpečení stejného odtoku dešťových vod ze zájmového území jako před navrhovanou výstavbou. Případná retence bude dimenzována na pětiletý déšť o maximálním objemu (výpočet z dob trvání a intenzit návrhových dešťů).
- Stavba musí být provedena v souladu s ČSN 752130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
- Při provádění prací nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.
- Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik – provozní středisko Mladá Boleslav (Ptácká 288, 293 01 Mladá Boleslav, úsekový technik – pan Jaroslav Bechyně, tel. 326 324 294, bechynej@pla.cz).
- Upozorňujeme, že stavbou mostu dojde k dotčení stávající úpravy koryta DVT Od Stakor, a to v celkové délce 41,55 m. Jedná se o původní úpravu koryta, evidovanou jako HIM č. 9051014549. Úprava je tvořena zemním lichoběžníkovým korytem, rok pořízení 1900.
- Nová dlažba, která bude součástí nového přemostění, **nebude přejímána do správy Povodí Labe, státní podnik**.
- Upozorňujeme, že stavbu je třeba projednat se správcem uvedených Hlavních melioračních zařízení.

- c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** sdělujeme, že navržený záměr se dotýká majetku státu (p.p.č. 1846/5 v k.ú. Kosmonosy, HIM č. 9051014549), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku či stavby se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením §184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, je majetkoprávní vypořádání záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu.

Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na Povodí Labe, státní podnik - Závod Jablonec nad Nisou – provozní středisko Mladá Boleslav, Ptácká 288, 293 01 Mladá Boleslav (Ivana Berková, tel.: 326 324 294, berkovai@pla.cz), přičemž Vaše žádost musí být doplněna o následující doklady:

- identifikační údaje smluvní strany, případně zplnomocnění pro zastupující osobu,
- kontaktní údaje žadatele,
- katastrální situační výkres z projektové dokumentace se zákresem trvalého a dočasného záboru pozemku, včetně vyčíslení těchto záborů,
- geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku (min. 2x originál), včetně vyčíslení plochy věcného břemene.

Podmínky udělení souhlasu vlastníka pozemků se stavebními záměry cizích stavebníků realizovaných na určeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe, státní podnik (dle §184a stavebního zákona) v návaznosti na nezbytné majetkoprávní vypořádání jsou popsány na stránkách www.pla.cz (informace pro žadatele).

Toto stanovisko nahrazuje stanovisko PLa/2022/044987 ze dne 6.10.2022 a je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí

PL – Z1 Jablonec nad Nisou (PS Mladá Boleslav)