

Změnový list č. 06		10.10.2024
06 - podchycení v místě vyrovnávacího schodiště		
Akce :	Stavební úpravy objektu č.p.299 Masarykovo nám., Mnichovo Hradiště III	
Reg. číslo projektu:	117D8220E9171	

Popis změny	Podchycení stropu z důvodu výstavby vyrovnávacího schodiště.
Specifikace změny	Zajištění a podchycení původní klemby stropu, bourání původních konstrukcí pro zajištění místo nosných prvků nového vyrovnávacího schodiště v m. č. 2.07.
Vliv změny na termín	Tato změna má vliv na termín dokončení díla v délce 12 dní.
Zdůvodnění změny	Stávající vodorovná nosná konstrukce v místě vyrovnávacího schodiště byla po odkrytí shledána jako cihelný strop valený de travers. Ocelové válcované nosníky stávajícího stropu bylo nutné z důvodu potřeby odstranění cihelných kleneb a nosníků podchytit.
Zařazení změny	Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ) se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
Vyjádření autorského dozoru stavby	AD souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá investorovi k přijetí.
Vyjádření technického dozoru stavby	TDS souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá investorovi k přijetí.
Cena změnového listu bez DPH	přípočet 31 167,54

Vypracoval :

Daniel K.

Datum :

10.10.2024

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Martin V.		

Schválil:

<i>Inženýr stavby/TDS</i>		
Ing. Martin J.		
<i>projektant/AD</i>		
Ing. Jan H.		
<i>zadavatel/objednatel</i>		
Ing. Pavel Král		