


Změnový list číslo		5
Datum předložení:	30.4.2024	
Datum schválení:		
Identifikace akce		
Název akce:	Přístavba jižního křídla budovy D- Rehabilitační ústav Kladruby	
Objednatel:	Rehabilitační ústav Kladruby, Kladruby 30, 257 62 Kladruby	
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice	
TDS:	Ing. Martin Kučera, REINVEST spol. s r.o.	
Projektant DSP:	Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6	
Projektant DPS:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice	
Předmět změnového listu		
Zpracování dokumentace přípojky NN (prodloužení areálového vedení)		
Část díla dotčená změnovým listem		
Napojení nové přístavby k areálové trafostanici		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Dle zadávací PD nebylo připojení ke stávající areálové trafostanici řešeno.		
Nové řešení :		
Přivedení silových kabelů k nově realizovanému objektu		
Zdůvodnění změny :		
Na žádost objednatele - rozšíření PD pro napojení a záložní zdroj objektu přístavby. Z důvodu nemožnosti pokrytí zálohy dodávky el. Energie pro přístavbu, při jejím možném výpadku.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Řešeno samostatnou PD		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Provedení PD bez dopadu do termínu		
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla		
Přílohy ZL: Cenová nabídka PSG Construction a.s.		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	210 000,00 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	210 000,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	254 100,00 Kč	
Za zhotovitele:		Za TDS:
David Svoboda, projektový manažer		Ing. Martin Kučera
		
Zástupce objednatele		Za objednatele
Ing. Pavel Žák		Ing. Josefem Hendrychem, MBA, ředitel
		

CENOVÁ NABÍDKA: NOVÉ AREÁLOVÉ PŘÍPOJENÍ EL. KLADRUBY

Firma: PSG Construction, a.s.
Místo: k.ú. Kladruby u Vlašimi
Investor: Rehabilitační ústav Kladruby

poř. číslo	Profese	Projektová dokumentace	Poznámky
1	Projekt el.	DUR	Zpracování dokumentace přílohy NN (prodloužení areálového vedení) ve výše popsaném rozsahu pdf, dwg, bez tištěné verze. Účast na technické spolupráci na povolovacím řízení, bez vlastního projednání na úřadech. Zjištění skutečného stavu výzbroje elektro stávající trafostanice, pokud bude potřeba.
2	WV + rozpočet	WV + Rozpočet	Výkaz výměr + Rozpočet
3	Stavební část	DUR	Stavební část, technické zprávy, situační výkresy, koordinace profesí, zpracování požadavků profesí, podklady pro DOSS a pro vyřízení DUR, koordinace projektu s investorem, zpracovávání požadavků investora. Dokumentace bude vytvořena ve vyšší podrobnosti pro realizaci (viz. poznámky).
4	Inženýrská činnost	DUR	
DUR Celkem		210 000,00 Kč	

Pozn: Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

Dokumentace bude zpracována ve vyšší podrobnosti pro vytvoření výkazu výměr/rozpočtu a realizaci.

Dokumentace může být do cca měsíce od zadání zpracována, řešení může zdržet jednání se správcem technické infrastruktury.

Projektová dokumentace je naceněna na připojení nové přístavby k areálové trafostanici

Součástí cenové nabídky nejsou komplexní úpravy stávající trafostanice, zhotovitel PD předpokládá, že na základě informací od objednatele, je ve stávající trafostanici dostatečná rezerva pro nové vnitro-areálové připojení.

Projektová dokumentace bude investorovi předána v elektronické podobě (dwg., docx., xlsx., pdf.) a ve třech výtiscích (+ 2 výtisky pro stavební úřad).

V Otrokovicích, dne 15.04.2024

Vypracoval:

Ing. Tomáš Malina
Projektant Senior
PSG Construction a.s.

