

RIS:2024-NSO-14-000022-000
K Čj: 44736/2024-VLRZ/VKP/PU

Výtisk číslo:1
Počet listů:7
Počet příloh:2/24

SMLOUVA O DÍLO **na servis VZT zařízení**

Smluvní strany:

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace

se sídlem Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice
zastoupená ředitelem Vojenského klubu Praha panem Ing. Milanem Červeným
zapsaná u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10
IČO: 00000582, DIČ: CZ00000582

Bankovní spojení: [REDAKCE], číslo bankovního účtu: [REDAKCE]

Kontaktní osoba: [REDAKCE], tel: [REDAKCE]

email: [REDAKCE]

Adresa pro doručování: Vojenský klub Praha, hotel DAP, Vítězné náměstí 4/684, 160 00 Praha 6,

Adresa pro doručování elektronických daňových dokladů: [REDAKCE]

jako OBJEDNATEL (dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

AC EURO a.s.

se sídlem Houbalova 2553/4, 628 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, Oddíl B, vložka 5345
zastoupená Milanem Svobodou, vedoucím servisního oddělení
IČO: 28264347, DIČ:28264347

Bankovní spojení: [REDAKCE], číslo bankovního účtu: [REDAKCE]

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

Adresa pro doručování korespondence: Houbalova 2553/4, 628 00 Brno

jako ZHOTOVITEL (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) uzavírají na veřejnou zakázku „Servis VZT zařízení“, zadávanou elektronicky prostřednictvím e-mailu, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

1 Předmět a účel smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo definované touto smlouvou, a to postupně po dílčích plněních (tj. po částech), a objednatel se zavazuje dílo po částech převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

- 1.2 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provádět servisní činnosti vzduchotechnického zařízení (dále jen VZT zařízení), zavazuje se provádět pro zadavatele, a to za podmínek sjednaných v této smlouvě a v souladu s obecně platnými předpisy a normami účinnými ke dni provádění servisu VZT zařízení (dále jen platné právní předpisy a normy), v zájmu udržování jejich dobrého technického stavu a vysoké provozuschopnosti.
- 1.3 Tato smlouva o dílo se vztahuje výhradně na ta VZT zařízení, která jsou specifikována **v příloze číslo 1, jež je nedílnou součástí této smlouvy**. V ceně bude zahrnuta doprava a všechny další související výdaje potřebné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 1.4 **Preventivní údržba (je zahrnuta v paušální ceně)**
Preventivní údržbou se rozumí údržba v rozsahu uvedeném v příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Preventivní údržba nezahrnuje výměnu spotřebního materiálu (filtrační vložky, klínové řemeny, elektrody do parních zvlhčovačů). Preventivní údržba na VZT zařízení je plánována a prováděna zhotovitelem v souladu s ustanoveními platných právních předpisů a norem, respektujíc provozní podmínky a technologie (druh) jednotlivých zařízení.
Rozsah preventivní údržby odpovídá minimálně požadavkům stanovených výrobcem jednotlivých zařízení a komponentů VZT zařízení.

1.4.1 Pohotovostní služba (je zahrnuta v paušální ceně)

Pohotovostní službou se rozumí poskytování techniků pro odstraňování poruch zařízení do 12 hodin od nahlášení závady oprávněným pracovníkem objednatele:

Závady budou objednatelem hlášeny na níže uvedené telefonní číslo nebo elektronicky e-mailem:

tel. číslo: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

1.4.2 Opravy zařízení

Opravy zařízení VZT budou prováděny za následujících podmínek:

- ♦ doba k nástupu techniků k opravě dle článku 1.4.1 této smlouvy
- ♦ dokončení opravy do 3 kalendářních dnů od doby nástupu k opravě (při haváriích většího rozsahu bude termín opravy stanoven po dohodě s objednatelem)
- ♦ zajištění funkce opravovaného zařízení náhradním způsobem do 24 hodin od vyžádání oprávněným pracovníkem objednatele. K vyžádání slouží kontakty uvedené v článku 1.4.1 této smlouvy

V případě nedodržení stanovených časů se zhotovitel zavazuje k zaplacení smluvní pokuty z prodlení ve **výši 2 000,- Kč** za každou, i započatou, hodinu z prodlení.

1.4.3 Další služby (nad rámec sjednané paušální ceny) - opravy

Zhotovitel zajišťuje služby a výkony uvedené v tomto článku, a to na základě samostatné objednávky objednatele. Objednávka objednatele musí být učiněna v písemné formě (nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak) s následujícím obsahem:

- a) vymezení VZT zařízení, kterého se má služba či výkon týkat (případně odkaz na tuto smlouvu)
- b) specifikace výkonu či služby

Zhotovitel je povinen v závislosti na druhu požadovaného výkonu provést pro objednatele objednanou službu či výkon ve lhůtě přiměřené či obvyklé vzhledem k povaze a rozsahu objednaného plnění počítané ode dne potvrzení objednávky objednatele zhotovitelem. Nebude-li potvrzenou objednávkou výslovně dohodnuto jinak, pak cena za provedený výkon či službu dle objednávky bude stanovena

zhotovitelem s přihlédnutím k cenám obvyklým na trhu. Taktéž cena použitého materiálu a cena náhradních dílů bude stanovena stejným způsobem. Za potvrzenou objednávku objednatele je pro účely dále uvedené považována i písemná nabídka zhotovitele splňující shora uvedené náležitosti potvrzená objednatelem.

Další nabízené služby a výkony zhotovitele zahrnují:

a) Odstraňování provozních poruch

Dle telefonické nebo písemné objednávky objednatele bude zhotovitel zajišťovat odstranění provozních poruch VZT zařízení v čase dohodnutém **s objednatelem**. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli výkony spojené s opravou nahlášené provozní poruchy na základě zakázkového listu podepsaného za objednatele pověřenou osobou. Nebude-li výslovně dohodnuto jinak, za pověřenou osobu objednatele se považuje osoba, která nahlásila či požádala o výkon ve smyslu shora uvedeném nebo osoba, která bude přítomna nebo zastížena pracovníkem zhotovitele u servisovaného VZT zařízení při provádění, respektive ukončení výkonu zhotovitele. V případech, kdy do ukončení výkonu pracovníci zhotovitele nezastihnou v místě žádnou osobu ze strany objednatele, vyznačí zhotovitel na pracovním výkazu v místě podpisu objednatele „nezastížen“.

b) Plánované opravy a dostupnost náhradních dílů

Všechny plánované opravy spojené s výměnou náhradních dílů jsou prováděny zhotovitelem na základě jeho písemné nabídky odsouhlasené objednatelem, jak je uvedeno výše.

1.5 Jednotlivá dílčí plnění (tj. části díla) jsou pro účely této smlouvy **vymezena v příloze č. 2 této smlouvy.**

1.5.1 ***Dílčím plněním se rozumí provedení úkonu ve smyslu přílohy č.2.***

2 Účelem této smlouvy **je servis VZT zařízení.**

3 **Cena za dílo**

3.1 Cena za dílo se sjednává jako nejvýše přípustná, a to ve výši 212.064,- Kč bez DPH (slovy: dvěštedvanácttisícšedesátčtyři korun českých). V takto stanovené ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s plněním této smlouvy (např. náklady na dopravu do místa plnění apod.). Tato cena za dílo byla stanovena dle přílohy číslo 2, bude rozdělena na 2 splátky ve výši 106.032 Kč bez DPH a bude společně s příslušnou DPH fakturována zpětně pololetně .

3.2 Cenu za dílo je možné zvýšit pouze na základě písemného dodatku této smlouvy.

4 **Čas a místo plnění**

4.1 Objednatel je povinen ***umožnit zhotoviteli přístup k předmětu díla za účelem provedení úkonu na VZT zařízeních .***

4.2 Místem plnění je Vojenský klub Praha, Vítězné náměstí 4/684, Praha 6 Dejvice.

5 **Způsob provádění díla**

5.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

5.2 Zhotovitel je povinen vést zkušební a kontrolní záznamy k předmětu plnění dle této smlouvy tak, aby bylo možno prokázat shodu díla s požadavky stanovenými ve smlouvě.

- 5.3 Zhotovitel je povinen provést dílo:
- 5.3.1 *tak, aby bylo zajištěno po celou dobu plnění této smlouvy dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené je zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů; vůči poddodavatelům je zhotovitel povinen zajistit srovnatelnou úroveň objednatelům určených smluvních podmínek s podmínkami smlouvy a řádné a včasné uhrazení svých peněžitých závazků.*
- 5.3.2 *tak, aby minimalizoval vznik odpadů; zhotovitel je dále povinen při plnění této smlouvy používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly.*
- 5.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 občanského zákoníku. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli tuto kontrolu díla provádět. Za tímto účelem je zhotovitel povinen předložit objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním díla, vyžádanou objednatelům, dále je zhotovitel povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor, ve kterých je dílo prováděno nebo které s prováděním díla souvisejí.
- 5.5 Dílčí plnění (tj. část díla) je provedeno, je-li zhotovitelem dokončeno a objednatelům převzato. Dílčí plnění (tj. část díla) je dokončeno, nevykazuje-li vady, jsou-li k němu všechny doklady a dokumenty nutné k užívání díla (např. zákonem stanovené revizní zprávy) a je-li zhotovitelem předvedena způsobilost dílčího plnění (tj. části díla) sloužit svému účelu.
- 5.6 Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen převzít částečné plnění dílčího plnění (tj. částečné plnění části díla) nebo dílčí plnění (tj. část díla), které není ve smyslu této smlouvy dokončené.
- 5.7 Předání dokončeného dílčího plnění (tj. části díla) zhotovitelem objednateli bude provedeno po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodině s kontaktní osobou objednatelů. Při předání dílčího plnění (tj. části díla) zhotovitelem objednateli bude provedena prohlídka dílčího plnění (tj. části díla) a zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu (dále jen „prohlídka plnění“).
- 5.8 Prohlídku plnění za objednatelů provede kontaktní osoba objednatelů, přičemž:
- 5.8.1 **není-li dílčí plnění (tj. část díla) ve smyslu této smlouvy dokončené, je objednatel po provedené prohlídce oprávněn odmítnout dílčí plnění (tj. část díla) převzít.** O nepřevzetí plnění bude objednatelům vyhotoven **zápis**, ve kterém objednatel uvede veškeré výhrady, pro které nebylo dílčí plnění (část díla) převzato.
- 5.8.2 **není-li dílčí plnění (tj. část díla) ve smyslu této smlouvy dokončené a nevyužije-li objednatel svého práva odmítnout dílčí plnění (tj. část díla) převzít, objednatel dílčí plnění (tj. část díla) převezme s výhradami.** Zhotovitel bere na vědomí, že tak objednatel učiní pouze tehdy, je-li to pro objednatelů výhodné. Do okamžiku vypořádání všech výhrad nebude dílčí plnění (tj. část díla) považováno za dokončené.
- 5.8.3 **v ostatních případech objednatel dílčí plnění (tj. část díla) převezme bez výhrad.**

6 Platební podmínky

- 6.1 Nárok na úhradu ceny za dílo objednatelem zhotoviteli vzniká postupně vždy **po ukončení každého kalendářního měsíce**, a to ve výši ceny za dílčí plnění (části díla), která byla objednatelem v uplynulém kalendářní měsíci převzata bez výhrad, a za dílčí plnění (části díla), u nichž v příslušném měsíci došlo k vypořádání všech výhrad, byla-li tato dílčí plnění, tj. části díla, objednatelem převzata v předchozím období s výhradami (tzn. zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli úhradu dílčí ceny v návaznosti na plnění této smlouvy jedním daňovým dokladem (fakturou) jednou měsíčně). Úhrada každé dílčí ceny bude provedena na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře). **Objednatel neposkytuje zálohy.**
- 6.2 Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí daňový doklad (faktura) obsahovat číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění. Zhotovitel je povinen v daňovém dokladu (faktuře) cenu za jednotlivá dílčí plnění (tj. části díla) rozepsat po jednotlivých položkách rozpočtu.
- 6.3 Každý daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli na doručovací adresu objednatele. Objednatel zaplatí cenu dle daňového dokladu (faktury) nejpozději do **30 dnů** ode dne obdržení tohoto daňového dokladu (faktury).
- 6.4 Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny dle daňového dokladu (faktury) z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
- 6.5 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Stanoví-li zhotovitel v daňovém dokladu (faktuře) datum splatnosti v rozporu s touto smlouvou, není tato chyba důvodem pro vrácení daňového dokladu (faktury) a pro další plnění povinností smluvních stran se nebude k tomuto chybně uvedenému údaji přihlížet.
- 6.6 Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta.
- 6.7 Budou-li u zhotovitele, coby dodavatele zdanitelného plnění, shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn při úhradě ceny postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

7 Práva z vadného plnění a záruka za jakost

- 7.1 Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. občanského zákoníku.
- 7.2 Zhotovitel uzavřením smlouvy poskytuje záruku za jakost díla. Poskytnutím záruky za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo nebo jakákoliv jeho část byla provedená dle platné legislativy vztahující se k předmětu díla.

8 Smluvní pokuty

- 8.1 Za nesplnění závazku z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:

- 8.1.1 je-li zhotovitel v prodlení provedení jednotlivých úkonů a s předáním dokončeného dílčího plnění (tj. části díla) objednateli ve lhůtě sjednané v čl. 1.4.2 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 3 % z ceny díla bez DPH, přičemž za poslední den prodlení se považuje den převzetí dílčího plnění (tj. části díla) objednatel, bylo-li dílčí plnění (část díla) převzato objednatel bez výhrad, anebo okamžik vypořádání všech výhrad, bylo-li dílčí plnění (část díla) objednatel převzato s výhradami.
- 8.1.2 Za pozdní nástup na opravu VZT zařízení zaplatí zhotovitel částku 2 000 Kč za každou, i započatou hodinu z prodlení.

9 Ukončení smlouvy

- 9.1 Tato smlouva zaniká některým ze způsobů stanovým občanským zákoníkem s tím, že:
- 9.1.1 jedná-li se o výpověď, lze tuto smlouvu ukončit pouze výpovědí ze strany objednatele; výpovědní doba v takovém případě činí 30 dnů ode dne doručení písemné výpovědi zhotoviteli,
- 9.1.2 jedná-li se o jednostranné odstoupení pro její podstatné porušení, lze tuto smlouvu ukončit pouze jednostranným odstoupením od této smlouvy ze strany objednatele pro její podstatné porušení zhotovitelem; podstatným porušením této smlouvy zhotovitelem se pro účely této smlouvy rozumí neprovádění zadaných činností dle přílohy číslo 1 této smlouvy.
- 9.2 Objednatel je oprávněn ukončit tuto smlouvu, příp. závazek z této smlouvy, také dle § 223 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

10 Zvláštní ujednání

- 10.1 Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.
- 10.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným statutárními zástupci obou smluvních stran nebo osobami oprávněnými za smluvní strany jednat, a to ve stejné podobě, v jaké byla uzavřena smlouva. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Změní-li se kterýkoliv údaj uvedený v záhlaví této smlouvy u smluvních stran, je smluvní strana, u níž ke změně došlo, povinna neprodleně písemně o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu. Účinnost změny u údajů, které se nezapisují do obchodního rejstříku (např. doručovací adresa, kontaktní osoba), nastává okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.
- 10.3 Kontaktní osoba objednatele je za objednatele oprávněna činit pouze tyto úkony:
- 10.3.1 dohodnout se zhotovitelem den a čas/(dobu) předání/zpřístupnění předmětu díla této smlouvy;
- 10.3.2 dohodnout se zhotovitelem den a čas předání dílčího plnění dle této smlouvy;
- 10.3.3 odmítnout převzít dílo a podpisu protokolu;

Kontaktní osoba objednatele není oprávněna zejména rozhodnout nebo se zhotovitelem dohodnout způsob vypořádání nároků z vadného plnění. Úkony učiněné kontaktní osobou objednatele nad takto vymezený rámec nezavazují objednatele.

- 10.4 Smluvní strany jsou oprávněny postoupit jakoukoliv pohledávku nebo závazek vyplývající z této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.
- 10.5 V případě, že nastane rozpor mezi touto smlouvou a jejími přílohami, budou přednostně aplikována ustanovení této smlouvy.
- 10.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou s počátkem účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv), a koncem účinnosti tj. dnem 30.09. 2025.
- 10.7 Tato smlouva je vyhotovena v listinné podobě ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdržela každá smluvní strana.

V Praze dne .

V, dne

Za objednatele:

Ing. Milan Červený
ředitel VK Praha

Za zhotovitele:

Michal Svoboda
vedoucí servisního oddělení

Příloha č.1				
SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
		Zařízení č. 1 - Sklady 2.PP		
1.01	C14-001	Kompaktní VZT jednotka DANVENT DV 10 (č. n. 3282 / 2004), parametry v tab. zařízení - provedení LEVÉ ve směru proudění přívodního vzduchu, včetně rámu, sifonů a připojovacích manžety v sestavě: PŘÍVOD: uzavírací klapka, filtr G4, filtr F7, deskový rekuperátor s bypassem, vodní ohřivač, přívodní ventilátor ODVOD: uzavírací klapka, filtr G3, volná komora, odvodní ventilátor	ks	1
	C14-001M			
1.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.1	ks	4
	C14-005M			
1.03	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.2	ks	14
	C14-005M			
1.04	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 250x500x1000.2	ks	10
	C14-005M			
1.05	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 500x200 TPM 018/01.23	ks	2
	C14-006M			
1.06	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 315x200 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
1.07	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 400x200 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
1.08	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 250x200 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
1.09	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 200x200 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
1.10	C14-008	Motýlková zpětná klapka samočinná RSK 200	ks	1
	C14-008M			
1.11	C14-010	Dvouřadá výustka komfortní s regulací R1 400x200	ks	7
	C14-010M			
1.12	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 280x140	ks	2
	C14-010M			
1.13	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 400x200	ks	4
	C14-010M			
1.14	C14-008	Výfuková samočinná klapka 400x315 vč.rámu do zdiva	ks	1
	C14-008M			
1.15	C14-012	Mřížka stěnová 400x315 vč.rámu do zdiva	ks	1
	C14-012M			
1.16	C14-011	Pož.stěnový uzávěr PSUM-90 200x215 TPM006/99.01	ks	1
	C14-011M			
1.17	C14-011	Pož.stěnový uzávěr PSUM-90 500x215 TPM006/99.01	ks	1
	C14-011M			
1.18	C14-014	Protidešťové žaluzie s rámem a sítí 1000x1000	ks	2
	C14-014M			
1.21	C14-014	+ Protidešťová žaluzie s rámem a sítí 800x900	ks	+ 3
	C14-014M			
1.91	C14-015	Ohebná hadice SONODEC Ø160	m	6
	C14-015M			
1.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	5
	C14-016M			
1.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	342
	C14-017M			

SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
		Zařízení č. 2 - Relaxcentrum		
2.01	C14-001	Kompaktní VZT jednotka DANVENT DV 10 (č. n. 3282 / 2004), parametry v tab. zařízení - provedení LEVÉ ve směru proudění přívodního vzduchu, včetně nohou, sifonů a přípojovacích manžety v sestavě: PŘÍVOD: uzavírací klapka, filtr G4, filtr F7, deskový rekuperátor s bypassem, vodní ohříváč, vodní chladič s eliminátorem kapek, přívodní ventilátor ODVOD: uzavírací klapka, filtr G3, volná komora, odvodní ventilátor	ks	1
	C14-001M			
2.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 250x500x1000.2	ks	4
	C14-005M			
2.03	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 500x250 TPM 018/01.23	ks	2
	C14-006M			
2.04	C14-010	Dvouřadá výustka komfortní s regulací R1 400x200	ks	5
	C14-010M			
2.05	C14-010	Dvouřadá výustka komfortní s regulací R1 280x140	ks	1
	C14-010M			
2.06	C14-013	Talířový ventil kovový přívodní Ø200 včetně zděře	ks	6
	C14-013M			
2.07	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 400x200	ks	5
	C14-010M			
2.08	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 280x140	ks	9
	C14-010M			
2.09	C14-012	Mřížka stěnová 400x200 vč.rámu do zdiva	ks	4
	C14-012M			
2.91	C14-015	Ohebná hadice SONODEC Ø200	m	10
	C14-015M			
2.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvárovek	m	14
	C14-016M			
2.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	153
	C14-017M			

SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
3.01	C14-001	Zařízení č. 3 - Sklady 1.PP Kompaktní VZT jednotka DANVENT DV 10 (č. n. 3282 / 2004), parametry v tab. zařízení - provedení PRAVĚ ve směru proudění přívodního vzduchu, včetně rámu, sifonů a přípojovacích manžety v sestavě: PŘÍVOD: uzavírací klapka, filtr G4, filtr F7, deskový rekuperátor s bypassem, vodní ohříváč, přívodní ventilátor ODVOD: uzavírací klapka, filtr G3, volná komora, odvodní ventilátor	ks	1
	C14-001M			
3.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.2	ks	8
	C14-005M			
3.03	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 315x315 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
3.04	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 500x315 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
3.05	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 200x250 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
3.06	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 500x250 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
3.07	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 400x250 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
3.08	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 250x200 TPM 018/01.23	ks	2
	C14-006M			
3.09	C14-010	Dvouřadá výustka komfortní s regulací R1 400x200	ks	8
	C14-010M			
3.10	C14-013	Talířový ventil kovový přívodní Ø100 včetně zděře	ks	1
	C14-013M			
3.11	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 400x200	ks	6
	C14-010M			
3.12	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 280x140	ks	4
	C14-010M			
3.13	C14-012	Mřížka stěnová 300x100 vč.rámu do zdiva	ks	4
	C14-012M			
3.14	C14-011	+ Pož.stěnový uzávěr PSUM-90 200x215 TPM006/99.01	ks	+ 4
	C14-011M			
3.91	C14-015	Ohebná hadice SONODEC Ø100	m	2
	C14-015M			
3.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	1
	C14-016M			
3.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	102
	C14-017M			

SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
4.01	C14-001	Zařízení č. 4 - Kuchyně Kompaktní VZT jednotka DANVENT DV 30 (č. n. 3282 / 2004), parametry v tab. zařízení - provedení PRAVĚ ve směru proudění přívodního vzduchu, včetně nohou, sifonů a přípojovacích manžety v sestavě: PŘÍVOD: uzavírací klapka, filtr G4, filtr F7, deskový rekuperátor s bypassem, vodní ohříváč, vodní chladič s eliminátorem kapek, přívodní ventilátor ODVOD: uzavírací klapka, tukový filtr, filtr G3, volná komora, odvodní ventilátor	ks	2
	C14-001M			
4.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 250x500x1000.1	ks	20
	C14-005M			
4.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.1	ks	6
	C14-005M			
4.03	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 250x500x1000.1	ks	9
	C14-005M			
4.03	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.1	ks	12
	C14-005M			
4.04	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 250x500x1000.2	ks	12
	C14-005M			
4.04	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 250x500x1500.2	ks	12
	C14-005M			
4.05	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 250x500x1500.1	ks	9
	C14-005M			
4.06	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 600x630 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
4.07	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 600x800 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
4.08	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 900x400 TPM 018/01.23 vč. vyztužovacího rámu	ks	2
	C14-006M			
4.09	C14-009	Čtvercový stropní anemostat TROX DLQ-AK-MN-L/250	ks	8
	C14-009M			
4.10	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 400x200	ks	2
	C14-010M			
4.11	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 280x140	ks	3
	C14-010M			
4.12	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø160 včetně zděře	ks	1
	C14-013M			
4.13	C14-007	Regulační klapka ruční 1000x400	ks	3
	C14-007M			
4.14	C14-007	Regulační klapka ruční 800x400	ks	6
	C14-007M			
4.15	C14-007	Regulační klapka ruční 560x400	ks	2
	C14-007M			
4.16	C14-007	Regulační klapka ruční 450x400	ks	2
	C14-007M			
4.17	C14-007	Regulační klapka ruční 200x200	ks	6
	C14-007M			
4.18	C14-014	Protidešťové žaluzie s rámem a sítí 1000x1400	ks	2
	C14-014M			
4.19	C14-014	Protidešťové žaluzie s rámem a sítí 1500x2000	ks	1
	C14-014M			
4.20	C14-014	+ Protidešťové žaluzie s rámem a sítí 1400x1400	ks	+ 1
	C14-014M			
4.21	C14-014	+ Protidešťové žaluzie s rámem a sítí 710x1400	ks	+ 1
	C14-014M			
4.90	C14-015	Ohebná hadice FLEXO Ø100	m	40
	C14-015M			
4.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	15
	C14-016M			
4.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	210
	C14-017M			
4.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	210
	C14-017M			
4.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886), vodotěsné provedení	m ²	175
	C14-017M			

SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
5.01	C14-001	Zařízení č. 5 - Sklady 1.PP Kompaktní VZT jednotka DANVENT DV 10 (č. n. 3282 / 2004), parametry v tab. zařízení - provedení PRAVĚ ve směru proudění přívodního vzduchu, včetně nohou, sifonů a přípojovacích manžety v sestavě: PŘÍVOD: uzavírací klapka, filtr G4, filtr F7, deskový rekuperátor s bypassem, vodní ohříváč, přívodní ventilátor ODVOD: uzavírací klapka, filtr G3, volná komora, odvodní ventilátor	ks	1
	C14-001M			
5.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.1	ks	8
	C14-005M			
5.03	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 500x250 TPM 018/01.23	ks	3
	C14-006M			
5.04	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 400x250 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
5.05	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ Ø180 TPM 018/01.23	ks	4
	C14-006M			
5.06	C14-009	Čtvercový stropní anemostat TROX DLQ-AK-MN-L/400	ks	5
	C14-009M			
5.07	C14-009	Čtvercový stropní anemostat TROX DLQ-AK-MN-L/250	ks	3
	C14-009M			
5.08	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø200 včetně zděře	ks	13
	C14-013M			
5.09	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø100 včetně zděře	ks	6
	C14-013M			
5.10	C14-012	Mřížka stěnová 400x200 vč.rámu do zdiva	ks	6
	C14-012M			
5.11	C14-012	Mřížka stěnová 600x300 vč.rámu do zdiva	ks	4
	C14-012M			
5.12	C14-012	Mřížka stěnová 300x100 vč.rámu do zdiva	ks	4
	C14-012M			
5.90	C14-015	Ohebná hadice FLEXO Ø200	m	20
	C14-015M			
5.91	C14-015	Ohebná hadice SONODEC Ø200	m	10
	C14-015M			
5.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	85
	C14-016M			
5.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø250 , 20%tvarovek	m	12
	C14-016M			
5.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	160
	C14-017M			
5.94	C14-024	Profily pro ocelovou konstrukci prodloužení podlahy	kg	150
	C14-024M			

SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
6.01	C14-001	Zařízení č. 6 - Prádelna a žehlení prádla Kompaktní VZT jednotka DANVENT DV 10 (č. n. 3282 / 2004), parametry v tab. zařízení - provedení LEVÉ ve směru proudění přívodního vzduchu, včetně rámu, sifonů a připojovacích manžety v sestavě: PŘÍVOD: uzavírací klapka, filtr G4, filtr F7, deskový rekuperátor s bypassem, vodní ohříváč, vodní chladič s eliminátorem kapek, přívodní ventilátor ODVOD: uzavírací klapka, filtr G3, volná komora, odvodní ventilátor	ks	1
	C14-001M			
6.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.1	ks	4
	C14-005M			
6.03	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 400x200 TPM 018/01.23	ks	2
	C14-006M			
6.04	C14-009	Čtvercový stropní anemostat TROX DLQ-AK-MN-L/400	ks	2
	C14-009M			
6.05	C14-009	Čtvercový stropní anemostat TROX DLQ-AK-MN-L/250	ks	2
	C14-009M			
6.06	C14-010	Dvouřadá výustka komfortní s regulací R1 400x200	ks	2
	C14-010M			
6.07	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 400x200	ks	4
	C14-010M			
6.08	C14-012	Mřížka stěnová 300x100 vč.rámu do zdiva	ks	4
	C14-012M			
6.91	C14-015	Ohebná hadice SONODEC Ø200	m	6
	C14-015M			
6.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	8
	C14-016M			
6.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	274
	C14-017M			

SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
7.01	C14-001	Zařízení č. 7 - Víceúčelový sál Kompaktní VZT jednotka DANVENT DV 50 (č. n. 3282 / 2004), parametry v tab. zařízení - provedení PRAVĚ ve směru proudění přívodního vzduchu, včetně nohou, sifonů a přípojovacích manžety v sestavě: PŘÍVOD: uzavírací klapka, filtr G4, filtr F7, deskový rekuperátor s bypassem, vodní ohříváč, vodní chladič s eliminátorem kapek, přívodní ventilátor ODVOD: uzavírací klapka, filtr G3, volná komora, odvodní ventilátor	ks	1
	C14-001M			
7.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 250x500x1500.2	ks	20
	C14-005M			
7.03	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 250x500x1000.2	ks	20
	C14-005M			
7.04	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1500.1	ks	32
	C14-005M			
7.05	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.1	ks	16
	C14-005M			
7.06	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 800x630 TPM 018/01.23 vč. vyztužovacího rámu	ks	1
	C14-006M			
7.07	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 1000x800 TPM 018/01.23 vč. vyztužovacího rámu	ks	1
	C14-006M			
7.09	C14-009	Vířivý anemostat TROX RFD-R-D-A-MN-L/315, RAL dle architekta	ks	21
	C14-009M			
7.10	C14-012	Krycí mřížka na potrubí 1600x1000 vč.rámu, RAL dle architekta	ks	1
	C14-012M			
7.11	C14-007	Regulační klapka ruční 1000x800	ks	1
	C14-007M			
7.12	C14-014	Protidešťové žaluzie s rámem a sítí 2000x630	ks	2
	C14-014M			
7.13	C14-014	Protidešťové žaluzie s rámem a sítí 2000x1000	ks	2
	C14-014M			
7.14	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø160 včetně zděře	ks	1
	C14-013M			
7.91	C14-015	Ohebná hadice SONODEC Ø160	m	3
	C14-015M			
7.91	C14-015	Ohebná hadice SONODEC Ø250	m	40
	C14-015M			
7.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO Ø250 a Ø315 , 20%tvarovek	m	65
	C14-016M			
7.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	10
	C14-016M			
7.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	313
	C14-017M			

SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
8.01	C14-001	Zařízení č. 8 - Restaurace 1.NP Kompaktní VZT jednotka DANVENT DV 20 (č. n. 3282 / 2004), parametry v tab. zařízení - provedení LEVÉ ve směru proudění přívodního vzduchu, včetně nohou, sifonů a připojovacích manžety v sestavě: PŘÍVOD: uzavírací klapka, filtr G4, filtr F7, deskový rekuperátor s bypassem, vodní ohříváč, vodní chladič s eliminátorem kapek, přívodní ventilátor ODVOD: uzavírací klapka, filtr G3, volná komora, odvodní ventilátor	ks	1
	C14-001M			
8.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.1	ks	16
	C14-005M			
8.03	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 500x560 TPM 018/01.23	ks	2
	C14-006M			
8.04	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ Ø180 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
8.05	C14-010	Dvouřadá výustka komfortní s regulací R1 560x200, RAL dle architekta	ks	15
	C14-010M			
8.05	C14-010	- Dvouřadá výustka komfortní s regulací R1 560x200, RAL dle architekta	ks	-15
	C14-010M			
8.06	C14-010	Dvouřadá výustka komfortní s regulací R1 400x200, RAL dle architekta	ks	4
	C14-010M			
8.07	C14-010	Dvouřadá výustka komfortní s regulací R1 280x140	ks	1
	C14-010M			
8.08	C14-013	Talířový ventil kovový přívodní Ø160 včetně zděře	ks	1
	C14-013M			
8.09	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 525x525, RAL dle architekta	ks	5
	C14-010M			
8.09	C14-010	- Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 525x525, RAL dle architekta	ks	-5
	C14-010M			
8.10	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 400x200	ks	2
	C14-010M			
8.11	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø160 včetně zděře	ks	1
	C14-013M			
8.12	C14-009	+ Vřířivý anemostat TROX RFD-R-D-A-MN-L/125	ks	+36
	C14-009M			
8.13	C14-010	+ Dvouřadá výustka komfortní s regulací R1 560x200, provedení v černé barvě	ks	+ 5
	C14-010M			
8.14	C14-010	+ Regulace R1 525x280 včetně upínání do potrubí	ks	+ 8
	C14-010M			
8.20	C14-007	+ Regulační klapka ruční 200x200 s možností zaaretování	ks	+ 1
	C14-007M			
8.21	C14-007	+ Regulační klapka ruční průměr 160 s možností zaaretování	ks	+ 1
	C14-007M			
8.22	C14-007	+ Regulační klapka ruční 400x710 s možností zaaretování	ks	+ 1
8.23		SMU 700x350	ks	4
	C14-007M			
8.91	C14-015	Ohebná hadice SONODEC Ø160	m	6
	C14-015M			
8.91	C14-015	+ Ohebná hadice SONODEC Ø100	m	+ 60
	C14-015M			
8.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	38
	C14-016M			
8.92	C14-016	+ Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	+ 30
	C14-016M			
8.92	C14-016	+ Kruhové potrubí SPIRO do Ø125, 20%tvarovek	m	+ 15
	C14-016M			
8.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	263
	C14-017M			
8.93	C14-017	+ Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	+ 35
	C14-017M			

SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
		Zařízení č. 9 - Odtah příslušenství prodejny		
9.01	C14-002	Ventilátor diagonální Elektrodesign MIXVENT-TD 500/160 , parametry viz tab. zařízení	ks	1
	C14-002M			
9.02	C14-005	Tlumič hluku kruhový Elektrodesign MAA 160/900	ks	1
	C14-005M			
9.03	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø160 včetně zděře	ks	3
	C14-013M			
9.04	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø100 včetně zděře	ks	1
	C14-013M			
9.05	C14-012	Mřížka stěnová 300x100 vč.rámu do zdiva	ks	6
	C14-012M			
9.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	26
	C14-016M			
		Zařízení č. 10 - Vrátnice		
10.01	C14-002	Ventilátor diagonální Elektrodesign MIXVENT-TD 1300/250, parametry viz tab. zařízení	ks	1
	C14-002M			
10.02	C14-002	Ventilátor diagonální Elektrodesign MIXVENT-TD 800/200, parametry viz tab. zařízení	ks	1
	C14-002M			
10.03	C14-003	Ohřivač vodní Elektrodesign MBW 250 Q = 6kW	ks	1
	C14-003M			
10.04	C14-004	Filtrační komora Elektrodesign MFL - 250/5	ks	1
	C14-004M			
10.05	C14-005	Tlumič hluku kruhový Elektrodesign MAA 250/900	ks	1
	C14-005M			
10.06	C14-005	Tlumič hluku kruhový Elektrodesign MAA 250/600	ks	1
	C14-005M			
10.07	C14-005	Tlumič hluku kruhový Elektrodesign MAA 200/900	ks	1
	C14-005M			
10.08	C14-005	Tlumič hluku kruhový Elektrodesign MAA 200/600	ks	1
	C14-005M			
10.09	C14-008	Motýlková zpětná klapka samočinná RSK 200	ks	1
	C14-008M			
10.10	C14-008	Motýlková zpětná klapka samočinná RSK 100	ks	1
	C14-008M			
10.11	C14-013	Talířový ventil kovový přívodní Ø200 včetně zděře	ks	5
	C14-013M			
10.12	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø100 včetně zděře	ks	2
	C14-013M			
10.13	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø200 včetně zděře	ks	2
	C14-013M			
10.14	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 280x140	ks	1
	C14-010M			
10.15	C14-012	Dveřní mřížka 325x85	ks	2
	C14-012M			
10.16	C14-014	Protidešťové žaluzie s rámem a sítí 315x315	ks	2
	C14-014M			
10.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	20
	C14-016M			
10.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	2
	C14-017M			

SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
11.01	C14-001	Zařízení č. 11 - Foyer Kompaktní VZT jednotka DANVENT DV 15 (č. n. 3282 / 2004), parametry v tab. zařízení - provedení LEVÉ ve směru proudění přívodního vzduchu, včetně nohou, sifonů a přípojovacích manžety v sestavě: PŘÍVOD: uzavírací klapka, filtr G4, filtr F7, deskový rekuperátor s bypassem, vodní ohříváč, vodní chladič s eliminátorem kapek, přívodní ventilátor ODVOD: uzavírací klapka, filtr G3, volná komora, odvodní ventilátor	ks	1
	C14-001M			
11.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.2	ks	4
	C14-005M			
11.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 250x500x1000.2	ks	4
	C14-005M			
11.03	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 400x400 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
11.04	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 500x500 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
11.05	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 500x315 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
11.06	C14-010	Dvouřadá výustka komfortní s regulací R1 400x325, RAL dle architekta	ks	4
	C14-010M			
11.07	C14-010	Dvouřadá výustka komfortní s regulací R1 400x200, RAL dle architekta	ks	1
	C14-010M			
11.08	C14-010	Dvouřadá výustka komfortní s regulací R1 400x280, RAL dle architekta	ks	3
	C14-010M			
11.09	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 525x1225, RAL dle architekta	ks	1
	C14-010M			
11.10	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 200x200 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
11.91	C14-015	Ohebná hadice SONODEC Ø160	m	20
	C14-015M			
11.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	2
	C14-016M			
11.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	105
	C14-017M			

SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
		Zařízení č. 12 - Restaurace 2.NP - pravé křídlo		
12.01	C14-001	Kompaktní VZT jednotka DANVENT DV 40 (č. n. 3282 / 2004), parametry v tab. zařízení - provedení PRAVÉ ve směru proudění přívodního vzduchu, včetně nohou, sifonů a připojovacích manžety v sestavě: PŘÍVOD: uzavírací klapka, filtr G4, filtr F7, deskový rekuperátor s bypassem, vodní ohříváč, vodní chladič s eliminátorem kapek, přívodní ventilátor ODVOD: uzavírací klapka, filtr G3, volná komora, odvodní ventilátor	ks	1
	C14-001M			
12.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.2	ks	32
	C14-005M			
12.03	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1500.2	ks	8
	C14-005M			
12.04	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 800x500 TPM 018/01.23 vč. vyztužovacího rámu	ks	2
	C14-006M			
12.05	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 500x400 TPM 018/01.23	ks	2
	C14-006M			
12.06	C14-010	Dvouřadá výustka komfortní s regulací R1 560x200, RAL dle architekta	ks	30
	C14-010M			
12.07	C14-010	Dvouřadá výustka komfortní s regulací R1 400x200, RAL dle architekta	ks	5
	C14-010M			
12.08	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 400x100, RAL dle architekta	ks	4
	C14-010M			
12.09	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 525x525, RAL dle architekta	ks	5
	C14-010M			
12.10	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 400x200, RAL dle architekta	ks	5
	C14-010M			
12.11	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 560x200, RAL dle architekta	ks	6
	C14-010M			
12.11	C14-010	- Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 560x200, RAL dle architekta	ks	-6
	C14-010M			
12.12	C14-014	Protidešťové žaluzie s rámem a sítí 2000x800	ks	1
	C14-014M			
12.13	C14-010	+ Regulace R1 560x200 včetně upínání do potrubí	ks	+ 6
	C14-010M			
12.14	C14-010	+ Regulace R1 400x200 včetně upínání do potrubí	ks	-4
	C14-010M			
12.20	C14-007	+ Regulační klapka ruční 525x525 s možností zaaretování	ks	+ 3
	C14-007M			
12.21	C14-007	+ Regulační klapka ruční 500x400 s možností zaaretování	ks	+ 1
	C14-007M			
12.22	C14-007	+ Regulační klapka ruční 200x200 s možností zaaretování	ks	+ 1
	C14-007M			
12.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	450
	C14-017M			
12.93	C14-017	+ Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	+ 3
	C14-017M			

SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
		Zařízení č. 13 - Restaurace 2.NP - levé křídlo		
13.01	C14-001	Kompaktní VZT jednotka DANVENT DV 25 (č. n. 3282 / 2004), parametry v tab. zařízení - provedení LEVÉ ve směru proudění přívodního vzduchu, včetně nohou, sifonů a přípojovacích manžety v sestavě: PŘÍVOD: uzavírací klapka, filtr G4, filtr F7, deskový rekuperátor s bypassem, vodní ohříváč, vodní chladič s eliminátorem kapek, přívodní ventilátor ODVOD: uzavírací klapka, filtr G3, volná komora, odvodní ventilátor	ks	1
	C14-001M			
13.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 250x500x1000.2	ks	8
	C14-005M			
13.03	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.2	ks	16
	C14-005M			
13.04	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1500.2	ks	8
	C14-005M			
13.05	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 710x500 TPM 018/01.23	ks	2
	C14-006M			
13.06	C14-010	Dvouřadá výustka komfortní s regulací R1 560x200, RAL dle architekta	ks	23
	C14-010M			
13.07	C14-010	Dvouřadá výustka komfortní s regulací R1 400x200, RAL dle architekta	ks	1
	C14-010M			
13.08	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 400x200, RAL dle architekta	ks	2
	C14-010M			
13.09	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 525x525, RAL dle architekta	ks	5
	C14-010M			
13.10	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 325x325, RAL dle architekta	ks	3
	C14-010M			
13.11	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø100 včetně zděře	ks	2
	C14-013M			
13.12	C14-014	Protidešťové žaluzie s rámem a sítí 2000x800	ks	1
	C14-014M			
13.13	C14-009	Čtvercový stropní anemostat TROX DLQ-AK-MN-L/400, RAL dle architekta	ks	1
	C14-009M			
13.20	C14-007	+ Regulační klapka ruční 800x280 s možností zaaretování	ks	+ 1
	C14-007M			
13.90	C14-015	Ohebná hadice FLEXO Ø100	m	2
	C14-015M			
13.90	C14-015	Ohebná hadice FLEXO Ø200	m	3
	C14-015M			
13.91	C14-015	Ohebná hadice SONODEC Ø160	m	2
	C14-015M			
13.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200, 20% tvarovek	m	6
	C14-016M			
13.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	220
	C14-017M			
13.93	C14-017	+ Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	+ 3
	C14-017M			

SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
		Zařízení č. 15 - Restaurace 2.NP - pravé křídlo		
15.01	C14-001	Kompaktní VZT jednotka DANVENT DV 30 (č. n. 3282 / 2004), parametry v tab. zařízení - provedení PRAVÉ ve směru proudění přívodního vzduchu, včetně nohou, sifonů a připojovacích manžety v sestavě: PŘÍVOD: uzavírací klapka, filtr G4, filtr F7, deskový rekuperátor s bypassem, vodní ohříváč, vodní chladič s eliminátorem kapek, přívodní ventilátor ODVOD: uzavírací klapka, filtr G3, volná komora, odvodní ventilátor	ks	1
	C14-001M			
15.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.2	ks	88
	C14-005M			
15.02	C14-005	- Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.2	ks	-24
	C14-005M			
15.02	C14-005	+ Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.1	ks	+ 8
	C14-005M			
15.02	C14-005	+ Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.3	ks	+ 16
	C14-005M			
15.03	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 800x630 TPM 018/01.23	ks	2
	C14-006M			
15.04	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 710x400 TPM 018/01.23	ks	2
	C14-006M			
15.05	C14-010	Dvouřadá výustka komfortní s regulací R1 560x200, RAL dle architekta	ks	27
	C14-010M			
15.06	C14-010	Dvouřadá výustka komfortní s regulací R1 400x100, RAL dle architekta	ks	4
	C14-010M			
15.07	C14-010	Dvouřadá výustka komfortní s regulací R1 400x200, RAL dle architekta	ks	5
	C14-010M			
15.08	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 400x200, RAL dle architekta	ks	5
	C14-010M			
15.08	C14-010	- Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 400x200, RAL dle architekta	ks	+4
	C14-010M			
15.09	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 560x200, RAL dle architekta	ks	5
	C14-010M			
15.09	C14-010	- Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 560x200, RAL dle architekta	ks	-5
	C14-010M			
15.10	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 525x525, RAL dle architekta	ks	6
	C14-010M			
15.11	C14-012	Mřížka stěnová 300x100 vč.rámu do zdiva	ks	4
	C14-012M			
15.12	C14-010	+ Regulace R1 560x200 včetně upínání do potrubí	ks	+ 5
15.13		Neobsazeno		
	C14-010M			
15.20	C14-007	+ Regulační klapka ruční 525x525 s možností zaaretování	ks	+3
	C14-007M			
15.21	C14-007	+ Regulační klapka ruční 250x250 s možností zaaretování	ks	+1
	C14-007M			
15.22	C14-007	+ Regulační klapka ruční 250x400 s možností zaaretování	ks	+1
	C14-007M			
15.30	C14-014	+ Protidešťová žaluzie s rámem a sítí 800x1000 IMOS - PZ ZN 800x1000 R1S	ks	+ 2
	C14-014M			
15.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	522
	C14-017M			
15.93	C14-017	+ Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	+38
	C14-017M			
		Zařízení č. 16 - Požární větrání CHÚC-schodiště 2		
16.01	C14-002	Elektrodesing ILT/4-285 IP55, 70°C, kanál.vent. IAE 285/60-30 ED pružná spojka	ks	1
	C14-002M			
16.02	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 400x200	ks	2
	C14-010M			
16.03	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 280x140	ks	1
	C14-010M			
16.04	C14-014	- Protidešťové žaluzie s rámem a sítí 710x355	ks	- 1
	C14-014M			
16.05	C14-014	+ Protidešťové žaluzie s rámem a sítí 355x710	ks	+ 1
	C14-014M			
16.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	20
	C14-017M			
16.93	C14-017	+ Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	+ 4
	C14-017M			
		Zařízení č. 17 - Sociální zařízení 1.PP		
17.01	C14-002	Ventilátor diagonální Elektrodesign MIXVENT-TD 2000/315, parametry viz tab. zařízení	ks	1
	C14-002M			
17.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.1	ks	1
	C14-005M			

SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
17.03	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1500.1	ks	1
	C14-005M			
17.04	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 315x200 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
17.05	C14-007	Regulační klapka s přípravou pro servo 315x200	ks	1
	C14-007M			
17.06	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø100 včetně zděře	ks	20
	C14-013M			
17.07	C14-012	Mřížka stěnová 400x200 vč.rámu do zdiva	ks	8
	C14-012M			
17.08	C14-012	Mřížka stěnová 300x100 vč.rámu do zdiva	ks	6
	C14-012M			
17.90	C14-015	Ohebná hadice FLEXO Ø100	m	40
	C14-015M			
17.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	38
	C14-016M			
17.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	12
	C14-017M			
		Zařízení č. 18 - Sociální zařízení		
18.01	C14-002	Elektrodesing ILT/4-250 IP55, 70°C, kanál.vent. IAE 250/50-30 ED pružná spojka	ks	1
	C14-002M			
18.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.1	ks	1
	C14-005M			
18.03	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 250x200 TPM 018/01.23	ks	2
	C14-006M			
18.04	C14-007	Regulační klapka s přípravou pro servo 250x200	ks	1
	C14-006M			
18.05	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø100 včetně zděře	ks	25
	C14-013M			
18.06	C14-012	Mřížka stěnová 400x200 vč.rámu do zdiva	ks	6
	C14-012M			
18.07	C14-012	Mřížka stěnová 300x100 vč.rámu do zdiva	ks	20
	C14-012M	Dveřní mřížka 325x85	ks	2
18.08	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø160 včetně zděře	ks	1
	C14-013M			
18.90	C14-015	Ohebná hadice FLEXO Ø100	m	45
	C14-015M			
18.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	70
	C14-016M			
18.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	10
	C14-017M			

SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
		Zařízení č. 19 - Sociální zařízení		
19.01	C14-002	Elektrodesing ILT/4-250 IP55, 70°C, kanál.vent. IAE 250/50-30 ED pružná spojka	ks	1
	C14-002M			
19.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 250x500x1500.1	ks	1
	C14-005M			
19.03	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 250x500x1000.2	ks	2
	C14-005M			
19.04	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 315x315 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
19.05	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø100 včetně zděře	ks	47
	C14-013M			
19.06	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø160 včetně zděře	ks	1
	C14-013M			
19.07	C14-012	Mřížka stěnová 300x100 vč.rámu do zdiva	ks	14
	C14-012M	Dveřní mřížka 325x85	ks	3
19.08	C14-011	Pož.stěnový uzávěr PSUM-90 200x215 TPM006/99.01	ks	2
	C14-011M			
19.09	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 315x250 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
19.10	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ Ø180 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
19.90	C14-015	Ohebná hadice FLEXO Ø100	m	100
	C14-015M			
19.90	C14-015	Ohebná hadice FLEXO Ø160	m	2
	C14-015M			
19.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	118
	C14-016M			
19.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	25
	C14-017M			
		Zařízení č. 20 - Strojovna RTCH		
20.01	C14-002	Ventilátor potrubní Systemair KT 50-30-4 vč. manžet - parametry v tab. zařízení	ks	1
	C14-002M			
20.02	C14-002	Elektrodesing ILT/4-250 IP55, 70°C, kanál.vent. IAE 250/50-30 ED pružná spojka	ks	1
	C14-002M			
20.03	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 250x500x1000.2	ks	4
	C14-005M			
20.04	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 315x200 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
20.05	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 400x200 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
20.06	C14-010	Jednořadá výustka průmyslová s regulací R1 560x200	ks	5
	C14-010M			
20.07	C14-010	Jednořadá výustka průmyslová s regulací R1 425x560	ks	1
	C14-010M			
20.08	C14-014	Protidešťové žaluzie s rámem a sítí 630x500	ks	2
	C14-014M			
20.08	C14-014	- Protidešťové žaluzie s rámem a sítí 630x500	ks	-1
	C14-014M			
20.09	C14-014	+ Protidešťové žaluzie s rámem a sítí 500x630	ks	+1
	C14-014M			
20.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	31
	C14-017M			
		Zařízení č. 21 - Sociální zařízení 3.NP		
21.01	C14-002	Ventilátor diagonální Elektrodesign MIXVENT-TD 500/160, parametry viz tab. zařízení	ks	1
	C14-002M			
21.02	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø100 včetně zděře	ks	5
	C14-013M			
21.03	C14-012	Dveřní mřížka 325x85	ks	2
	C14-012M			
21.04	C14-014	Výfuková hlavice VH 160	ks	1
	C14-014M			
21.90	C14-015	Ohebná hadice FLEXO Ø100	m	5
	C14-015M			
21.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	17
	C14-016M			

SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
		Zařízení č. 22 - Odvětrání koupelen pokojů levá část		
22.01	C14-002	Elektrodesing ILT/6-355 IP55, 70°C, kanál.vent. IAE 355/70-40 ED pružná spojka	ks	1
	C14-002M			
22.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1500.1	ks	2
	C14-005M			
22.03	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.1	ks	4
	C14-005M			
22.04	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 315x200 TPM 018/01.23	ks	2
	C14-006M			
22.05	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 355x315 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
22.06	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø160 včetně zděře	ks	32
	C14-013M			
22.06	C14-013	- Talířový ventil kovový odvodní Ø160 včetně zděře	ks	-1
	C14-013M			
22.91	C14-015	Ohebná hadice SONODEC Ø160	m	40
	C14-015M			
22.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	110
	C14-016M			
22.92	C14-016	- Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	-2
	C14-016M			
22.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	30
	C14-017M			
		Zařízení č. 23 - Odvětrání koupelen pokojů 5.NP		
23.01	C14-002	Ventilátor diagonální Elektrodesign MIXVENT-TD 800/200, parametry viz tab. zařízení	ks	1
	C14-002M			
23.02	C14-005	Tlumič hluku kruhový Elektrodesign MAA 200/900	ks	2
	C14-005M			
23.03	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ Ø200 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
23.04	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø200 včetně zděře	ks	5
	C14-013M			
23.05	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø100 včetně zděře	ks	1
	C14-013M			
23.06	C14-008	Motýlková zpětná klapka samočinná RSK 200	ks	1
	C14-008M			
23.91	C14-015	Ohebná hadice SONODEC Ø160	m	8
	C14-015M			
23.91	C14-015	Ohebná hadice SONODEC Ø100	m	2
	C14-015M			
23.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	25
	C14-016M			
		Zařízení č. 24 - Odvětrání koupelen pokojů pravá část		
24.01	C14-002	Elektrodesing ILT/4-285 IP55, 70°C, kanál.vent. IAE 285/60-30 ED pružná spojka	ks	1
	C14-002M			
24.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 250x500x1500.1	ks	1
	C14-005M			
24.03	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 250x500x1000.1	ks	2
	C14-005M			
24.04	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 355x200 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
24.05	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø160 včetně zděře	ks	16
	C14-013M			
24.05	C14-013	- Talířový ventil kovový odvodní Ø160 včetně zděře	ks	-1
	C14-013M			
24.06	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø100 včetně zděře	ks	11
	C14-013M			
24.07	C14-012	Mřížka stěnová 300x100 vč.rámu do zdiva	ks	12
	C14-012M			
24.08	C14-014	Protidešťové žaluzie s rámem a sítí 1000x800	ks	1
	C14-014M			
24.91	C14-015	Ohebná hadice SONODEC Ø160	m	25
	C14-015M			
24.91	C14-015	Ohebná hadice SONODEC Ø100	m	20
	C14-015M			
24.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	136
	C14-016M			
24.92	C14-016	- Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	-1
	C14-016M			
24.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	30
	C14-017M			

SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
		Zařízení č. 25 - Sociální zařízení posilovny		
25.01	C14-002	Ventilátor diagonální Elektrodesign MIXVENT-TD 500/160, parametry viz tab. zařízení	ks	1
	C14-002M			
25.02	C14-005	Tlumič hluku kruhový Elektrodesign MAA 160/900	ks	1
	C14-005M			
25.03	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ Ø180 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
25.04	C14-008	Motýlková zpětná klapka samočinná RSK 160	ks	1
	C14-008M			
25.05	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø100 včetně zděže	ks	4
	C14-013M			
25.06	C14-012	Mřížka stěnová 300x100 vč.rámu do zdiva	ks	4
	C14-012M			
25.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	17
	C14-016M			
		Zařízení č. 26 - Požární větrání CHÚC-schodiště 3		
26.01	C14-002	Elektrodesign TGT/2-560-5/5,5 IP55 ax.vent. PIE 560 montážní konzola	ks	1
	C14-002M			
26.02	C14-007	Regulační klapka s přípravou pro servo 800x800	ks	1
	C14-006M			
26.03	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 400x325	ks	7
	C14-010M			
26.04	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 400x525	ks	1
	C14-010M			
26.05	C14-008	Výfuková samočinná klapka 630x630 vč.rámu do zdiva	ks	2
	C14-008M			
26.06	C14-007	Regulační klapka s přípravou pro servo 710x710	ks	1
	C14-006M			
26.07	C14-014	Protidešťové žaluzie s rámem a sítí 1400x800	ks	1
	C14-014M			
26.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	20
	C14-017M			
		Zařízení č. 27 - Odvětrání zařízení ZTI		
27.01	C14-002	Ventilátor diagonální Elektrodesign MIXVENT-TD 800/200, parametry viz tab. zařízení	ks	1
	C14-002M			
27.02	C14-008	Motýlková zpětná klapka samočinná RSK 200	ks	1
	C14-008M			
27.03	C14-010	Jednořadá výustka průmyslová s regulací R1 400x200	ks	1
	C14-010M			
27.04	C14-008	Výfuková samočinná klapka 400x315 vč.rámu do zdiva	ks	1
	C14-008M			
27.05	C14-012	Mřížka stěnová 400x315 vč.rámu do zdiva	ks	1
	C14-012M			
27.06	C14-006	+ Požární klapka PKTM90/CZ Ø200 TPM 018/01.23	ks	+ 1
	C14-006M			
27.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	15
	C14-016M			

SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
		Zařízení č. 28 - Teplovzdušná clona		
28.01	C14-018	Teplovzdušná dveřní clona s vodním ohřevem MULTIVAC COMTESSE VCK 03-D-200-V-SM + ovládání VCK-PANEL-V/SM-D + nasávací kryt do prostoru VCK-NK-02-C-200-P + nástavec výfukové mřížky do podhledu VCK-VM-02-C-200-P + výfuková mřížka + stropní držáky VCK-SD-11 4ks,závitové tyče M8-8ks	ks	1
	C14-018M			
		Zařízení č. 29 - Cirkulační chlazení		
29.01	C14-019	Podstropní jednotka fan-coil bez opláštění GEA - Top - Geko 1.UKW40.4SL - pravý, 2trubkový systém + dvoucestný ventil s termoelektrickým pohonem 230V - kvs=1, on/off + elektroskříň E 110 000	ks	13
	C14-019M			
29.02	C14-019	Podstropní jednotka fan-coil bez opláštění GEA - Top - Geko 1.UKW40.3SL - levý, 2trubkový systém + dvoucestný ventil s termoelektrickým pohonem 230V - kvs=1, on/off + elektroskříň E 110 000	ks	10
	C14-019M			
29.03	C14-019	Podstropní jednotka fan-coil bez opláštění GEA - Top - Geko 2.UKW40.4SL - pravý, 2trubkový systém + dvoucestný ventil s termoelektrickým pohonem 230V - kvs=1, on/off + elektroskříň E 110 000	ks	6
	C14-019M			
29.04	C14-019	Podstropní jednotka fan-coil bez opláštění GEA - Top - Geko 2.UKW40.3SL - levý, 2trubkový systém + dvoucestný ventil s termoelektrickým pohonem 230V - kvs=1, on/off + elektroskříň E 110 000	ks	7
	C14-019M			
29.05	C14-019	Podstropní jednotka fan-coil bez opláštění GEA - Top - Geko 3.UKW40.4SL - pravý, 2trubkový systém + dvoucestný ventil s termoelektrickým pohonem 230V - kvs=1,6, on/off + elektroskříň E 110 000	ks	6
	C14-019M			
29.06	C14-019	Podstropní jednotka fan-coil bez opláštění GEA - Top - Geko 3.UKW40.3SL - levý, 2trubkový systém + dvoucestný ventil s termoelektrickým pohonem 230V - kvs=1,6, on/off + elektroskříň E 110 000	ks	7
	C14-019M			
29.07	C14-019	Podstropní jednotka fan-coil bez opláštění GEA - Top - Geko 4.UKW40.4SL - pravý, 2trubkový systém + dvoucestný ventil s termoelektrickým pohonem 230V - kvs=2,5, on/off + elektroskříň E 110 000	ks	3
	C14-019M			
29.08	C14-019	Podstropní jednotka fan-coil bez opláštění GEA - Top - Geko 4.UKW40.3SL - levý, 2trubkový systém + dvoucestný ventil s termoelektrickým pohonem 230V - kvs=2,5, on/off + elektroskříň E 110 000	ks	4
	C14-019M			
29.09	C14-019	Podstropní jednotka fan-coil s opláštěním GEA - Top - Geko 4.UKW40.3NL - levý, 2trubkový systém + dvoucestný ventil s termoelektrickým pohonem 230V - kvs=2,5, on/off + elektroskříň E 110 000	ks	2
	C14-019M			
29.10	C14-010	Jednořadá výustka komfortní 420x200, RAL dle architekta	ks	110
	C14-010M			
29.10	C14-010	- Jednořadá výustka komfortní 420x200, RAL dle architekta	ks	-48
	C14-010M			
29.11	C14-010	Jednořadá výustka komfortní 720x200, RAL dle architekta	ks	60
	C14-010M			
29.15	C14-010	+ Jednořadá výustka komfortní 520x140, RAL dle architekta	ks	+ 30
	C14-010M			
29.16	C14-010	+ Jednořadá výustka komfortní 520x200, RAL dle architekta	ks	+2
	C14-010M			
29.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	90
	C14-017M			
29.93	C14-017	+ Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	+35
	C14-017M			

SOUPIS ZARÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
		Zařízení č. 30 - Větrání TUV		
30.01	C14-002	Ventilátor diagonální Elektrodesign MIXVENT-TD 800/200, parametry viz tab. zařízení	ks	1
	C14-002M			
30.02	C14-005	Tlumič hluku kruhový Elektrodesign MAA 200/900	ks	1
	C14-005M			
30.03	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ Ø200 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
30.04	C14-012	Krycí mřížka na potrubí Ø200	ks	1
	C14-012M			
30.05	C14-014	Protidešťové žaluzie s rámem a sítí 315x315	ks	1
	C14-014M			
30.06	C14-012	Mřížka stěnová 400x200 vč.rámu do zdiva	ks	2
	C14-012M			
30.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	20
	C14-016M			
30.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	1
	C14-017M			
		Zařízení č. 31 - Větrání předávací stanice		
31.01	C14-002	Elektrodesing ILT/6-355 IP55, 70°C, kanál.vent. IAE 355/70-40 ED pružná spojka	ks	1
	C14-002M			
31.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.2	ks	4
	C14-005M			
31.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 250x500x1000.2	ks	4
	C14-005M			
31.03	C14-007	Regulační klapka s přípravou pro servo 500x400	ks	1
	C14-006M			
31.04	C14-012	Krycí mřížka na potrubí 700x400 vč. rámu	ks	1
	C14-012M			
31.06	C14-014	Protidešťové žaluzie s rámem a sítí 250x1000	ks	2
	C14-014M			
31.07	C14-008	Výfuková samočinná klapka 630x400 vč.rámu	ks	1
	C14-008M			
31.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	20
	C14-017M			

SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
		Zařízení č. 32 - Odvětrání tepelné zátěže výtahu V11		
32.01	C14-002	Ventilátor diagonální Elektrodesign MIXVENT-TD 500/160, parametry viz tab. zařízení	ks	1
	C14-002M			
32.02	C14-005	Tlumič hluku kruhový Elektrodesign MAA 160/600	ks	1
	C14-005M			
32.03	C14-011	Pož.stěnový uzávěr PSUM-90 200x215 TPM006/99.01	ks	1
	C14-011M			
32.04	C14-012	Krycí mřížka na potrubí Ø160	ks	2
	C14-012M			
32.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	2
	C14-016M			
		Zařízení č. 34 - Odvětrání tepelné zátěže výtahu V1		
34.01	C14-002	Ventilátor diagonální Elektrodesign MIXVENT-TD 500/160, parametry viz tab. zařízení	ks	1
	C14-002M			
34.02	C14-011	Pož.stěnový uzávěr PSUM-90 200x215 TPM006/99.01	ks	1
	C14-011M			
34.03	C14-008	Motýlková zpětná klapka samočinná RSK 160	ks	1
	C14-008M			
34.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	6
	C14-016M			
		Zařízení č. 35 - Odvětrání tepelné zátěže výtahu V2		
35.01	C14-002	Ventilátor diagonální Elektrodesign MIXVENT-TD 500/160, parametry viz tab. zařízení	ks	1
	C14-002M			
35.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.2	ks	2
	C14-005M			
35.03	C14-011	Pož.stěnový uzávěr PSUM-90 200x215 TPM006/99.01	ks	1
	C14-011M			
35.04	C14-008	Motýlková zpětná klapka samočinná RSK 160	ks	1
	C14-008M			
35.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	10
	C14-016M			

SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
		Zařízení č. 36 - Odvětrání tepelné zátěže výtahu V3		
36.01	C14-002	Ventilátor diagonální Elektrodesign MIXVENT-TD 500/160, parametry viz tab. zařízení	ks	1
	C14-002M			
36.02	C14-005	Tlumič hluku kruhový Elektrodesign MAA 160/900	ks	1
	C14-005M			
36.03	C14-012	Mřížka stěnová 200x200 vč.rámu do zdiva	ks	2
	C14-012M			
36.30	C14-014	+ Protidešťová žaluzie s rámem a sítí 800x560 IMOS - PZ ZN 800x560 R1S	ks	+1
	C14-014M			
36.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	9
	C14-016M			
		Zařízení č. 37 - Odvětrání tepelné zátěže výtahu V5,V6		
37.01	C14-002	Ventilátor nástřešní Elektrodesign VDA 200/6EC včetně plastového podstavce a gumového těsnění pod ventilátor, parametry viz tab. zařízení	ks	1
	C14-002M			
37.02	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 200x200 TPM 018/01.23	ks	2
	C14-006M			
37.03	C14-011	Pož.stěnový uzávěr PSUM-90 200x215 TPM006/99.01	ks	1
	C14-011M			
37.04	C14-012	SMU 200x200	ks	3
	C14-012M			
37.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	6
	C14-016M			
37.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	3
	C14-017M			
		Zařízení č. 38 - Odvětrání tepelné zátěže výtahu V7,V8		
38.01	C14-002	Ventilátor diagonální Elektrodesign MIXVENT-TD 800/200, parametry viz tab. zařízení	ks	1
	C14-002M			
38.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.1	ks	1
	C14-005M			
38.03	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 200x200 TPM 018/01.23	ks	4
	C14-006M			
38.04	C14-014	Protidešťové žaluzie s rámem a sítí 500x300	ks	1
	C14-014M			
38.05	C14-012	Krycí mřížka na potrubí 200x200	ks	3
	C14-012M			
38.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	10
	C14-016M			
38.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	3
	C14-017M			

SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
		Zařízení č. 39 - Odvětrání tepelné zátěže z trafostanice		
39.01	C14-002	Ventilátor diagonální Elektrodesign MIXVENT-TD 2000/315, parametry viz tab. zařízení	ks	1
	C14-002M			
39.02	C14-002	Ventilátor diagonální Elektrodesign MIXVENT-TD 2000/315, parametry viz tab. zařízení	ks	1
	C14-002M			
39.03	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 250x500x1000.2	ks	4
	C14-005M			
39.04	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 500x250 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
39.05	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 400x400 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
39.06	C14-008	Motýlková zpětná klapka samočinná RSK 315	ks	2
	C14-008M			
39.07	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 560x280	ks	1
	C14-010M			
39.08	C14-012	Krycí mřížka na potrubí 400x400	ks	1
	C14-012M			
39.09	C14-014	Protidešťové žaluzie s rámem a sítí 500x630	ks	2
	C14-014M			
39.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø315 , 20%tvarovek	m	3
	C14-016M			
39.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	40
	C14-017M			
		Zařízení č. 40 - Odvětrání tepelné zátěže z rozvodny NN		
40.01	C14-002	Ventilátor diagonální Elektrodesign MIXVENT-TD 800/200, parametry viz tab. zařízení	ks	1
	C14-002M			
40.02	C14-002	Ventilátor diagonální Elektrodesign MIXVENT-TD 800/200, parametry viz tab. zařízení	ks	1
	C14-002M			
40.03	C14-008	Motýlková zpětná klapka samočinná RSK 200	ks	2
	C14-008M			
40.04	C14-010	Jednořadá výustka průmyslová s regulací R1 400x200	ks	1
	C14-008M			
40.05	C14-010	Jednořadá výustka průmyslová s regulací R1 625x125	ks	1
	C14-010M			
40.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	25
	C14-016M			
40.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	2
	C14-017M			
		+ Zařízení č. 41 - Chlazení tech. místnosti 1.07		
41.01	C14-025	+ Venkovní invertorová jednotka Mitsubishi MUZ-GA71-G-VA - min. chl.výkon 6,0kW při ti=20°C - včetně konzol pro uchycení na svislou konstrukci - celoroční provoz - automat. restart	ks	+ 1
	C14-025M			
41.02	C14-025	+ Vnitřní nástěnná jednotka Mitsubishi MSZ-GA71-G-VA - včetně dálkového infračerveného ovladače	ks	+ 1
	C14-025M			
41.03	C14-026	+ Propojení Cu potrubím (dvojice plyn/kapalina) včetně izolace, chladiva, kotvení a komunikačního kabelu	bm	+ 22
	C14-026M			

SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
		+ Zařízení č. 42 - Chlazení rozvodny slab. 1.08		
42.01	C14-025	+ Venkovní invertorová jednotka Mitsubishi MUZ-GA71-G-VA - min. chl.výkon 6,0kW při ti=20 ⁰ C - včetně konzol pro uchycení na svislou konstrukci - celoroční provoz - automat. restart	ks	+ 1
	C14-025M			
42.02	C14-025	+ Vnitřní nástěnná jednotka Mitsubishi MSZ-GA71-G-VA - včetně dálkového infračerveného ovladače	ks	+ 1
	C14-025M			
42.03	C14-026	+ Propojení Cu potrubím (dvojice plyn/kapalina) včetně izolace, chladiva, kotvení a komunikačního kabelu	bm	+ 23
	C14-026M			
		+ Zařízení č. 43 - Chlazení rozvodny slab. 1.10		
43.01	C14-025	+ Venkovní invertorová jednotka Mitsubishi MUZ-GA71-G-VA - min. chl.výkon 6,0kW při ti=20 ⁰ C - včetně konzol pro uchycení na svislou konstrukci - celoroční provoz - automat. restart	ks	+ 1
	C14-025M			
43.02	C14-025	+ Vnitřní nástěnná jednotka Mitsubishi MSZ-GA71-G-VA - včetně dálkového infračerveného ovladače	ks	+ 1
	C14-025M			
43.03	C14-026	+ Propojení Cu potrubím (dvojice plyn/kapalina) včetně izolace, chladiva, kotvení a komunikačního kabelu	bm	+ 23
	C14-026M			
		+ Zařízení č. 44 - Chlazení rozvodny 3.73		
44.01	C14-025	+ Venkovní invertorová jednotka Mitsubishi MUZ-GA71-G-VA - min. chl.výkon 6,0kW při ti=20 ⁰ C - včetně konzol pro uchycení na svislou konstrukci - celoroční provoz - automat. restart	ks	+ 1
	C14-025M			
44.02	C14-025	+ Vnitřní nástěnná jednotka Mitsubishi MSZ-GA71-G-VA - včetně dálkového infračerveného ovladače	ks	+ 1
	C14-025M			
44.03	C14-026	+ Propojení Cu potrubím (dvojice plyn/kapalina) včetně izolace, chladiva, kotvení a komunikačního kabelu	bm	+ 14
	C14-026M			
		+ Zařízení č. 45 - Gastroserverovna 01.78		
45.01	C14-025	+ Venkovní invertorová jednotka Mitsubishi PUHZ-RP71 - min. chl.výkon 6,0kW při ti=20 ⁰ C - včetně konzol pro uchycení na svislou konstrukci - celoroční provoz - automat. restart	ks	+ 1
	C14-025M			
45.02	C14-025	+ Vnitřní nástěnná jednotka Mitsubishi PKA-RP71 - včetně dálkového infračerveného ovladače	ks	+ 1
	C14-025M			
45.03	C14-026	+ Propojení Cu potrubím (dvojice plyn/kapalina) včetně izolace, chladiva, kotvení a komunikačního kabelu	bm	+ 38
	C14-026M			

Servis VZT
Specifikace VZT je uvedena v příloze č . 1

Položka	Paušální cena za servisní činnosti VZT v CZK bez DPH	
	1.10.2024 - 30.3.2025	1.4.2025 - 30.9.2025
VZT specifikované v příloze č. 1	106 032	106 032
Cena celkem za roční paušál od 1.10.2024 do 30.9.2025		212 064

	V CZK bez DPH
Hodinová sazba za opravy mimo servisní činnost	1 800