

AKCE: ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM spočívající v realizaci PŘÍSTAVBY a STAVEBNÍCH ÚPRAV
"BUDOVY A" MĚSTSKÉHO ÚŘADU V JIČÍNĚ na pozemku p. č. st. 2834 v kat. úz. Jičín

SEZNAM SOND:

Podlaží: 1.PP			
Označení	Prvek	Místo sondy	Účel sondy
1PP-01	sloup	1/2 výšky od podlahy	pevnost/třída betonu poloha a množství výztuže sloupu stupeň karbonatice betonu a vlhkost
1PP-02	sloup	1/2 výšky od podlahy	pevnost/třída betonu poloha a množství výztuže sloupu stupeň karbonatice betonu a vlhkost
1PP-03	průvlak	nad podporou/sloupem horní povrch	pevnost/třída betonu poloha a množství výztuže průvlaku stupeň karbonatice betonu a vlhkost
1PP-04	průvlak	uprostřed rozpětí dolní povrch	pevnost/třída betonu poloha a množství výztuže průvlaku stupeň karbonatice betonu a vlhkost

Podlaží: 1.NP

Označení	Prvek	Místo sondy	Účel sondy
1NP-01	sloup	1/2 výšky od podlahy	pevnost/třída betonu poloha a množství výztuže sloupu stupeň karbonatice betonu a vlhkost
1NP-02	sloup	1/2 výšky od podlahy	pevnost/třída betonu poloha a množství výztuže sloupu
1NP-03	průvlak	nad podporou/sloupem horní povrch	pevnost/třída betonu poloha a množství výztuže průvlaku
1NP-04	průvlak	uprostřed rozpětí dolní povrch	pevnost/třída betonu poloha a množství výztuže průvlaku
1NP-05	průvlak	nad podporou/sloupem horní povrch	pevnost/třída betonu poloha a množství výztuže průvlaku
1NP-06	překlad	uprostřed rozpětí	zjištění materiálového a konstrukčního řešení překladu v případě monolitického překladu zjištění polohy a množství výztuže, pevnost betonu v případě ostatního řešení překladu specifikovat dimenze (ocel, dřevo, aj.)
1NP-07	překlad	uprostřed rozpětí	zjištění materiálového a konstrukčního řešení překladu v případě monolitického překladu zjištění polohy a množství výztuže, pevnost betonu v případě ostatního řešení překladu specifikovat dimenze (ocel, dřevo, aj.)
1NP-08	podpora žebra	1/2 výšky od podlahy	zjištění materiálového a konstrukčního řešení podpory v případě monolitického sloupu zjištění polohy a množství výztuže, pevnost betonu

Podlaží: 2.NP

Označení	Prvek	Místo sondy	Účel sondy
2NP-01	sloup	1/2 výšky od podlahy	pevnost/třída betonu poloha a množství výztuže sloupu
2NP-02	průvlak	nad podporou/sloupem horní povrch	pevnost/třída betonu poloha a množství výztuže průvlaku
2NP-03	průvlak	uprostřed rozpětí dolní povrch	pevnost/třída betonu poloha a množství výztuže průvlaku
2NP-04	překlad	uprostřed rozpětí	zjištění materiálového a konstrukčního řešení překladu v případě monolitického překladu zjištění polohy a množství výztuže, pevnost betonu v případě ostatního řešení překladu specifikovat dimenze (ocel, dřevo, aj.)