

Specifikace servisních výkonů MaR na zakázce: Žerotínovo náměstí 1

		Činnost	Měrná	Počet m.j.	Četnost	Cena/m.j.	Cena celkem	Poznámka
Dvoupolohové regulátory	Termostaty	Kontrola stavu s ohledem na poškození, čistotu a korozi Kontrola funkce Nastavení a kalibrace Kontrola dotažení šroubových spojů Vyčištění	ks					
	Protimrazové ochrany	Kontrola stavu s ohledem na poškození, čistotu a korozi Kontrola funkce Nastavení a kalibrace Kontrola dotažení šroubových spojů Vyčištění	ks					
	Zaplavení	Kontrola stavu s ohledem na poškození, čistotu a korozi Kontrola funkce Nastavení a kalibrace Kontrola dotažení šroubových spojů Vyčištění	ks					
	Tlakové spínače	Kontrola stavu s ohledem na poškození, čistotu a korozi Kontrola funkce Nastavení a kalibrace Kontrola dotažení šroubových spojů Vyčištění	ks					
Snímače, čidla	Teplota	Kontrola stavu s ohledem na poškození, čistotu a korozi Kontrola funkce Nastavení a kalibrace Kontrola dotažení šroubových spojů Vyčištění	ks					
	Tlak, tlaková difference	Kontrola stavu s ohledem na poškození, čistotu a korozi Kontrola funkce Nastavení a kalibrace Kontrola dotažení šroubových spojů Vyčištění	ks					
	Ostatní veličiny (EYB)	Kontrola stavu s ohledem na poškození, čistotu a korozi Kontrola funkce Nastavení a kalibrace	ks					

		Činnost	Měrná	Počet m.j.	Četnost	Cena/m.j.	Cena celkem	Poznámka
		Kontrola dotažení šroubových spojů Vyčištění						
Akční členy	Servopohon	Kontrola stavu s ohledem na poškození, čistotu a korozi Kontrola funkce, nastavení koncových poloh Kontrola dotažení šroubových spojů Vyčištění	ks					
	Ventily, škrticí klapky, směšovače	Kontrola stavu s ohledem na poškození, čistotu a korozi Kontrola těsnosti ucpávky Vyčištění a konzervace vřetene	ks					
Detekce chladu	Čidlo	Kontrola stavu s ohledem na poškození, čistotu a korozi Kalibrace Kontrola dotažení šroubových spojů Vyčištění	ks					
Rozvaděče		Kontrola stavu s ohledem na poškození, čistotu a korozi Kontrola a vyzkoušení vypínačů a tlačítek Kontrola a vyzkoušení prvků optické signalizace Kontrola a vyzkoušení prvků akustické signalizace Kontrola funkce jističů, C88 relé a stykačů Kontrola dotažení šroubových spojů Vyčištění	pole					
Rozvaděče ostatní		Kontrola stavu s ohledem na poškození, čistotu a korozi Kontrola a vyzkoušení vypínačů a tlačítek Kontrola a vyzkoušení prvků optické signalizace Kontrola a vyzkoušení prvků akustické signalizace Kontrola relé a stykačů Kontrola dotažení šroubových spojů Vyčištění	ks					
Řídicí systém	Podstanice	Kontrola stavu s ohledem na poškození, čistotu a korozi Kontrola neporušenosti programu Kontrola regulačních smyček Kontrola úplnosti programu Zálohování programu Kontrola dotažení šroubových spojů Vyčištění	datový bod					
	Ovkadače	Kontrola stavu s ohledem na poškození a čistotu Kontrola funkce /monitor, PC, tiskárna, tastatura/	ks					

		Činnost	Měrná	Počet m.j.	Četnost	Cena/m.j.	Cena celkem	Poznámka
		Kontrola neporušenosti dat Kontrola komunikace po datové lince Kontrola odezvy systému na digitální hlášení Kontrola obsahu databank měřicích a dvupoloh. bodů Zálohování dat Kontrola dotažení šroubových spojů Vyčištění						
	Dispečerské pracoviště	Kontrola stavu s ohledem na poškození a čistotu Kontrola funkce /monitor, PC, tiskárna, tastatura/ Kontrola neporušenosti dat Kontrola komunikace po datové lince Kontrola odezvy systému na digitální hlášení Kontrola obsahu databank měřicích a dvupoloh. bodů Zálohování dat Kontrola dotažení šroubových spojů Vyčištění	ks					

Cena celkem po slevě: 147 400.00

Revize el. Zaříz	Revize rozvaděče - Interval 5 let	ks	8	1 za 5 let	5000.00	40 000.00	
	Revize rozvaděče - Interval 2 let (výměniková stanice - nebezpečné prostředí)	ks	1	1 za 2 roky	5000.00	5 000.00	

Cena celkem s revizí Kč: 192 400.00

Sleva:

Cestovné:

Cena celkem s revizí po slevě: 192 400.00

Elektronický podpis: 24.10.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: JUDr. Roman Heinz Ph.D.
Vydal: ICA EU Qualified CA2/RSA 06/2022
Platnost do: 20.12.2024 13:13 +01:00

Michal Fidler

Digitálně podepsal Michal Fidler
Datum: 2024.10.09 12:33:30 +02'00'

Digitálně podepsal [REDACTED]
Datum: 2024.10.09 12:55:48 +02'00'