

Specifikace servisních výkonů MaR na zakázce: Žerotínovo náměstí 3

		Činnost	Měrná jedn.	Počet m.j.	Četnost	Cena/m.j.	Cena celkem	Poznámka
Dvoupolohové regulátory	Termostaty	Kontrola stavu s ohledem na poškození, čistotu a korozi Kontrola funkce Nastavení a kalibrace Kontrola dotažení šroubových spojů Vyčištění	ks	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	Protimrazové ochrany	Kontrola stavu s ohledem na poškození, čistotu a korozi Kontrola funkce Nastavení a kalibrace Kontrola dotažení šroubových spojů Vyčištění	ks					
	Zaplavení	Kontrola stavu s ohledem na poškození, čistotu a korozi Kontrola funkce Nastavení a kalibrace Kontrola dotažení šroubových spojů Vyčištění	ks					
	Tlakové spínače	Kontrola stavu s ohledem na poškození, čistotu a korozi Kontrola funkce Nastavení a kalibrace Kontrola dotažení šroubových spojů Vyčištění	ks					
Snímače, čidla	Teplota	Kontrola stavu s ohledem na poškození, čistotu a korozi Kontrola funkce Nastavení a kalibrace Kontrola dotažení šroubových spojů Vyčištění	ks	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	Tlak, tlaková diference	Kontrola stavu s ohledem na poškození, čistotu a korozi Kontrola funkce Nastavení a kalibrace Kontrola dotažení šroubových spojů Vyčištění	ks					
	Čidlo CO2	Kontrola stavu s ohledem na poškození, čistotu a korozi Kontrola funkce Nastavení a kalibrace	ks					

		Činnost	Měrná jedn.	Počet m.j.	Četnost	Cena/m.j.	Cena celkem	Poznámka
		Kontrola dotažení šroubových spojů Vyčištění						
	Ostatní veličiny (EYB)	Kontrola stavu s ohledem na poškození, čistotu a korozi Kontrola funkce Nastavení a kalibrace Kontrola dotažení šroubových spojů Vyčištění	ks					
Akční členy	Servopohon	Kontrola stavu s ohledem na poškození, čistotu a korozi Kontrola funkce, nastavení koncových poloh Kontrola dotažení šroubových spojů Vyčištění	ks					
	Ventily, škrtkové klapky, směšovače	Kontrola stavu s ohledem na poškození, čistotu a korozi Kontrola těsnosti ucpávek Vyčištění a konzervace vřetene	ks					
Detekce chladiva	Čidlo	Kontrola stavu s ohledem na poškození, čistotu a korozi Kalibrace Kontrola dotažení šroubových spojů Vyčištění	ks					
Rozvaděče		Kontrola stavu s ohledem na poškození, čistotu a korozi Kontrola a vyzkoušení vypínačů a tlačítek Kontrola a vyzkoušení prvků optické signalizace Kontrola a vyzkoušení prvků akustické signalizace Kontrola funkce jističů, C88 relé a stykačů Kontrola dotažení šroubových spojů Vyčištění	pole					
Rozvaděče ostatní		Kontrola stavu s ohledem na poškození, čistotu a korozi Kontrola a vyzkoušení vypínačů a tlačítek Kontrola a vyzkoušení prvků optické signalizace Kontrola a vyzkoušení prvků akustické signalizace Kontrola relé a stykačů Kontrola dotažení šroubových spojů Vyčištění	ks					
Řídicí systém	Podstanice	Kontrola stavu s ohledem na poškození, čistotu a korozi Kontrola neporušenosti programu Kontrola regulačních smyček Kontrola úplnosti programu	datový bod					

		Činnost	Měrná jedn.	Počet m.j.	Četnost	Cena/m.j .	Cena celkem	Poznámka	
		Zálohování programu Kontrola dotažení šroubových spojů Vyčištění							
	Ovladače	Kontrola stavu s ohledem na poškození a čistotu Kontrola funkce /monitor, PC, tiskárna, tastatura/ Kontrola neporušenosti dat Kontrola komunikace po datové lince Kontrola odezvy systému na digitální hlášení Kontrola obsahu databank měřicích a dvupoloh. bodů Zálohování dat Kontrola dotažení šroubových spojů Vyčištění	ks						
	Dispečerské pracoviště	Kontrola stavu s ohledem na poškození a čistotu Kontrola funkce /monitor, PC, tiskárna, tastatura/ Kontrola neporušenosti dat Kontrola komunikace po datové lince Kontrola odezvy systému na digitální hlášení Kontrola obsahu databank měřicích a dvupoloh. bodů Zálohování dat Kontrola dotažení šroubových spojů Vyčištění	ks						

Cena celkem Kč: 54 050.00

Sleva:

Cestovné:

Cena celkem po slevě: 54 050.00

Elektronický podpis: 24.10.2024

Certifikát autora podpisu:

Jméno: JUDr. Roman Heinz Ph.D.

Vydání: ICA EU Qualified CA/BSA 06/2022

Platnost do: 20.12.2024 13:13 +01:00

Michal
Fidler

Digitálně podepsal
Michal Fidler
Datum: 2024.10.09
12:33:02 +02'00'

Digitálně
podepsal [REDACTED]

Datum:
2024.10.09
12:49:05 +02'00'