



SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE

příspěvková organizace
Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Lištná

Výměna protipožárních dveří v Domově Nýdek

Technická specifikace

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka a montáž dřevěných vnitřních protipožárních dveří v Domově Nýdek. Celkem se jedná o 9 kusů dveří, zakázka řeší kompletní výměnu (dveře + zárubně), podrobněji viz níže:

1NP

1) Výměna dvoukřídlých dveří v chodbě mezi místnostmi **155 chodba a 102 chodba** – nově budou instalovány dveře s prokazatelnou požární odolností **EI30DP3 – PK – C – KO – Sm**. Šířka dveří se nemění.

Požadované rozměry dveří:

šířka/výška – 1350/1970

zárubeň tl. stěny 160

Pravé

Dveře budou vybaveny:

- panikovým kováním na obou křídlech
- Samouzavíracím mechanismem,
- Přídržnými magnety, který umožní napojení na stávající systém EPS,
- koordinátorem postupného uzavření obou křídel,
- budou v kouřotěsném provedení
- bude proveden proskleným průzorem velikosti 0,06 m² minimálně.

2) Výměna dvoukřídlých dveří v chodbě mezi místnostmi **102 chodba a 101 schodiště** – nově budou instalovány jednokřídlé dveře s prokazatelnou požární odolností **EI30DP3 – PK – C – KO – Sm**. Šířka dveří bude změněna dozděním z 1250mm na 1100mm.

Požadované rozměry dveří:

šířka/výška – 1100/1970

zárubeň tl. stěny 160

Pravé

Dveře budou vybaveny:

- panikovým kováním
- Samouzavíracím mechanismem, který musí umožnit úhel otevření cca 180 stupňů,
- Přídržným magnetem, který umožní napojení na stávající systém EPS,
- koordinátorem postupného uzavření obou křídel,
- budou v kouřotěsném provedení
- bude proveden proskleným průzorem velikosti 0,06 m² minimálně.



SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE

příspěvková organizace
Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Lištná

3) Výměna jednokřídlých dveří š. 800mm mezi místnostmi **139 chodba a 147 společenská místnost** – nově budou instalovány dveře s prokazatelnou požární odolností **EI30DP3 – C – Sm**. Šířka dveří se nemění.

Požadované rozměry dveří

šířka/výška – 800/1970

zárubeň tl. stěny 95

Levé

Dveře budou vybaveny:

- Samouzavíracím mechanismem,
- Přidrzným magnetem, který umožní napojení na stávající systém EPS,
- budou v kouřotěsném provedení
- bude proveden proskleným průzorem velikosti 0,06 m2 minimálně.

2NP

4) Výměna dvoukřídlých dveří v chodbě mezi místnostmi **267 chodba a 202 chodba** – nově budou instalovány dveře s prokazatelnou požární odolností **EI30DP3 – PK – C – KO – Sm**. Šířka dveří se nemění, cca 1350mm.

Požadované rozměry dveří:

šířka/výška – 1350/1970

zárubeň tl. stěny 160

Pravé

Dveře budou vybaveny:

- panikovým kováním na obou křídlech
- Samouzavíracím mechanismem,
- Přidrznými magnety, který umožní napojení na stávající systém EPS,
- koordinátorem postupného uzavření obou křídel,
- budou v kouřotěsném provedení
- bude proveden proskleným průzorem velikosti 0,06 m2 minimálně.



SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE

příspěvková organizace
Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Lištná

5) Výměna dvoukřídlých dveří v chodbě mezi místnostmi **202 chodba a 201 schodiště** – nově budou instalovány jednokřídlé dveře s prokazatelnou požární odolností **EI30DP3 – PK – C – KO – Sm**. Šířka dveří bude změněna dozděním z 1250mm na 1100mm.

Požadované rozměry dveří:

šířka/výška – 1100/1970

zárubeň tl. stěny 160

Pravé

Dveře budou vybaveny:

- panikovým kováním,
- **Samouzavíracím mechanismem, který musí umožnit úhel otevření cca 180 stupňů,**
- Přidrzným magnetem, který umožní napojení na stávající systém EPS,
- koordinátorem postupného uzavření obou křídel,
- budou v kouřotěsném provedení
- bude proveden proskleným průzorem velikosti 0,06 m2 minimálně.

6) Výměna dveří v chodbě mezi místnostmi **201 schodiště a 203 chodba** – nově budou instalovány dveře s prokazatelnou požární odolností **EI30DP3 – PK – C – KO – Sm**. Šířka dveří se nemění, cca 1250mm.

Požadované rozměry dveří:

šířka/výška – 1250/1970

zárubeň tl. stěny 95

Pravé

Dveře budou vybaveny:

- panikovým kováním na obou křídlech
- Samouzavíracím mechanismem,
- Přidrznými magnety, který umožní napojení na stávající systém EPS,
- koordinátorem postupného uzavření obou křídel,
- budou v kouřotěsném provedení
- bude proveden proskleným průzorem velikosti 0,06 m2 minimálně.



SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE

příspěvková organizace
Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Lištná

3NP

7) Výměna dvoukřídlých dveří v chodbě mezi místnostmi **367 chodba a 302 chodba** – nově budou instalovány dveře s prokazatelnou požární odolností **EI30DP3 – PK – C – KO – Sm**. Šířka dveří se nemění, cca 1350mm.

Požadované rozměry dveří:

šířka/výška – 1350/1970

zárubeň tl. stěny 160

Pravé

Dveře budou vybaveny:

- panikovým kováním na obou křídlech
- Samouzavíracím mechanismem,
- Přídržnými magnety, který umožní napojení na stávající systém EPS,
- koordinátorem postupného uzavření obou křídel,
- budou v kouřotěsném provedení
- bude proveden proskleným průzorem velikosti 0,06 m2 minimálně.

8) Výměna dvoukřídlých dveří v chodbě mezi místnostmi **302 chodba a 301 schodiště** nově budou instalovány jednokřídlé dveře s prokazatelnou požární odolností **EI30DP3 – PK – C – KO – Sm**. Šířka dveří bude změněna dozděním z 1250mm na 1100mm.

Požadované rozměry dveří:

šířka/výška – 1100/1970

zárubeň tl. stěny 160

Pravé

Dveře budou vybaveny:

- panikovým kováním
- Samouzavíracím mechanismem, který musí umožnit úhel otevření cca 180 stupňů,
- Přídržným magnetem, který umožní napojení na stávající systém EPS,
- koordinátorem postupného uzavření obou křídel,
- budou v kouřotěsném provedení
- bude proveden proskleným průzorem velikosti 0,06 m2 minimálně.



SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE

příspěvková organizace
Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná

9) Výměna dveří v chodbě mezi místnostmi **301 schodiště a 304 chodba** – nově budou instalovány dveře s prokazatelnou požární odolností **EI30DP3 – PK – C – KO – Sm**. Šířka dveří se nemění 1250mm.

Požadované rozměry dveří:

šířka/výška – 1250/1970

zárubeň tl. stěny 95

Levé

Dveře budou vybaveny:

- panikovým kováním na obou křídlech
- Samouzavíracím mechanismem,
- Přidrznými magnety, který umožní napojení na stávající systém EPS,
- koordinátorem postupného uzavření obou křídel,
- budou v kouřotěsném provedení
- bude proveden proskleným průzorem velikosti 0,06 m2 minimálně.

Ke všem novým dveřím budou dodány nové požární zárubně:

- povrchová úprava zárubně: práškové lakování (komaxit)
- zárubeň požární, ocelová, 4 panty

Ostatní práce:

- demontáž stávajících dveří, jejich likvidace, odvoz a s tím spojené náležitosti
- montáž nových dveří dle návodu výrobce a jejich seřízení

Požadovaná záruka:

- 5 let na dveře a související mechanická zařízení,
- 2 roky na stavební práce
- doložení technických listů dveří a použitých materiálů



SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE

příspěvková organizace
Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná

V nabídkové ceně bude zakalkulováno:

- demontáž stávajících dveří, jejich likvidace, odvoz a s tím spojené náležitosti
- montáž nových dveří dle návodu výrobce a jejich seřízení
- kompletní zednické úpravy a stavební práce
(zednický materiál, barvy štuk, lepidla, požární pěny atd.)
- doprava a přesun hmot

pozn.

Požární dveře dřevěné (pokud nejsou dodávány včetně speciální zárubně) musí být osazeny do požární ocelové zárubně schváleného typu s uvedenou požární odolností. Požadavek vyplývá z posuzování a schválení požárního uzávěru jako celku, tj. dveří i zárubně.

Ke všem dodaným dveřím a výrobkům budou doloženy technické listy

Montáž bude probíhat za běžného provozu.

Seznam zkratk:

EI – uzávěr omezující šíření tepla

C – samouzavírací mechanismus

KO – koordinátor postupného uzavření obou křídel

PK – panikové kování dle požadavků ČSN EN 1125

DP3 – hořlavý materiál

Sm – kouřotěsné provedení

EPS – systém elektrické požární signalizace