

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

ČÍSLO:

17

ZE DNE:

22.10.2024

OBJEDNATEL:

Název:	Město Kralupy nad Vltavou
Zastoupený:	Liborem Lesákem, starostou

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
--------	---

STAVBA:

Název:	Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou - MKC
--------	---

1. Typ změny: ☐ Neodkladná změna ☒ Dopad do ceny díla ☒ ANO
☒ Odkladná změna ☐ NE
☐ Změna malého rozsahu ☐ Dopad do termínu provádění díla ☐ ANO
☒ NE

Poznámka:

Tato změna je provedena v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, dle § 222, odst. 4, ve znění pozdějších předpisů.

2. Název změny:

Změna řešení zastínění terasy

3. Popis změny:

Díky změně řešení provedení podkonstrukce pro látkového zastínění a jejího způsobu provedení došlo k finanční úspoře 350.000,-.

4. Cena změny:

-350 000,00

Kč bez DPH

5. Dopad do termínu provádění díla dle SoD:

původní termín

nový termín

dílčí termíny

původní termín

nový termín

Datum: 2024.10.30 06:27:12 +01'00'

Datum: 2024.10.22 14:53:33 +02'00'

Za Zhotovitele (podpis a datum)

Datum: 2024.10.22 16:47:05
+02'00'Datum: 2024.11.11 09:50:01
+01'00'

Za Objednatele (podpis a datum)

Rozdělovník:

- | | |
|---|------------|
| 1 | Objednatel |
| 2 | Zhotovitel |

Přílohy: příloha č. 1 - ocenění ZL

	číslo položky	popis	MJ	počet	JC	cena celkem	Dotace Ministerstva Kultury ČR	Dotace Státního fondu podpory investic ČR	Zatřídění položky	Cenová soustava
969	OS/50	Látkové zastřešení terasy vč. nosné konstrukce Specifikace: - zastínění zastřešení pergoly terasy z látky- podrobně viz kniha standardů - nosná konstrukce: ocelové HEA profily (HEA 180), podélné ztužení v rovině opěrné stěny bude vodorovnou ocelovou tyčí na zlomu sloup/vodorovný prvek, povrchová úprava lakováním Rozměr, kotvení: - 9 rámu, na jedné straně kotveno do zdíva, na druhé straně kotveno z horní strany do opěrné stěny terasy - kotveno pomocí kotevních desek na chemickou kotvu do opěrné stěny a L úhelníků do stěny - sloupky budou zároveň využity pro kotvení zábradlí opěrné stěny - délka vodorovných příčných prvků: 4,7-5,1 m (terasa se jedním směrem rozšiřuje) - výška sloupů: 2 m - délka zastřešení 20 m - vzdálenost mezi nosnými rámy 2,5 m - délka ocelové tyče 20 m Barva: - nosná konstrukce RAL 7021, barva látky dle knihy standardů Poznámky: - dodávka vč. veškerých kotvicích prvků a příslušenství - barevnost a provedení odsouhlaseno investorem a architektem - instalace dle technolog. postupu výrobce platného v době realizace - vč. zpracování dílenské dokumentace, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m2	-95,0000	25 581,47	-2 430 239,65		X	SOD SO 01 ASŘ	SoD
	vlastní	Látkové zastřešení terasy bude řešeno nově pomocí závěsných ok v rozích nosné ocelové konstrukce. Nosné konstrukce ocelové HEA profily (HEA 180), podélné ztužení v rovině opěrné stěny bude vodorovnou ocelovou tyčí na zlomu sloup/vodorovný prvek, povrchová úprava lakováním Rozměr, kotvení: - 9 rámu, na jedné straně kotveno do zdíva, na druhé straně kotveno z horní strany do opěrné stěny terasy - kotveno pomocí kotevních desek na chemickou kotvu do opěrné stěny a L úhelníků do stěny - sloupky budou zároveň využity pro kotvení zábradlí opěrné stěny - délka vodorovných příčných prvků: 4,7-5,1 m (terasa se jedním směrem rozšiřuje) - výška sloupů: 2 m - délka zastřešení 20 m - vzdálenost mezi nosnými rámy 2,5 m - délka ocelové tyče 20 m Barva: - nosná konstrukce RAL 7021, barva látky výběru architekta,	m2	95,0000	21 897,26	2 080 239,65			vlastní	vlastní
		<i>Poznámka: Díky změně řešení provedení látkového zastínění terasy došlo k finanční úspoře. Jedná se o změnu konstrukce zastínění/zastřešení pergoly restaurace. Původním řešením byla posuvná konstrukce zavěšení plachty a nyní je pomocí ocelových ok v rozích. Tím došlo k finanční úspoře 350.000,- na konstrukci a provedení látkové stínící plachty.</i>								
Celkem						-350 000,00 Kč				