

### 3.1. Havarijní stavy a závady odporující platné legislativě

Nefunkční napájecí zařízení (pístové pumpy). Zprovoznit obě pístové pumpy hnané od strojů + výroba potrubí.	60	185.000
Pro kotelnu nejsou vydány „Místní provozní předpisy“. Zpracovat předpis.	14	5.000
P kotel zanesen popílkem. Rámy vymetacích dvířek korodované, uzávěry nepohyblivé. Vyčistit spalinové cesty, opravit dvířka, konzervovat. <b>Zanedbaná údržba. Musí se provést před revizí kotle 12/2024!</b>	5	70.000
Zaplavené jímky u vývěv, korodované strojní díly. Vyčerpát, vyčistit, vysušit, odstranit oleje.	7	80.000
<b>Celkem</b>		<b>340.000</b>

### 3.2. Závady s rizikem vzniku vážnějších škod

Olejové náplně všech ložisek s kroužkovým mazáním (parní stroje a čerpadla) staré. Celkem 11 ložiskových skříní. Vyčištění ložisek, výměna za čerstvý olej.	4	25.000
Nadměrná vůle palců obou NT ventilů na stroji A. Ventily tlučou. Nové čepy a pouzdra, zabroušení.	60	60.000
Silně netěsné kovové ucpávky na pístnici stroje B (NT i VT strana). Oprava výškového vedení pístnice, obnova ucpávek, přebroušení.	20	60.000
<b>Celkem</b>		<b>145.000</b>

**Celkem všechny položky**

**485.000**

Ing. Jan Palas  
6.11.2024

„Prohlašuji, že jsem provedl výběr dodavatele na základě své znalosti tržních podmínek obvyklých v místě a čase plnění a respektoval zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.“



TRADE CENTRE PRAHA a.s.  
Blanická 1003/28, 120 00 Praha 2  
DIČ: CZ00409316 IČO: 00409316