

**GeoTec-GS, a.s.**

Chmelová 2920/6

106 00 Praha 10

**EUROVIA CS, a.s.**  
**Závod České Budějovice**

**Planá 72**  
**370 01 České Budějovice**

Váš dopis značky / ze dne

naše značka

vyřizuje / telefon

dne:

23.9.2024

**Věc:** SO 201 – založení mostu - stanovisko

**Název zakázky :** Třeboň – LC Polomská – GT činnost

**Číslo zakázky :** 2024 - 048

Byl dokumentován vrt mikropiloty č. 6 na OP1 mostu SO201. Bylo zjištěno, že geologický profil mikropiloty tvoří do hloubky 5,0 m zvodnělé písky a od 5,0 m do konečné hloubky 10,8 m zvodnělé jílovité písky.

Vzhledem k nepříznivým základovým poměrům doporučujeme upravit založení mostu. Doporučujeme například prodloužení mikropilot nebo přidání dalších mikropilot. Úpravu založení stanoví projektant na základě statického výpočtu.

Zpracoval :

