



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18

Odbor hospodářské správy a investic

Bechyňská 639

199 00 Praha 9-Letňany

IČO: 00231321 DIČ: CZ00231321

MC18X00JOK61



Objednávka **O-2023/95/0087**

Vyřizuje: [redacted]

Lucius Luboš

Tel.: [redacted]

Bermanova 18/985

E-mail: [redacted]

19600 Praha

Datum: 5. 11. 2024

IČ: 40802523

Objednávka - oprava havarijního stavu střechy Běloveská 346

Objednáváme u Vás opravu havarijního stavu střechy na objektu Běloveská 346, Praha 9 - Letňany na základě Vaší nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky.

Tato objednávka je vystavena v rámci ekonomické činnosti podléhající režimu přenesené daňové povinnosti.



Celková hodnota objednávky bez DPH činí **390 130,00 Kč**

Sazba DPH: 21%



Mgr. Zdeněk Kučera, MBA

starosta MČ Praha 18



Od: Lubos Lucius <luboslucius@gmail.com>
Odesláno: 21. listopadu 2023 6:36
Komu: [redacted]
Předmět: CN na výměnu střešní krytiny na domečku - Běloveská 346

Dobrý den

Na základě prohlídky stavu střechy a krytiny zasílám slíbenou CN na výměnu střešní krytiny na domečku Běloveská 346.

Celková čistá plocha střechy je cca 141 m².

Stávající krytina je v doslova v havarijním stavu, na mnoha místech proražená z dřívějších dob větvemi od vedle stojících stromů a deformována vstupem osob, které se na ni pohybovali bez oprávnění (mládež?) a opravována různými lepícími opravnými prostředky včetně tmelů a jiných.

Okapové prvky jsou v protispádu a deformované.

Podstřešní skladba je provedena tak že na trámech jsou příčně střešní latě (zřejmě původní) na nich je pouze položena nekontaktní fólie, tudíž větrací systém absolutně nefunkční, jelikož krytina tuto fólii při kotvení profiluje dle latí a tvaru krytiny.

Střešní fólie je potrhaná, zdegradována.

Návrh řešení a cenový výměr : Čistá plocha střechy = 141 m²

Demontáž krytiny, latí a fólie = 21.150.-Kč

Oprava a částečná výměna zničené tepelné izolace = 17.800.-Kč

Nová kontaktní vysocedifúzní fólie na krovy + okapnice = 22.930.-Kč

Kontralatě 60 x 40 mm impregnované = 14.950.-Kč

Plné bednění z prken 24 mm impregnovaných = 95.880.-Kč

Pojistná izolace pod plechovou falcovanou krytinu Bauder TOP UDS 1,5 mm = 24.660.-Kč

Okapové a svodové prvky FeZn lak. + okapní větrací ochranná mřížka AL = 28.830.-Kč

Falcovaná střešní krytina lak. FeZn včetně hřebene, lemování a okapních zatahovacích plechů = 144.980.-Kč

Kotevní a spojovací materiál, doprava, manipulace a kontejnery na odpad = 18.950.-Kč

Cena celkem bez DPH 21 % = 390.130.-Kč

Záruka na provedené práce i materiál = 60 měsíců !!!

S přátelským pozdravem

Luboš Lucius
Klempíři, Pokrývači, Izolace střech
Praha 9
775244884
www.strechyLucius.com