

Hlášení reklamace

Datum	30.9.2024	Čas	9:00
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	HYNČINA		
Popis reklamace	PŘI PŘELOŽENÍ PROMÍŘENÍ ZJIŠTENÝ VADNÝ BATERIE V UPS A BATTERY PACKU		
Hlásil		Přijal	

Oprava

Příčina	VADNÝ BATERIE
Popis opravy	PROVEDENA VÝMĚNA BATERIÍ V UPS A V BATTERY PACKU
Spotřebovaný materiál	9x akumulátor
Datum	Opravitel

Převzetí opravy zákazníkem

Vyjádření	
Datum	Podpis, razítko

Hodnocení

Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem

Kategorie	POZÁRUČNÍ	Poznámka	
-----------	-----------	----------	--

Opatření	
----------	--

Datum	Schválil
-------	----------