

OSA SLEPÉ KOLEJE DLE ZAMĚŘENÍ SŽDC Z 19.1.2017



- | | |
|---|---|
|  | - hranice požárního úseku |
| N 1.01/N1 - I .SPB | - Nadzemní požární úsek / 1.NP - stupeň požární bezpečnosti |
| EW 15DP3 | - Požární úzavěr s 15-ti min. odolnosti, materiál hořlavosti DP3 |
| EI 15DP3-C3 | - Požární úzavěr s 15-ti min. odolnosti, materiál hořlavosti DP3
samozavírací zařízení |
| PANIK | - Dveře opatřené panikovým kováním |
| PK | - Dveře opatřené pro nouzové otevření dveří |
|  | - hasicí přístroje |
|  | - vnitřní odběrné místo |

-  - směr úniku a počtu unikajících lidí
-  - únikový východ
-  - počet osob v místnosti
- CS** - CENTRAL STOP
- TS** - TOTAL STOP

-  - Požární úsek střežený samočinnými hlásiči požáru
-  - Nouzové osvětlení _____
-  - Ústředna EPS
-  - nucené větrání