

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: středa 20. listopadu 2024 10:11
Komu: [REDACTED]
Předmět: Fw: Poptávka pomoci na projektu Sportovní hala UP - přípojky horkovodu

Dobrý den.

Žádám o vystavení objednávky dle níže uvedené nabídky.
Termín: 31.1.2025

Děkuji.

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 18. listopadu 2024 8:52
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: Re: Poptávka pomoci na projektu Sportovní hala UP - přípojky horkovodu

Dobrý den,
jedna přípojka "Vstupní objekt" do 25m,
druhá přípojka Loděnice cca 30m,
úprava stávajícího horkovodní přípojky do haly (z důvodu změny půdorysu haly).
(Předpokládám, že se nebudou měnit dimenze stávajícího horkovodu - stavba bude mít menší
tepelné ztráty než stávající stav).

**Celková cena jednostupňové dokumentace (použita pro legislativní řízení a současně pro výběr
zhotovitele formou veřejné zakázky) 90.000,- bez DPH.**

*Součástí nabídky by měla být i inženýrská činnost spojená s povolením - toto neumím nyní nacenit
(nabídnout), můžeme poslat žádosti o vyjádření, ale nevíme jaké budou reakce dotčených s jakým
přesahem do dalších částí stavby.*

S pozdravem

[REDACTED]

iprojekt info s.r.o.
www.iprojekt.info

Od: [REDACTED]
Odesláno: pátek 15. listopadu 2024 12:20

Komu: [REDACTED]

Kopie: [REDACTED]

Předmět: Re: Poptávka pomoci na projektu Sportovní hala UP - přípojky horkovodu

Dobrý den [REDACTED]

posílám dokumentaci kterou máme k dispozici prostřednictvím služby úschovna:

Složka obsahuje dokumenty, které se mi dosud podařilo nashromáždit.

TECHNICO: aktuální stav dokumentace DPS. V souboru situace hladina "body-vysky" obsahuje geodetické zaměření stávajícího terénu. Navrhované řešení terénu momentálně není známo. Ideálně zůstane stávající stav, pokud to bude možné (z ekonomických důvodů) budeme chtít provést úpravu zpevněných ploch dle přiloženého souboru D.1.4.10.2.b.02. SIT. NEVEREJ. POZ. KOM. - 1260x841.

VSTUPNÍ ČÁST: projekt rekonstrukce obvodového pláště objektu z roku 2015. Popisuje dobře vnitřní dispozici. Předpokládáme umístění nové předávací stanice v levém dolním rohu místnosti 1.002b.

LODĚNICE: Původní projekt objektu z roku 1998 není zatím komplexně digitalizovaný.

Předpokládáme umístění předávací stanice v levém dolním rohu objektu (místnost 1.17), ale tam to není ještě zcela jisté. Možná to bude v podkroví.

Projekt vnitřních úprav je momentálně v začátcích a nemáme zatím víc informací k dispozici.

Předpokládám, že pro vytvoření nabídky by to tak mohlo stačit.

S pozdravem



Univerzita Palackého v Olomouci

Rektorát | Oddělení rozvoje a výstavby

Od: [REDACTED]

Odesláno: pátek 15. listopadu 2024 10:41

Komu: [REDACTED]

Kopie: [REDACTED]

Předmět: Re: Poptávka pomoci na projektu Sportovní hala UP - přípojky horkovodu

Dobrý den,

před podáním nabídky bychom potřebovali podklady (PD):

vstupní části stavebně (půdorys a řez v místě uvažované předávací stanice)

situace stávajících sítí v oblasti,

Loděnice půdorys a řez objektu "Loděnice" opět v místě uvažované předávací stanice

stávající a budoucí terén

projekt rekonstrukce od firmy TECHNICO Opava s.r.o. novou předávací stanicí a úpravu přípojky horkovodu

Děkuji Vám [REDACTED]

Od: [REDACTED]

Odesláno: pátek 15. listopadu 2024 9:43

Komu: [REDACTED]

Kopie: [REDACTED]

Předmět: Re: Poptávka pomoci na projektu Sportovní hala UP - přípojky horkovodu

Vážený [REDACTED]

děkuji za vaši rychlou a souhlasnou reakci.

Prosím o zpracování nabídky na projekční práce.

Předpokládáme řešení formou jednostupňové dokumentace, která by byla použita pro legislativní řízení a současně pro výběr zhotovitele formou veřejné zakázky. Součástí nabídky by měla být i inženýrská činnost spojená s povolením.

Prosím také stanovení vstupních podkladů, které by jste potřeboval .

S pozdravem



[REDACTED]
Univerzita Palackého v Olomouci

Rektorát | Oddělení rozvoje a výstavby
[REDACTED]

Od: [REDACTED]

Odesláno: čtvrtek 14. listopadu 2024 16:21

Komu: [REDACTED]

Kopie: [REDACTED]

Předmět: Re: Poptávka pomoci na projektu Sportovní hala UP - přípojky horkovodu

Dobrý den,

krátká a jasná odpověď: Ano uměli a rádi zajistíme.

Jsme k dispozici

S pozdravem

[REDACTED]
iprojekt info s.r.o.

www.iprojekt.info

Od: [REDACTED]

Odesláno: čtvrtek 14. listopadu 2024 14:18

Komu: [REDACTED]

Kopie: [REDACTED]

Předmět: Poptávka pomoci na projektu Sportovní hala UP - přípojky horkovodu

Vážený [REDACTED]

navazuji na telefonický rozhovor a posílám žádost o pomoc na projektu plánované rekonstrukce Sportovní haly v Olomouci.

Připravujeme rekonstrukci hlavního objektu a řeším potřebu projekční přípravy na zajištění tepla z horkovodu Veolia Energie CR, a.s..

Příkládám pro jako vstupní informaci poslední vyjádření o existenci sítě od majitele, které aktuálně máme (2022-09-19 - VEOLIA).

Pro další popis používám rozdělní částí objektu dle přiloženého schématu "HALA - vytápění" na **vstupní část, hala a loděnice**.

- Máme připravený projekt celkové **rekonstrukce** pro část hala
- Stávající objekt Sportovní haly obsahuje centrální plynovou kotelnu, která zásobuje celý objekt (hala + vstupní část) i sousední objekt loděnice teplem z hlediska vytápění

Tato kotelna bude a po realizace rekonstrukce nahrazena novou výměňíkovou stanicí napojenou na stávající (opravenou) přípojku horkovodu.

- Stávající objekt Sportovní haly obsahuje (zánovní) předávací stanicí napojenou na horkovod, která připravuje TUV pro všechny tři části objektu
- Aktuální projekt rekonstrukce od firmy TECHNICO Opava s.r.o. novou předávací stanicí a úpravu přípojky horkovodu.

Předávací stanice by měla být dimenzována pro objekt po rekonstrukci včetně vstupní části a loděnice.

- Stávající horkovodní přípojka by měla být dimenzována pro celý objekt hala po rekonstrukci včetně loděnice a vstupní části
- Připravovaná rekonstrukce by měla být zahájena 06/2025 a ukončena 06/2027. Vstupní část i loděnice by měla být v provozu i v průběhu výstavby.

Řešíme potřebné projekty, které by zajistili fungování těchto částí po dobu stavby.

Předpokládáme, že řešení bude provozováno i dále a části objektů zůstanou napojeny nezávisle.

- Předpokládáme realizaci samostatných přípojek na stávající trasu horkovodu a samostatných předávacích stanic pro vstupní část a pro loděnici.

Při obchůzce objektu se zástupci Veolia Energie CR, a.s. jsme prezentovali tento záměr. Záměr se zdá být možný.

- Projekt úprav vnitřních instalací TV/UT máme objednaný u firmy Spacetechnic s.r.o. včetně návrhu předávacích stanic.

Aktuálně se rozbíhá.

Vás oslovujeme jako potenciálního partnera pro řešení projektu přípojek horkovod pro vstupní část a pro loděnici.

Prosím o Vaši reakci, zda byste nám uměli takovou podporu zajistit.

S pozdravem



Univerzita Palackého v Olomouci

Rektorát | Oddělení rozvoje a výstavby