

Název zakázky: Žďársko – inženýrské sítě, GT v rámci TDI

Číslo zakázky: 20 0028

ZÁZNAM O TERÉNNÍM ŠETŘENÍ

Číslo záznamu: 118/200028

Předmět šetření: **Geologická dokumentace kopané sondy, zatřídění zastižených zemin a hornin dle ČSN P 73 1005**Stavba: **FVE ČOV Velké Meziříčí**Místo šetření: **kopaná sonda KS-2**Lokalizace: **viz situace**Datum dokumentace: **4. 3. 2024**Dokumentoval: **Ing. Ivo Pavlík****Geologická skladba:**

Hloubka [m]	Makroskopický popis	Zatřídění dle ČSN P 73 1005	Klasifikace do tříd těžitelnosti dle ČSN P 73 1005
0 – 0,3	Písek hlinitý, šedohnědý, kyprý, s travním krytem – navážka	S4 SM Y	I. – 100 %
0,3 – 1,0	Písek hlinitý (až hlína písčitá), hnědý, kyprý, vlhký, s četnými příměsemi cihel, kamenů a kusů betonu do velikosti 40 cm – navážka	S4 SM + Cb Y	I. – 100 %
1,0 – 1,6	Písek hlinitý se šterkem, šedý, kyprý, silně vlhký, s kameny – navážka (pouze v severní polovině sondy)	B Y	I. – 100 %
od 1,0 (1,6) (dno)	Betonová základová konstrukce	Y	III. – 100 %

Hladina podzemní vody: lokální průsak v severní části v hloubce 1,0 m

Fotodokumentace:



Záznam zpracoval: Ing. Ivo Pavlík

GEOtest, a.s.

Šmahova 1244/112, 627 00 Břno
DIČ CZ46344942