

Název zakázky: Žďársko – inženýrské sítě, GT v rámci TDI
 Číslo zakázky: 20 0028

ZÁZNAM O TERÉNNÍM ŠETŘENÍ

Číslo záznamu: 123/200028
 Předmět šetření: Geologická dokumentace kopané sondy, zatřídění zastižených zemin a hornin dle ČSN P 73 1005
 Stavba: FVE ČOV Velké Meziříčí
 Místo šetření: kopaná sonda KS-7
 Lokalizace: viz situace
 Datum dokumentace: 4. 3. 2024
 Dokumentoval: Ing. Ivo Pavlík

Geologická skladba:

Hloubka [m]	Makroskopický popis	Zatřídění dle ČSN P 73 1005	Klasifikace do tříd těžitelnosti dle ČSN P 73 1005
0 – 0,1	Hlína písčitá, hnědá, humózní, tuhá až pevná, s travním krytem	F4 CS Y	I. – 100 %
0,1 – 1,0	Písek hlinitý (až hlína písčtá), hnědý, pevný, s občasnými příměsemi drobného štěrku, kamenů a jiného odpadu – navážka	S4 SM Y	I. – 100 %
1,0 – 2,0 (dno)	Hlína prachovitá až prachovitopísčitá, šedočerná, tuhá, s organickými příměsemi (náplav?), lokálně výskyt poloh s vyšším obsahem jemného písku (rostlý terén?)	F4 CS	I. – 100 %

Hladina podzemní vody: bez vody

Odebrané vzorky:

- z hloubky 0,1 – 1,0 m byl odebrán vzorek zeminy, lab. č. 41381/3

Fotodokumentace:



Záznam zpracoval: Ing. Ivo Pavlík

GEOtest, a.s.

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
DIČ CZ46344942