



POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK

STAVBA	OPRAVA VADNÉHO ŘÍDÍČÍHO SYSTÉMU MaR 3 Prádelna VZT 1,9, 10, 11, 12, 13 Chodby, šatny, hydroterapie, prádelna špinavá, prádelna čistá 1, prádelna čistá 2, R-KP2
MÍSTO	Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba
SOUBOR	MaR
ZADAVATEL	DOMOV SLUNEČNICE OSTRAVA p.o.

Poř.č.	Č.ceníku	Zkrácený popis	m.j.	množ.	jed.cena	celkem
		SOUHRNÝ ROZPOČET				
		Dodávky SIEMENS DESIGO PX				
		Zákaznický software				
		Úprava vizualizace Procop				
		Úprava rozváděče R-MaR				
		Podružný materiál rozváděče R-MaR				
		projektová dokumentace				
		provizorní provoz				
		oživení a provozní vykoušení				
		doprava				
		Celkem bez DPH				358 689,01 Kč

zjištěné závady: MAR3-prádelna sdružená porucha, VNITŘNÍ CHYBA KOMUNIKACE

Nabídka řeší výměnu řídicího systému SIEMENS UNIGYR za SIEMENS DESIGO PX
 Stávající centrála PRU10.64 bude vyměněna za kompaktní regulátor PXC100 vč. vstupně/výstupních modulů
 Rozváděč MAR3 a R-KP2, veškeré snímače, servopohony a kabeláže zůstanou původní

V Havířově 20.11.2024

Ivo Zydroň