

Varianty servisních zásahů a profylaktických prohlídek

CODE:

Stavba: PN Bohnice

Cena:*

Basic

Standard

Full

38 250 Kč

63 750 Kč

85 000 Kč

Smlouva

Servisní zásah	Basic	Standard	Full	Poznámka
vzdáleným přístupem v pracovní době	✓	✓	✓	cena dle smlouvy
vzdáleným přístupem 8/7	✗	✓	✓	cena dle smlouvy
zásah mimo pracovní dobu	✗	✓	✓	cena dle smlouvy
možnost reakce ve dnech pracovního klidu a o svátcích	✗	✗	✓	cena dle smlouvy
reakční doba v pracovních dnech	48h	24h	8h	cena dle smlouvy

Obsah roční profylaktické prohlídky*

Kontrola na dispečinku	Basic	Standard	Full	Poznámka
Prohlídka PC				
Vyčištění a kontrola HW	✓	✓	✓	Fotografie
Kontrola UPS	✓	✓	✓	Test výpadku napájení 5 minut
Kontrola zařízení pro notifikaci (SMS / mail)	✗	✓	✓	Kontrola funkce HW a test odesílání
Kontrola dálkových odečtů	✓	✓	✓	Zkušební odečet
Kontrola funkce notifikace (SMS / mail)	✗	✓	✓	Simulace alarmu pro aktivaci hlášení
Kontrola logů operačního systému, kontrola HDD, defragmentace, kontrola volného místa	✗	✗	✓	Protokol
Kontrola SW				
Kontrola zobrazení analogových hodnot a stavů na obrazovce	✓	✓	✓	Printscreeny s vyznačením nestandardních hodnot
Kontrola chybových hlášení z SVC a jejich identifikace	✓	✓	✓	Report
Kontrola ovládání technologických celků z obrazovky	✗	✓	✓	Dle seznamu technologických celků
Kontrola reakce regulačních orgánů na změnu žádané hodnoty	✗	✗	✓	Dle zařízení a příslušných signálů
Kontrola komunikace AS	✗	✓	✓	Vyhodnocení četnosti komunikace
Dálková diagnostika AS	✗	✗	✓	dle počtu AS
Zálohování vizualizace / image disku	✗	✓	✓	Vlastní / dodané medium
Kontrola databáze SQL (jen u SVC)	✗	✓	✓	Vlastní / dodané medium

Kontrola ve strojovnách	Basic	Standard	Full	Poznámka
Kontrola koncových periferních prvků				
Vizuální kontrola přístrojů	✓	✓	✓	Seznam přístrojů dle dokumentace
Test 1:1- fyzická kontrola, je-li přístroj přístupný, případně náhradním způsobem	✗	✓	✓	Seznam I/O signálů dle dokumentace
Test 1:1- u vybraných snímačů porovnání hodnot pomocí cejchovaného měřicího přístroje	✗	✗	✓	Porovnání hodnot / odchylky

Kontrola nastavených hodnot na přístrojích	✓	✓	✓	Seznam nastavitelných přístrojů dle dokumentace
Kontrola regulačních okruhů	✗	✗	✓	Porovnání odchylky žádané / skutečné hodnoty
Kontrola aktuálního SW, v případě nesouladu zálohovat	✗	✗	✓	Porovnání aktuální verze se zálohou dodavatele
Kontrola regulačního algoritmu na simulované poruchové stavy	✗	✗	✓	Vybrané I/O signály dle dokumentace
Vizuální kontrola technologického rozvaděče	Na přání objednatele, cena dohodou			Fotografie každého pole
Kontrola technologických rozvaděčů MaR termokamerou	Na přání objednatele, cena dohodou			Záznam z termokamery z každého pole
Kontrola a případné dotažení volných svorek v intervalu 1 x za 3 roky	✗	✗	✓	Dle počtu svorek
Kontrola komunikace s jinými systémy	✗	✗	✓	Dle počtu signálů