

Nabídkový list - drobná údržba topných zdrojů

Termín realizace:	30.10.2024- 28.11.2024
Na základě RD č.	E635-S-5041_2023
Objednatel:	Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel:	MIZ Olomouc, s.r.o.

SOUPIS PRACÍ A VYKONŮ

Označení položky		MJ	cena za	počet MJ	Cena celkem
Štěpánov, VB - DK	IC6000383777				
Údržbové práce - oprava těsnění sifonu kotle, kontrola těsnosti, funkční zkouška		hzs		1	
Materiál: těsnění + páska		ks		1	
Doprava v na základě RD 1A		ks		1	
Příloha: na základě hlášení správce dne 30.10.2024					Celkem za zakázku
Velká Bystřice - VB	IC6000383786				
Opravné práce servisního technika - oprava kotle na základě zjištění při servisní prohlídce		hzs		1	
Materiál: pojišťovací ventil		ks		1	
Doprava na základě RD 1A		ks		1	
Příloha: servisní protokol kotle Protherm Gepard Condens vč. 21162600100161071610005553N2					Celkem za zakázku
Kostelec na Hané, VB	IC6000383857				
Opravné práce servisního technika - diagnostika poruchovosti kotle		hzs		1	
Doprava na základě RD 1A		ks		1	
Příloha: na základě telefonického hlášení pí. Dohnalové					Celkem za zakázku
Brodek u Přerova, VB	IC6000383735				
Údržbové práce - výměna prasklé hadičky expanzní nádoby kotle		hzs		1	
Materiál: Hadička EN		ks		1	
Doprava dle RD 1A		ks		1	
Příloha: na základě hlášení správce					Celkem za zakázku
Zábřeh na Moravě, VB	IC6000383346				
Údržbové práce - výměna těsnění hořákové komory při servisní prohlídce K1 -Brötje WGB 90i (v.č.20011579) a K2 - Brötje WGB 90i (v.č.20011577)		hzs		1	
Materiál: těsnění hořákové komory kotle Brotje WGB 90 i 2x		ks		2	
Materiál: membrána, solenoidové jádro a trojnožka		soubor		1	
Doprava v rámci servisní prohlídky		ks		1	
Příloha: na základě doporučení výrobce					Celkem za zakázku

Šumperk, provozní budova	IC6000383438			
Údržbové práce - výměna těsnění hořákové komory při servisní prohlídce K 1 - BROTJE Eco Therm Plus WGB 50H v.č.16092855, K 2 - BROTJE Eco Therm Plus WGB 90H v.č.15110858		hzs		1
Materiál: těsnění hořákové komory kotle Brotje WGB 90 i		ks		2
Doprava v rámci servisní prohlídky		ks		1
Havarijní výjezd na základě hlášení správce - pokles tlaku v systému		hzs		5
Materiál: AOV		ks		1
Materiál: Kohout vypouštěcí		ks		1
Materiál: Drobný spojovací materiál		sb		1
Doprava na základě RD 3A		ks		1
Příloha: těsnění - na základě doporučení výrobce, hlášení správce			Celkem za zakázku	
Staré Město u UH	IC6000383281			
Údržbové práce - výměna těsnění kotle Brötje WBS 22i v.č.19061479		hzs		0,5
Materiál: těsnění spalínové komory		ks		1
Doprava v rámci servisní prohlídky kotle		ks		1
Příloha: na základě doporučení výrobce			Celkem za zakázku	
Ruda nad Moravou, VB	IC6000383385			
Údržbové práce - výjezd na základě hlášení správce, zjištění závady na měřiči tepla na topné větvi DK		hzs		3
Materiál: žádný		ks		0
Doprava dle RD 3A		ks		1
Příloha: na základě telefonického hlášení správce p. Němce			Celkem za zakázku	
Hanušovice, provozní budova	IC6000328612			
Havarijní výjezd - zjištění závady výpradku kotle -pokles tlaku v systému, dopuštění vody do systému, dotlakování expanzní nádoby, kontrola funkce		hzs		3
Materiál: žádný		ks		0
Doprava dle RD 3A		ks		1
Příloha: na základě telefonického hlášení správce p. Němce			Celkem za zakázku	
Otrokovice VB	IC6000383284			
Opravné práce - odstranění netěsnosti spoje na topné větvi, vypuštění a napuštění systému, úklid, uvedení do provozu		hzs		11
Materiál: těsnící materiál		soubor		1
Doprava dle RD 2A		ks		1
Příloha: na základě hlášení správce			Celkem za zakázku	
Zábřeh na Moravě, RZZ	IC6000305281			
Havarijní výjezd 19.11.2024 - diagnostika poruchy kotle BROTJE WBS 22 H v.č.17065172, přenastavení MaR, dopuštění vody do systému		hzs		5
Materiál: žádný		ks		0
Doprava dle RD 3B		ks		1
Příloha: na základě hlášení pí. Ing. Dohnalové			Celkem za zakázku	

Kojetín VB, DK	IC6000383676			
Opravné práce - diagnostika poruchy kotle Brötje WGB EVO 15i v.č.21034846, výměna spínače tlaku		hzs		3
Materiál: spínač tlaku		ks		1
Doprava dle RD 1A		ks		2
Příloha: na základě hlášení závady na kotli správcem				
			Celkem za zakázku	
Červenka, VB	IC6000383310			
Opravné práce - odstranění poklesu tlaku v systému na základě hlášení vzdáleného dohledu		hzs		1
Materiál: žádný		ks		0
Doprava na základě RD 1A		ks		1
Příloha: na základě zjištění při kontrole vzdáleného dohledu				
			Celkem za zakázku	

Cena bez DPH celkem

57 107,30

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne

28.11.2024

dne

28.11.2024