




**PELHŘIMOVSKÁ
VODÁRENSKÁ s.r.o.**

VÝPOČET MNOŽSTVÍ SRÁŽKOVÝCH VOD ODVÁDĚNÝCH DO KANALIZACE

dle přílohy č. 16 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

Plátce: Mateřská škola Pelhřimov, příspěvková organizace

Adresa: Pražská 767, 393 01 Pelhřimov IČO: 709 92 681

Odběrné místo: U Stínadel 1665, 393 01 Pelhřimov

Číslo odběrného místa:

Druh plochy	Plocha v m ²	Odtokový součinitel **)	Redukovaná plocha v m ² (plocha krát odtokový součinitel)
A	1428	0,9	1285,2
B		0,6	
C		0,4	
D		0,3	
E		0,1	
F	4585	0,05	229,25
Součet redukovaných ploch v m²:			1514,45
Dlouhodobý srážkový normál *): 742 mm/rok, tj. 0,742 m³/(m² krát rok)			
<u>Roční množství odváděných srážkových vod Q v m³ : 1123,7</u>			
Q = součet redukovaných ploch krát dlouhodobý srážkový normál			

Datum:

Podpis plátce:

Podpis:

Podpis provoz: