

Číslo akce:		2037		Zpracováno dne:	28.02.2024					
Název stavby:		Rekonstrukce hl.n.Plzeň		Zpracoval:	xxx					
Zař./ Poz.	Položka			MJ	ks	CENA ZA ROK	ČETNOST ZA ROK	Kód úkonů	CENA ZA MĚSÍC	Celkem
VZDUCHOTECHNIKA										
Zař.č.A0.01 - Šatny a zázemí ČD, A 1.PP jih										
2	Zař.č.A0.01	VZT JEDNOTKA	R20116A00101	VZT jednotka: Vp = 3900 m3/h; Vo = 3700 m3/h; Ext. tlaková ztráta 500/400 Pa	KUS	1,0	xxx	2,0	xxx	xxx
Zař.č.A0.02 - Šatny a zázemí SŽ, A 1.PP sever										
78	Zař.č.A0.02	VZT JEDNOTKA	R20116A00201	VZT jednotka: Vp = 2500 m3/h; Vo = 2300 m3/h; Ext. tlaková ztráta 500/400 Pa	KUS	1,0	xxx	2,0	xxx	xxx
161	Zař.č.A0.02	VENTILÁTOR	R20116A01001	VZT ventilátor pro odvod Vo=4000m3/h, Externí tlak= 300Pa Výkon motoru No= 0,84kW, 230V	KUS	1,0	xxx	1,0	xxx	xxx
Zař.č.A0.11 - Lapol, A 1.PP										
179	Zař.č.A0.11	VENTILÁTOR	R20116A01101	VZT ventilátor pro odvod Vo=1000m3/h, Externí tlak= 170 Pa Výkon motoru No= 0,3 kW, 230V	KUS	1,0	xxx	1,0	xxx	xxx
Zař.č.A0.12 - Rozvodna NN 06, A 1.PP										
200	Zař.č.A0.12	VENTILÁTOR	R20116A01201	VZT ventilátor pro odvod Vo=200m3/h, Externí tlak= 170 Pa Výkon motoru No= 0,1kW, 230V	KUS	1,0	xxx	1,0	xxx	xxx
Zař.č.A0.13 - Rozvodna NN 07 a PO 08, A 1.PP										
221	Zař.č.A0.13	VENTILÁTOR	R20116A01301	VZT ventilátor pro odvod Vo=300m3/h, Externí tlak= 170 Pa Výkon motoru No= 0,1kW, 230V	KUS	1,0	xxx	1,0	xxx	xxx
Zař.č.A1.02 - Samoobsluha vč zázemí K12, A 1.NP - příprava pro budoucí dodávku nájemce										
Zař.č.A1.03 - Restaurace K13, A 1.NP										
288	Zař.č.A1.03	VZT JEDNOTKA	R20116A10301	VZT jednotka: Vp = 1400 m3/h; Vo = 1200 m3/h; Ext. tlaková ztráta 500/400 Pa	KUS	1,0	xxx	2,0	xxx	xxx
Zař.č.A1.04 - Kuchyně K13, A 1.NP - příprava pro budoucí dodávku nájemce										
Zař.č.A2.01 - Kanceláře a šatny SŽ, A 2.-3.NP jih										
372	Zař.č.A2.01	VZT JEDNOTKA	R20116A20101	VZT jednotka: Vp = 4100 m3/h; Vo = 3000 m3/h; Ext. tlaková ztráta 500/400 Pa	KUS	1,0	xxx	2,0	xxx	xxx
Zař.č.A2.02 - Odtah soc. zař.-část A 2.-3.NP										
436	Zař.č.A2.02	VENTILÁTOR	R20116A20201	VZT střešní radiální ventilátor pro odvod Vo=800m3/h, Externí tlak= 350 Pa, Výkon motoru No= 0,3 kW, 230V	KUS	1,0	xxx	1,0	xxx	xxx
Zař.č.A2.03 - Kanceláře SŽ, A 2.-3.NP sever										
473	Zař.č.A2.03	VZT JEDNOTKA	R20116A20301	VZT jednotka: Vp = 2500 m3/h; Vo = 2300 m3/h; Ext. tlaková ztráta 500/400 Pa	KUS	1,0	xxx	2,0	xxx	xxx
Zař.č.B0.01 - ČD informace, B 1.PP sever										
536	Zař.č.B0.01	VZT JEDNOTKA	R20116B00101	VZT jednotka: Vp = 400 m3/h; Vo = 450 m3/h; Ext. tlaková ztráta 500/400 Pa	KUS	1,0	xxx	2,0	xxx	xxx
Zař.č.B0.01.2 - ČD informace, B 1.PP sever - WC										
571	Zař.č.B0.01.2	VENTILÁTOR	R20116B00120	VZT axiální ventilátor pro odvod vzduchu, včetně zpětné klapy Vo=100m3/h, Externí tlak= 38 Pa, Výkon motoru No= 0,1 kW, 230V	KUS	1,0	xxx	1,0	xxx	xxx
Zař.č.B0.02 - ČD pokladna, B 1.PP jih										
585	Zař.č.B0.02	VZT JEDNOTKA	R20116B00201	VZT jednotka: Vp = 500 m3/h; Vo = 550 m3/h; Ext. tlaková ztráta 500/400 Pa	KUS	1,0	xxx	2,0	xxx	xxx
Zař.č.B0.02.2 - ČD pokladna, B 1.PP jih - WC										
626	Zař.č.B0.02.2	VENTILÁTOR	R20116B00220	VZT axiální ventilátor pro odvod vzduchu, včetně zpětné klapy Vo=100m3/h, Externí tlak= 38 Pa, Výkon motoru No= 0,1 kW, 230V	KUS	1,0	xxx	1,0	xxx	xxx
Zař.č.B0.03 - ČD zázemí, B 1.PP										
639	Zař.č.B0.03	VZT JEDNOTKA	R20116B00301	VZT jednotka: Vp = 6800 m3/h; Vo = 4200 m3/h; Ext. tlaková ztráta 500/400 Pa	KUS	1,0	xxx	2,0	xxx	xxx
Zař.č.B0.04 - Veřejné WC, B 1.PP sever										
721	Zař.č.B0.04	VENTILÁTOR	R20116B00401	VZT ventilátor pro odvod Vo=2100m3/h, Externí tlak= 240 Pa, Výkon motoru No= 0,7 kW	KUS	1,0	xxx	1,0	xxx	xxx
Zař.č.B0.05 - Prodejna K01-PONT, B 1.PP										
769	Zař.č.B0.05	VZT JEDNOTKA	R20116B00501	VZT jednotka: Vp = 900 m3/h; Vo = 890 m3/h; Ext. tlaková ztráta 500/400 Pa	KUS	1,0	xxx	2,0	xxx	xxx
Zař.č.B0.05.3 - Prodejna K01-PONT, B 1.PP - digestoř										
793	Zař.č.B0.05.3	VENTILÁTOR	R20116B00530	VZT ventilátor pro odvod Vo= 400 m3/h, Externí tlak= 240 Pa, Výkon motoru No= 0,2 kW	KUS	1,0	xxx	1,0	xxx	xxx
Zař.č.B0.06 - Prodejna K02-RELAY, B 1.PP										
817	Zař.č.B0.06	VZT JEDNOTKA	R20116B00601	VZT jednotka: Vp = 600 m3/h; Vo = 600 m3/h; Ext. tlaková ztráta 500/400 Pa	KUS	1,0	xxx	2,0	xxx	xxx
Zař.č.B0.07 - Prodejna K03-Mr.BAKER, B 1.PP										
852	Zař.č.B0.07	VZT JEDNOTKA	R20116B00701	VZT jednotka: Vp = 700 m3/h; Vo = 730 m3/h; Ext. tlaková ztráta 500/400 Pa	KUS	1,0	xxx	2,0	xxx	xxx
Zař.č.B0.07.3 - Prodejna K03-Mr.BAKER, B 1.PP - digestoř										
889	Zař.č.B0.07.3	VENTILÁTOR	R20116B00730	VZT ventilátor pro odvod Vo= 400 m3/h, Externí tlak= 240 Pa, Výkon motoru No= 0,2 kW	KUS	1,0	xxx	1,0	xxx	xxx
Zař.č.B0.08 - Prodejna K04-PIZZA, B 1.PP										
914	Zař.č.B0.08	VZT JEDNOTKA	R20116B00801	VZT jednotka: Vp = 600 m3/h; Vo = 600 m3/h; Ext. tlaková ztráta 500/400 Pa	KUS	1,0	xxx	2,0	xxx	xxx
Zař.č.B0.08.3 - Prodejna K04-PIZZA, B 1.PP - digestoř										
956	Zař.č.B0.08.3	VENTILÁTOR	R20116B00830	VZT ventilátor pro odvod Vo= 400 m3/h, Externí tlak= 240 Pa, Výkon motoru No= 0,2 kW	KUS	1,0	xxx	1,0	xxx	xxx
Zař.č.B0.20 - Údržba vozíků 64, B 1.PP										
980	Zař.č.B0.20	VENTILÁTOR	R20116B02001	VZT ventilátor pro odvod Vo=300m3/h, Externí tlak= 350 Pa, Výkon motoru No= 0,1 kW	KUS	1,0	xxx	1,0	xxx	xxx
Zař.č.B0.21 - Parkovací místo-plošina 71, B 1.PP										
1004	Zař.č.B0.21	VENTILÁTOR	R20116B02101	VZT ventilátor pro odvod Vo=300m3/h, Externí tlak= 350 Pa, Výkon motoru No= 0,1 kW	KUS	1,0	xxx	1,0	xxx	xxx
Zař.č.B0.40 - Dvěřní clona hlavní vstup, B 1.PP										
1029	Zař.č.B0.40	CLONA	R20116B04001	Dvěřní clona vodní, topný výkon Qut=21kW, spád 80/60°C, příkon Nc=1,3kW, 230V	KUS	2,0	xxx	2,0	xxx	xxx
Zař.č.B0.41 - Dvěřní clona severní průchod, B 1.PP										

Číslo akce:			2037		Zpracováno dne:	28.02.2024					
Název stavby:			Rekonstrukce hl.n.Plzeň		Zpracoval:	xxx					
Zař / Poz.			Položka		MJ	ks	CENA ZA ROK	ČETNOST ZA ROK	Kód úkonů	CENA ZA MĚSÍC	Celkem
VZDUCHOTECHNIKA											
1035	Zař.č.B0.41	CLONA	R20116B04101		Dveřní clona vodní, topný výkon Qut=21kW, spád 80/60°C, příkon Nc=1,3kW, 230V	KUS	2,0	xxx	2,0	xxx	xxx
Zař.č.B0.42 - Dveřní clona jižní průchod, B 1.PP											
1045	Zař.č.B0.42	CLONA	R20116B04201		Dveřní clona vodní, topný výkon Qut=21kW, spád 80/60°C, příkon Nc=1,3kW, 230V	KUS	2,0	xxx	2,0	xxx	xxx
Zař.č.B1.01 - Školici středisko SŽ, B 1.NP											
1060	Zař.č.B1.01	VZT JEDNOTKA	R20116B10101		VZT jednotka: Vp = 3300 m3/h; Vo = 2400 m3/h; Ext. tlaková ztráta 500/400 Pa	KUS	1,0	xxx	2,0	xxx	xxx
Zař.č.B1.02 - Školici středisko SŽ - soc. zař., B 1.NP											
1112	Zař.č.B1.02	VENTILÁTOR	R20116B10201		VZT ventilátor pro odvod Vo=600m3/h, Externí tlak= 220 Pa, Výkon motoru No= 0,2 kW, 230V	KUS	1,0	xxx	1,0	xxx	xxx
Zař.č.B2.02 - Kanceláře ČD - soc. zař., B 2.-3.NP jih											
1325	Zař.č.B2.02	VENTILÁTOR	R20116B20201		VZT ventilátor pro odvod Vo= 1100 m3/h, Externí tlak= 350 Pa Výkon motoru No= 0,3 kW, 230V	KUS	1,0	xxx	1,0	xxx	xxx
Zař.č.B1.03 - ČD Tranzito, SŽ ostraha, B 1.NP jih											
1151	Zař.č.B1.03	VZT JEDNOTKA	R20116B10301		VZT jednotka: Vp = 600 m3/h; Vo = 580 m3/h; Ext. tlaková ztráta 500/400 Pa	KUS	1,0	xxx	2,0	xxx	xxx
Zař.č.B1.41 - Dveřní clona čekárenská hala sever, B 1.NP											
1230	Zař.č.B1.41	CLONA	R20116B14101		Dveřní clona vodní, topný výkon Qut=14kW, spád 80/60°C, příkon Nc=0,2kW, 230V	KUS	3,0	xxx	2,0	xxx	xxx
Zař.č.B1.42 - Dveřní clona čekárenská hala jih, B 1.NP											
1240	Zař.č.B1.42	CLONA	R20116B14201		Dveřní clona vodní, topný výkon Qut=14kW, spád 80/60°C, příkon Nc=0,2kW, 230V	KUS	3,0	xxx	2,0	xxx	xxx
Zař.č.B2.01 - Kanceláře a šatny ČD, B 2.NP jih											
1251	Zař.č.B2.01	VZT JEDNOTKA	R20116B20101		VZT jednotka: Vp = 2800 m3/h; Vo = 2200 m3/h; Ext. tlaková ztráta 500/400 Pa	KUS	1,0	xxx	2,0	xxx	xxx
Zař.č.B2.02 - Kanceláře ČD - soc. zař., B 2.-3.NP jih											
Zař.č.B2.03 - Nocležny ČD, B 2.NP sever											
1373	Zař.č.B2.03	VZT JEDNOTKA	R20116B20301		VZT jednotka: Vp = 3000 m3/h; Vo = 2500 m3/h; Ext. tlaková ztráta 500/400 Pa	KUS	1,0	xxx	2,0	xxx	xxx
Zař.č.B2.04 - Nocležny a kanceláře ČD - soc.zař., B 2.-3.NP sever											
1440	Zař.č.B2.04	VENTILÁTOR	R20116B20401		VZT ventilátor pro odvod Vo= 1200 m3/h, Externí tlak= 350 Pa Výkon motoru No= 0,3 kW, 230V	KUS	1,0	xxx	1,0	xxx	xxx
Zař.č.B3.01 - Kanceláře ČD, B 3.NP jih											
1483	Zař.č.B3.01	VZT JEDNOTKA	R20116B30101		VZT jednotka: Vp = 1800 m3/h; Vo = 1200 m3/h; Ext. tlaková ztráta 500/400 Pa	KUS	1,0	xxx	2,0	xxx	xxx
Zař.č.B3.02 - Kanceláře komerce a SŽ, B 3.NP sever											
1540	Zař.č.B3.02	VZT JEDNOTKA	R20116B30201		VZT jednotka: Vp = 2500 m3/h; Vo = 1800 m3/h; Ext. tlaková ztráta 500/400 Pa	KUS	1,0	xxx	2,0	xxx	xxx
Zař.č.B0.51 - Větrání CHUC, 5-B sever											
1633	Zař.č.B0.51	VENTILÁTOR	R20116B05101		VZT ventilátor pro přívod Vp=8400m3/h, Externí tlak= 200Pa Výkon motoru No= 1,95kW, 400V	KUS	1,0	xxx	1,0	xxx	xxx
Zař.č.B0.52 - Větrání CHUC, 4-B jih											
1651	Zař.č.B0.52	VENTILÁTOR	R20116B05201		VZT ventilátor pro přívod Vp=8400m3/h, Externí tlak= 200Pa Výkon motoru No= 1,95Kw, 400V	KUS	1,0	xxx	1,0	xxx	xxx

Cena celkem bez DPH / MĚSÍC

xxx Kč