



PID: TICRX00D321K

Sp. zn.: TICR_SP/14545/2024

Č. j.: TICR/60930/2024

Technická inspekce České republiky

pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.,

180 00 Praha 8

Ve smyslu § 154 a § 155 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v souladu s § 6 odst. 1 písmeno b) zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, s použitím nařízení vlády č. 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, podává

OSVĚDČENÍ

dle §6 odst. 1, písmeno b) zákona č. 250/2021 Sb.

o tom, že

jsou splněny požadavky

k zajištění bezpečnosti vyhrazených technických zařízení.

Vyhrazené technické zařízení: **elektrické**

Název: ZŠ Umělecká – rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace část A, 4.NP +5. NP

Umístění zařízení: ZŠ Umělecká, Umělecká 850/8, Praha 7, 170 00

Činnost: Kontrola dokončené montáže – rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace – 4.NP a 5.NP

Datum ukončení: 25.10.2024

Pobočka: Liberec

Vypracoval:

Vystavil:

dne: 25.10.2024

Žadatel o stanovisko

Obchodní název: TaPraSys s.r.o.

IČ: 07732775

Ulice/číslo: Malešická 2855

Obec: Praha 3-Žižkov

PSČ: 130 00

Stát: Česká republika

Umístění dozorovaného zařízení

Adresa: ZŠ Umělecká, Umělecká 850/8, Praha 7, 170 00

Souřadnice GPS:

Doplňující údaje: 4.NP a 5.NP

Státní odborný dozor

Zahájen dne: 14.10.2024

Ukončen dne: 25.10.2024

Datum šetření: 14.10.2024

Přerušení dozoru:

Inspektor provádějící dozor: Ing. Jiří Sluka

Přítomné osoby: 

Technická data zařízení

Název:

Rok montáže: 2024

Rok výroby:

Účel použití:

Dozorované elektrické zařízení splňuje podmínky pro zařazení v souladu s § 4 nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, do třídy I. jako

c) elektrické zařízení v objektu, který podle požárně bezpečnostního řešení umožňuje přítomnost více než 200 osob

Osvědčení, protokoly o kusových zkouškách

Rozváděč R4.2., v. č. 02324, výrobce: TaPraSys s.r.o., předloženo EU PSH a protokol o kusovém ověřování rozváděčů.

Rozváděč R4.1., v. č. 02224, výrobce: TaPraSys s.r.o., předloženo EU PSH a protokol o kusovém ověřování rozváděčů.

Rozváděč R5.1., v. č. 02124, výrobce: TaPraSys s.r.o., předloženo EU PSH a protokol o kusovém ověřování rozváděčů.

Předmětem kontroly byla následující zařízení

Rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace – 4.NP a 5.NP

Předmětem kontroly nebyla následující zařízení

Ostatní el. instalace a LPS budovy ZŠ

Použití digitálních fotografií

při doзору nebyly pořízeny žádné digitální fotografie

Výsledek doзору

Vyhovělo provedené kontrolní měření požadavku platných ČSN

Technická dokumentace

Protokol o určení VV č.1102304-02/2023 ze dne 21.11.2023, vypracoval: [REDACTED]

Doklad o funkční zkoušce požárně bezpečnostního zařízení ze dne 2.9.2024, provedl: [REDACTED]

Při inspekční činnosti byla k dispozici projektová dokumentace

Protokol o určení vnějších vlivů byl vypracován a byl k dispozici při výkonu odborného doзору

Montážní firmy:

Popis činnosti montážní firmy: rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace – 4.NP a 5.NP

Identifikace montážní firmy:

IČ: 07732775

Obchodní název: TaPraSys s.r.o.

Oprávnění: 5658/24/EZ-M, O, Z-E2A

Revizní zpráva:

Název: Nová elektroinstalace -4.NP a 5.NP, ZŠ Umělecká, Praha

Typ: Výchozí

Stav: revizní zpráva pokrývá ověření bezpečnosti celého zařízení

Revizní technik:

IČ: 41985699

Jméno: [REDACTED]

Příjmení: [REDACTED]

Osvědčení: 14277/5/20/R-EZ-E2A

Osvědčení revizního technika bylo platné a odpovídalo příslušnému rozsahu.

Oprávnění: 3433/2/01/EZ-M, O, R, Z-E2A

Oprávnění revizního technika bylo platné a odpovídalo příslušnému rozsahu.

Datum revizní zprávy: 11.9.2024

Číslo revizní zprávy: 4297.1/24

Dokumentace

Projektová dokumentace: slaboproudé rozvody 4.NP -2.etapa

Zpracovatel: [REDACTED]

Dokument: 34-24-03

Č.zak: 1102304

Vypracováno: 22/2023

Projektová dokumentace: silnoproudé rozvody – schéma rozváděče R4.1, R4.2, R5.1

Zpracovatel: [REDACTED]

Dokument: Neuvedeno

Vypracováno: Neuvedeno

Přehled měření

Název:

Typ: EUROTTEST XA

Výrobní číslo: 10420199

Kalibrace:

Datum: 26.10.2022

Popis		hodnota	jednotka
R 4.2, FA210 zásuvka chodba,			
RCD B16/1N/0,03(A)	I _{vyb.}	27,0	mA
	t _{vyb.}	10,0	ms
	U _d	0,1	V
R 4.1, FA214 zásuvka chodba,			
RCD B16/1N/0,03(A)	I _{vyb.}	24,0	mA
	t _{vyb.}	20,6	ms
	U _d	0,2	V

Poučení:

Tímto osvědčením není dotčena působnost jiných subjektů.

Toto osvědčení se vztahuje pouze na výše uvedený předmět dozoru v místě a času výkonu dozoru.

Toto osvědčení nesmí být bez souhlasu objednatele nebo Technické inspekce České republiky poskytováno třetím osobám.

Toto osvědčení nenahrazuje revizní zprávu vypracovanou revizním technikem.

Toto osvědčení nelze nahradit dokumentem vydaným jiným orgánem nebo organizací, ani jej nemůže nahradit kolaudační souhlas.

Oprava odstranitelných nebo neodstranitelných vad tohoto osvědčení se řídí ustanovením § 156 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Vypracoval:

[redacted]

Vystavil:

[redacted]

[redacted]

referentka

el. podepsáno