

Brno, Pisárecká - rekonstrukce vodovodu		ORG 2375	
Změnový list č.1			
Číslo SOD objednatele: 5624053954		Číslo SOD zhotovitele:	
Datum předložení zhotovitelem:		26.09.2024	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno		
Zastoupený:	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno		
Zhotovitel:	Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. Brno – Medlánky, Hudcova 588/70b, PSČ 62100		
Změna č. 1: SO 330 Vodovodní řady			
Byla navržena změna protlaku z SKL chráničky DN 400 na ocelovou chráničku DN 800. Důvodem jsou v šachtě Š2 zastížené železobetonové konstrukce původního zatrubnění Kohoutovického potoka a kamenné valouny. Vrtaný protlak DN 440 v tomto prostředí provést nelze, z protlaku DN 400 lze překážky ručně vybourat.			
		Vícepráce:	2 689 550,40 Kč
		Méněpráce:	-1 026 720,00 Kč
Finanční dopad změn:	100,00%	cena dle SOD	19 583 364,44 Kč
	13,73%	Vícepráce dle dod. č.1	2 689 550,40 Kč
	-5,24%	Méněpráce dle dod. 1	-1 026 720,00 Kč
	18,98%	Absolutní hodnota víceprací a méněprací dle dod. č.1	3 716 270,40 Kč
		Celkové navýšení nákladů dle dod. č.1	1 662 830,40 Kč
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH		Cena dle dodatku č. 1	21 246 194,84 Kč
Přílohy: 1) rozpočty 2) fotodokumentace + náčrty + výkresy			
V Brně dne: Za objednatele:		V Brně dne: Za zhotovitele:	
..... za statutární město Brno na základě plné moci Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.		 Inženýrské stavby Brno, spol. s.r.o.	