

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu koupě

DEZINFEKCE KOUPACÍ VODY

Dodávky dezinfekčního roztoku pro účely dezinfekce koupací vody a povrchů prostřednictvím oxidu chloričitého. Předpokládané balení sud cca 208 KG. Požadované množství 3 744 kg.

Základní požadavky na dezinfekci:

- 0,3% roztok oxidu chloričitého – 3000 ppm připravený k použití
- bez nutnosti přípravy na místě
- vysoce koncentrovaný čistý oxid chloričitý ve vodném roztoku (pH cca 3)
- snadno použitelný, nevýbušný
- účinná látka proti: virům, bakteriím, houbám a jiným mikroorganismům
- krátká doba expozice, široké antimikrobiální spektrum
- účinné odstranění biofilmů
- dlouhodobá účinnost, bez možnosti rozvoje odolnosti bakterií
- bez amoniaku, rozpouštědel,

Účinný proti: *Legionella*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Scenedesmus*, *Monoraphidium minutum*, *Chlorella minutissim*, *Chlamydomonas sp.*, *Euglena gracilis*.