

Příloha č.1

COMPLETE CZ, spol. s r.o.

Specifikace ceny

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Cena za plánovaný servis zařízení:

Provoz VZI - Růžová 6, Praha 1		
Zařízení	Serverovna v 1.NP UNIFLAIR IDAV 0611A 164827 včetně kondenzátoru LMC5S- 2524-H-2-EC	Serverovna v 1.NP UNIFLAIR IDAV 0611A 164826 včetně kondenzátoru LMC5S- 2524-H-2-EC
počet ks	1	1
počet chladivových okruhů	1	1
prohlídka, servis včetně mytí (cena za 1 zařízení)	5 150 Kč	5 150 Kč
četnost za rok	1	1
celkem za rok	5 150 Kč	5 150 Kč
kontrola těsnosti chladicího okruhu (cena za 1 okruh)	2 150 Kč	2 150 Kč
četnost za rok	1	1
celkem za rok	2 150 Kč	2 150 Kč
doprava paušál za 12 měsíců	775 Kč	775 Kč
CELKEM ZA 12 MĚSÍCŮ	8 075 Kč	8 075 Kč
CELKEM ZA 12 MĚSÍCŮ / VŠECHNA ZAŘÍZENÍ	16 150 Kč	

Provoz VZII - Za Viaduktem 8, Praha 7		
Zařízení	Serverovna v 3.NP JPK UNIFLAIR SDA 0351 A UCR 80882 včetně kondenzátoru 30CAL0361P3	
počet ks	1	
počet chladivových okruhů	1	
prohlídka, servis včetně mytí (cena za 1 zařízení)	5 150 Kč	
četnost za rok	1	
celkem za rok	5 150 Kč	
kontrola těsnosti chladicího okruhu (cena za 1 okruh)	2 150 Kč	
četnost za rok	1	
celkem za rok	2 150 Kč	
doprava paušál za 12 měsíců	1 550 Kč	
CELKEM ZA 12 MĚSÍCŮ	8 850 Kč	
CELKEM ZA 12 MĚSÍCŮ / VŠECHNA ZAŘÍZENÍ	8 850 Kč	

Cena celkem za pravidelný servis provozu VZI a VZII	25 000 Kč
---	-----------

Specifikace ceny

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Cena za neplánovaný servis zařízení (havárie-porucha):

Hodinová sazba technika 6:00-18:00 pracovní den	1390,-Kč/h bez DPH
Hodinová sazba technika – dny pracovního volna a klidu	3150,-Kč/h bez DPH
Dopravné místa servisního zásahu (paušální sazba Praha)	1550,-Kč bez DPH
Reakční doba v pracovní dny	72 hod

Rozsah servisních úkonů:

Rozvodná skříň

vizuální kontrola stavu řídicí desky

kontrola nastavení parametrů řídicího regulátoru (set-point, ochrany atd.)

kontrola stavu kontaktů stykačů a dotažení el. spojů

Chladicí okruh jednotky přesné klimatizace

vizuální kontrola stavu Cu-potrubí a komponentů uvnitř jednotky

kontrola stavu hladiny chladiva na průhledítku (je-li osazeno) a indikace vlhkosti

měření tlaků a teplot chladiva

kontrola funkce termostatického nebo elektronického expanzního ventilu

kontrola teploty na vstupu a výstupu filtr-dehydrátoru

kontrola chladicího okruhu v jednotce

kontrola těsnosti chladicího okruhu dle Nařízení (EU) č. 517/2014

zápis o provedené kontrole do revizní knihy

Výměník jednotky (výparník)

kontrola čistoty lamel, průchodnosti vzduchu

Ventilátory

kontrola kontaktů stykačů a dotažení el. spojů

měření odběru proudu

kontrola chodu – hlučnost, doběh

kontrola funkce regulace otáček ventilátorů

kontrola nastavení parametrů regulátoru

kontrola mechanických částí upevnění motoru a dotažení šroubových spojů

vizuální kontrola

Zvlhčovač (je-li součástí jednotky)

kontrola, vyčištění a případná výměna nádoby parního zvlhčovače (elektrody)

kontrola filtru nádoby, napouštěcího a vypouštěcího solenoidového ventilu

kontrola vaničky a jejího vyčištění

kontrola el. topení

Vzduchový filtr

kontrola, vyčištění a případná výměna vzduchového filtru

kontrola nastavení manostatů

Ochranné prvky

kontrola funkce vysokotlaké/nízkotlaké ochrany

vizuální kontrola pojistného ventilu

Motorkompresory

kontrola těsnosti bloku, pájených a šroubových spojů

kontrola stavu hladiny oleje v kompresoru (pokud je součástí chladicího okruhu průhledítka)

kontrola funkce el. topení kompresoru

kontrola dotažení vodičů na svorkovnici

měření odběru proudu v souvislosti s výkonem kompresoru a tlaků v chladicím okruhu jednotky

kontrola stavu stykačů

kontrola nastavení nadproudových ochran nebo jistění

kontrola teploty bloku (sání, olej, výtlač)

Rozvodná skříň

vizuální kontrola stavu řídicí desky

kontrola nastavení parametrů řídicího regulátoru (set-point, ochrany atd.)

kontrola stavu kontaktů stykačů a dotažení el. spojů

kontrola funkce regulace kondenzátního tlaku

Chladicí okruh

vizuální kontrola stavu Cu-potrubí a komponentů

kontrola těsnosti chladicího okruhu dle Nařízení (EU) č. 517/2014.

Výměník kondenzátoru (vzduchem chlazený)

kontrola čistoty lamel, průchodnosti vzduchu

mytí Wapem

Ventilátory

kontrola kontaktů stykačů a dotažení el. spojů

měření odběru proudu

kontrola chodu – hlučnost, doběh

kontrola funkce regulace otáček ventilátoru

kontrola mechanických částí upevnění motoru a dotažení šroubových spojů

vizuální kontrola