



# MĚSTO HRANICE

ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

MěÚ Hranice

Odbor majetkový a právní

VYŘIZUJE

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM:

3. 9. 2024

## VYJÁDRĚNÍ

Odbor investic k Vaší žádosti společnosti GasNet,s.r.o. (zast. společností PLYNPROJEKT MB spol. s r.o.) o zřízení věcného břemene pro strpění zřízení, umístění a provozování STL plynovodu v rámci stavby „REKO MS Hranice – Jaselská“ a dále pro strpění vstupu za účelem provádění veškerých oprav a běžné údržby STL plynovodu v rámci stavby „REKO MS Hranice – Jaselská“, zatěžující pozemky:

parc. č. 359/1, parc. č. 359/3, parc. č. 362/3, parc. č. 365, parc. č. 393, parc. č. 964 k.ú. Hranice a ve vlastnictví města Hranice. Na těchto pozemcích nerealizuje odbor rozvoje a investic žádnou investiční akci.

- S ohledem na skutečnost, že je město Hranice předpokládá v blízké době provedení regenerace sídliště, požadujeme, aby plynovod i plynovodní přípojky, měly takové krytí, aby v rámci regenerace nebylo vlastníkem plynovodu požadováno jejich přeložení. Tj. v případě, že je plynovod nebo plynovodní přípojka pod stávající komunikací, chodníkem nebo parkovištěm musí být krytí plynovodu i plynovodní přípojky takové, aby proběhla jejich rekonstrukce včetně podkladních vrstev bez nutnosti provedení přeložky plynárenského zařízení.

Akce je navržena tak, že po napojení na stávající plynovod bude křížena Tř. 1. máje a plynovod bude veden bezvýkopovou metodou. Dále je plynovod rozdělen na dvě části – odbočka 1 a odbočka 2. Nový plynovod a přípojky povedou ve stávající trase. HUP bude ve stávající skřini.

**Stávající plynovod bude vytěžen. Pouze bude ponechán v blízkosti stromů a tam kde bude využit jako ochranná trubka.**

- Krytí plynovodu (hlavního řádu) v chodníku a v zeleni dle přiložené „Souhrnné technické zprávy“ min.0,9 m.
- Krytí přípojek bude v chodníku a v zeleni dle přiložené „Souhrnné technické zprávy“ min. 0,8 m.
- Krytí plynovodu (hlavního řádu) v komunikaci a v parkovišti dle přiložené „Souhrnné technické zprávy“ min.1,1 m.
- Krytí přípojek bude v komunikaci a v parkovišti dle přiložené „Souhrnné technické zprávy“ min. 1,0 m.

Stavbou poškozené plochy budou uvedeny do původního stavu.

V případě podélných překopů chodníků budou tyto předlážděny (var. zapraveny litým asfaltem) v celé šířce a to včetně výměny stavbou poškozených obrubníků. Zásyp bude proveden z nesedavého materiálu (např. ŠD 0/63), únosnost pláně min. 30 MPa.

Při provedení příčných překopů pod chodníkem budou tyto předlážděny (var. zapraveny litým asfaltem) min 1,0 m od hrany výkopu na obě strany.

Při provedení příčných překopů pod komunikací budou tyto plochy zapraveny min 1,0 m od hrany výkopu na obě strany.

Při provedení podélného vytažení stávajícího potrubí v ploše budou tyto plochy zapraveny min 1,0 m od hrany výkopu.

Plochy zeleně budou uvedeny do původního stavu a to včetně rozhrnutí ornice a osetí travním semenem.

Zásypy nad plynovodním řádem budou provedeny obdobným způsobem, ale při dodržení krytí stanoveného v technické zprávě, únosnost pláně min. 45 MPa.

Nevytažené části plynovody budou geodeticky zaměřeny. Geodetické zaměření bude 1x na CD předáno Městu Hranice, odboru rozvoje a investic.

S pozdravem

■ ■ ■

Vedoucí odboru rozvoje a investic