

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dodávce tepelné energie

č. 1/2022

mezi

1. EKOLTES Hranice, a.s.

sídlem Hranice, Zborovská 606, 753 01 Hranice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1190
zastoupená Ing. Františkem Poláchem, ředitelem společnosti, na základě pověření

IČO 61974919
DIČ CZ61974919

ID datové schránky: ye6ts8y

bankovní spojení: [redacted] číslo účtu [redacted]

osoba oprávněná jednat: Ing. František Polách
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „dodavatel“)

a

2. Město Hranice

sídlem Hranice, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město 753 01 Hranice

zastoupená Ing. Danielem Vitonským, starostou

IČO 00301311

ID datové schránky: q8abr3t

bankovní spojení: [redacted] číslo účtu [redacted]

osoba oprávněná jednat: Ing. Daniel Vitonský
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „odběratel“)

(společně též „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 1/2022 uzavřené dne 23.12.2021 (dále jen „smlouva“)

I.

Tímto Dodatkem se dosavadní přílohy č. 2, č. 3 a č. 4 smlouvy nově nahrazují těmito přílohami:

Příloha č. 2 – Sjedené roční množství odběru tepelné energie, platné od 1. 1. 2025

Příloha č. 3 – Kalkulace ceny tepelné energie na období 1.-12. 2025

Příloha č. 4 – Cenové ujednání – cenová doložka na období 1.-12. 2025

II.

1. Ostatní články smlouvy nejsou tímto Dodatkem dotčeny a zůstávají nadále v plném rozsahu v platnosti.
2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Hranic
č. 1595/2024-2156 ze dne 17. 12. 2024
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnost nabývá dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv dodavatel.
4. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V Hranicích dne 18. 12. 2024

V Hranicích dne 19. 12. 2024

Ing. Daniel Vitonský
starosta města Hranice

za odběratele



EKOLTES Hranice, a.s.
Zborovská 606, 753 01 Hranice
IČO: 61974919, DIČ: CZ61974919
Tel.: 581 674 400, Fax: 581 615 420

Ing. František Polách
ředitel společnosti

za dodavatele

Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy: 1/2022

Dodavatel:
EKOLTES Hranice, a.s.**Odběratel:**
Město Hranice**Parametry odběrného místa:**

Název: Purgešova 1399	Identifikační znak odběrného místa (kód): 1399
Adresa: Purgešova čp. 1399 753 01 Hranice	
Počet bytů v odběrném místě: 0	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT: 1921,49 m ²	pro dodávky TUV: 0,00 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače: 2651149	Výrobní číslo průtokoměru: 2651149
Datum instalace: 02.08.2021	Datum instalace: 02.08.2021
Typové označení: Kamstrup Multical	Typové označení: Kamstrup Multical
Umístění měřiče: v domovní kotelně K19	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT: 200 kW	pro dodávky TUV: 0 kW
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):</u>	
Teplota na vstupu do objektu: 75 °C	Teplota na zpátečce: 55 °C
Jmenovitý tlakový rozdíl: 50 kPa	Max. statický tlak v soustavě: 0,12 MPa
Maximální průtok: 9 m ³ /h	Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie:

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání: Purgešova 1399**Sjednané roční množství odběru tepelné energie****pro dodávky do ÚT: 631 GJ pro ohřev TUV: 0 GJ**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:					
Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ
1	19	119,89	1	8,5	0,00
2	16	100,96	2	7,7	0,00
3	14	88,34	3	8,5	0,00
4	9	56,79	4	8,2	0,00
5	2	12,62	5	8,5	0,00
6	0	0,00	6	8,2	0,00
7	0	0,00	7	8,5	0,00
8	0	0,00	8	8,5	0,00
9	1	6,31	9	8,2	0,00
10	8	50,48	10	8,5	0,00
11	14	88,34	11	8,2	0,00
12	17	107,27	12	8,5	0,00

Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy: 1/2022

Dodavatel:
EKOLTES Hranice, a.s.**Odběratel:**
Město Hranice**Parametry odběrného místa:**

Název: Tovačovského 2000	Identifikační znak odběrného místa (kód): 2000
Adresa: Tovačovského čp. 2000 753 01 Hranice	
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo: 60,9197%	
Počet bytů v odběrném místě: 31	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT: 989,75 m ²	pro dodávky TUV: 1090,40 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače: 78482649	Výrobní číslo průtokoměru: 78482649
Datum instalace: 27.07.2021	Datum instalace: 27.07.2021
Typové označení: Kamstrup Multical	Typové označení: Kamstrup Multical
Umístění měřiče: v domovní kotelně K20	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT: 60 kW	pro dodávky TUV: 30 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):	
Teplota na vstupu do objektu: 75 °C	Teplota na zpátečce: 55 °C
Jmenovitý tlakový rozdíl: 50 kPa	Max. statický tlak v soustavě: 0,10 MPa
Maximální průtok: 50 m ³ /h	Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie:

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání: Tovačovského 2000**Sjednané roční množství odběru tepelné energie****pro dodávky do ÚT: 241 GJ pro ohřev TUV: 177 GJ**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:						
Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ	
1	19	45,79	1	8,5	15,05	
2	16	38,56	2	7,7	13,63	
3	14	33,74	3	8,5	15,05	
4	9	21,69	4	8,2	14,51	
5	2	4,82	5	8,5	15,05	
6	0	0,00	6	8,2	14,51	
7	0	0,00	7	8,5	15,05	
8	0	0,00	8	8,5	15,05	
9	1	2,41	9	8,2	14,51	
10	8	19,28	10	8,5	15,05	
11	14	33,74	11	8,2	14,51	
12	17	40,97	12	8,5	15,05	

Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy: 1/2022

Dodavatel:

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel:

Město Hranice

Parametry odběrného místa:

Název: Tovačovského/nebytový prostor	Identifikační znak odběrného místa (kód): 22000
Adresa: Tovačovského čp. 2000 753 01 Hranice	
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo: 15,5409%	
Počet bytů v odběrném místě: 0	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT: 252,49 m ²	pro dodávky TUV: 255,04 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače: 78482649	Výrobní číslo průtokoměru: 78482649
Datum instalace: 27.07.2021	Datum instalace: 27.07.2021
Typové označení: Kamstrup Multical	Typové označení: Kamstrup Multical
Umístění měřiče: v domovní kotelně K20	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT: 50 kW	pro dodávky TUV: 15 kW
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):</u>	
Teplota na vstupu do objektu: 75 °C	Teplota na zpátečce: 55 °C
Jmenovitý tlakový rozdíl: 50 kPa	Max. statický tlak v soustavě: 0,10 MPa
Maximální průtok: 50 m ³ /h	Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie:

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Místo předání: Tovačovského 2000**Sjednané roční množství odběru tepelné energie**

pro dodávky do ÚT:

61 GJ

pro ohřev TUV:

24 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:						
Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ	
1	19	11,59	1	8,5	2,04	
2	16	9,76	2	7,7	1,84	
3	14	8,54	3	8,5	2,04	
4	9	5,49	4	8,2	1,96	
5	2	1,22	5	8,5	2,04	
6	0	0,00	6	8,2	1,96	
7	0	0,00	7	8,5	2,04	
8	0	0,00	8	8,5	2,04	
9	1	0,61	9	8,2	1,96	
10	8	4,88	10	8,5	2,04	
11	14	8,54	11	8,2	1,96	
12	17	10,37	12	8,5	2,04	

Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy: 1/2022

Dodavatel:
EKOLTES Hranice, a.s.**Odběratel:**
Město Hranice**Parametry odběrného místa:**

Název: Tovačovského/společné prostory	Identifikační znak odběrného místa (kód): 32000
Adresa: Tovačovského čp. 2000 753 01 Hranice	
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo: 23,5394%	
Počet bytů v odběrném místě: 0	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT: 382,44 m ²	pro dodávky TUV: 0,00 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače: 78482649	Výrobní číslo průtokoměru: 78482649
Datum instalace: 27.07.2021	Datum instalace: 27.07.2021
Typové označení: Kamstrup Multical	Typové označení: Kamstrup Multical
Umístění měřiče: v domovní kotelně K20	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT: 30 kW	pro dodávky TUV: 0 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):	
Teplota na vstupu do objektu: 75 °C	Teplota na zpátečce: 55 °C
Jmenovitý tlakový rozdíl: 50 kPa	Max. statický tlak v soustavě: 0,10 MPa
Maximální průtok: 50 m ³ /h	Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie:

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání: Tovačovského 2000**Sjednané roční množství odběru tepelné energie****pro dodávky do ÚT: 93 GJ****pro ohřev TUV: 0 GJ**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:					
Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ
1	19	17,67	1	8,5	0,00
2	16	14,88	2	7,7	0,00
3	14	13,02	3	8,5	0,00
4	9	8,37	4	8,2	0,00
5	2	1,86	5	8,5	0,00
6	0	0,00	6	8,2	0,00
7	0	0,00	7	8,5	0,00
8	0	0,00	8	8,5	0,00
9	1	0,93	9	8,2	0,00
10	8	7,44	10	8,5	0,00
11	14	13,02	11	8,2	0,00
12	17	15,81	12	8,5	0,00

Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy: 1/2022

Dodavatel:
EKOLTES Hranice, a.s.**Odběratel:**
Město Hranice**Parametry odběrného místa:**

Název: Struhlovsko 1536	Identifikační znak odběrného místa (kód): 1536
Adresa: Struhlovsko čp. 1536 753 01 Hranice	
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo: 99,0056%	
Počet bytů v odběrném místě: 48	Podlahová plocha pro dodávky ÚT: 1394,81 m ²
pro dodávky TUV: 1522,80 m ²	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače: 58895197	Výrobní číslo průtokoměru: 58895197
Datum instalace: 03.08.2022	Datum instalace: 03.08.2022
Typové označení: Diehl Sharky	Typové označení: Diehl Sharky
Umístění měřiče: v domovní kotelně K21	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT: 96 kW	pro dodávky TUV: 48 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):	
Teplota na vstupu do objektu: 75 °C	Teplota na zpátečce: 55 °C
Jmenovitý tlakový rozdíl: 50 kPa	Max. statický tlak v soustavě: 0,12 MPa
Maximální průtok: 50 m ³ /h	Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie:

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání: Struhlovsko 1536

Sjednané roční množství odběru tepelné energie

pro dodávky do ÚT: 539 GJ pro ohřev TUV: 315 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:					
Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ
1	19	102,41	1	8,5	26,77
2	16	86,24	2	7,7	24,25
3	14	75,46	3	8,5	26,77
4	9	48,51	4	8,2	25,83
5	2	10,78	5	8,5	26,77
6	0	0,00	6	8,2	25,83
7	0	0,00	7	8,5	26,77
8	0	0,00	8	8,5	26,77
9	1	5,39	9	8,2	25,83
10	8	43,12	10	8,5	26,77
11	14	75,46	11	8,2	25,83
12	17	91,63	12	8,5	26,77

Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy: 1/2022

Dodavatel:
EKOLTES Hranice, a.s.**Odběratel:**
Město Hranice**Parametry odběrného místa:**

Název: Struhlovsko 1536/nebytový prostor		Identifikační znak odběrného místa (kód): 21536	
Adresa: Struhlovsko čp. 1536 753 01 Hranice			
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo: 0,9944%			
Počet bytů v odběrném místě: 0			
Podlahová plocha pro dodávky ÚT: 14,01 m²		pro dodávky TUV: 13,00 m²	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače: 58895197		Výrobní číslo průtokoměru: 58895197	
Datum instalace: 03.08.2022		Datum instalace: 03.08.2022	
Typové označení: Diehl Sharky		Typové označení: Diehl Sharky	
Umístění měřiče: v domovní kotelně K21			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT: 5 kW		pro dodávky TUV: 2 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):			
Teplota na vstupu do objektu: 75 °C		Teplota na zpátečce: 55 °C	
Jmenovitý tlakový rozdíl: 50 kPa		Max. statický tlak v soustavě: 0,12 MPa	
Maximální průtok: 50 m³/h		Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie:

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Místo předání: Struhlovsko 1536

Sjednané roční množství odběru tepelné energie**pro dodávky do ÚT: 5 GJ pro ohřev TUV: 1 GJ**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:					
Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ
1	19	0,95	1	8,5	0,08
2	16	0,80	2	7,7	0,07
3	14	0,70	3	8,5	0,08
4	9	0,45	4	8,2	0,08
5	2	0,10	5	8,5	0,08
6	0	0,00	6	8,2	0,08
7	0	0,00	7	8,5	0,08
8	0	0,00	8	8,5	0,08
9	1	0,05	9	8,2	0,08
10	8	0,40	10	8,5	0,08
11	14	0,70	11	8,2	0,08
12	17	0,85	12	8,5	0,08

Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy: 1/2022

Dodavatel:
EKOLTES Hranice, a.s.**Odběratel:**
Město Hranice**Parametry odběrného místa:**

Název: Čechova 183		Identifikační znak odběrného místa (kód): 183	
Adresa: Čechova čp. 183 753 01 Hranice			
Počet bytů v odběrném místě: 0			
Podlahová plocha pro dodávky ÚT: 921,49 m ²		pro dodávky TUV: 0,00 m ²	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače: 69867925		Výrobní číslo průtokoměru: 69867925	
Datum instalace: 26.08.2024		Datum instalace: 26.08.2024	
Typové označení: KAMSTRUP		Typové označení: KAMSTRUP	
Umístění měřiče: v domovní kotelně K28			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT: 120 kW		pro dodávky TUV: 0 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):			
Teplota na vstupu do objektu: 60 °C		Teplota na zpátečce: 40 °C	
Jmenovitý tlakový rozdíl: 50 kPa		Max. statický tlak v soustavě: 0,15 MPa	
Maximální průtok: 15 m ³ /h		Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie:

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání: Čechova 183**Sjednané roční množství odběru tepelné energie****pro dodávky do ÚT:** 376 GJ**pro ohřev TUV:** 0 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:					
Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ
1	19	71,44	1	8,5	0,00
2	16	60,16	2	7,7	0,00
3	14	52,64	3	8,5	0,00
4	9	33,84	4	8,2	0,00
5	2	7,52	5	8,5	0,00
6	0	0,00	6	8,2	0,00
7	0	0,00	7	8,5	0,00
8	0	0,00	8	8,5	0,00
9	1	3,76	9	8,2	0,00
10	8	30,08	10	8,5	0,00
11	14	52,64	11	8,2	0,00
12	17	63,92	12	8,5	0,00

Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy: 1/2022

Dodavatel:
EKOLTES Hranice, a.s.**Odběratel:**
Město Hranice**Parametry odběrného místa:**

Název: Bělotínská 1297		Identifikační znak odběrného místa (kód): 1297	
Adresa: Bělotínská čp. 1297 753 01 Hranice			
Počet bytů v odběrném místě: 32		pro dodávky TUV: 0,00 m2	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT: 972,40 m2			
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače: 78163649		Výrobní číslo průtokoměru: 78163649	
Datum instalace: 27.08.2024		Datum instalace: 27.08.2024	
Typové označení: KAMSTRUP		Typové označení: KAMSTRUP	
Umístění měřiče: v domě čp. 1297			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT: 96 kW		pro dodávky TUV: 0 kW	
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):</u>			
Teplota na vstupu do objektu: 75 °C		Teplota na zpátečce: 55 °C	
Jmenovitý tlakový rozdíl: 50 kPa		Max. statický tlak v soustavě: 0,18 MPa	
Maximální průtok: 30 m3/h		Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie:

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání: Bělotínská 1297**Sjednané roční množství odběru tepelné energie****pro dodávky do ÚT: 702 GJ pro ohřev TUV: 0 GJ**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:					
Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ
1	19	133,38	1	8,5	0,00
2	16	112,32	2	7,7	0,00
3	14	98,28	3	8,5	0,00
4	9	63,18	4	8,2	0,00
5	2	14,04	5	8,5	0,00
6	0	0,00	6	8,2	0,00
7	0	0,00	7	8,5	0,00
8	0	0,00	8	8,5	0,00
9	1	7,02	9	8,2	0,00
10	8	56,16	10	8,5	0,00
11	14	98,28	11	8,2	0,00
12	17	119,34	12	8,5	0,00

Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy: 1/2022

Dodavatel:
EKOLTES Hranice, a.s.**Odběratel:**
Město Hranice**Parametry odběrného místa:**

Název: Tovární 1957/byty	Identifikační znak odběrného místa (kód): 1957
Adresa: Tovární čp. 1957 753 01 Hranice	
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo: 66,1324%	
Počet bytů v odběrném místě: 32	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT: 1042,61 m ²	pro dodávky TUV: 1157,24 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače: 78715418	Výrobní číslo průtokoměru: 5988677
Datum instalace: 25.07.2023	Datum instalace: 19.07.2023
Typové označení: Kamstrup Multical	Typové označení: Kamstrup Multical
Umístění měřiče: v domovní kotelně K35	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT: 60 kW	pro dodávky TUV: 10 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):	
Teplota na vstupu do objektu: 70 °C	Teplota na zpátečce: 50 °C
Jmenovitý tlakový rozdíl: 50 kPa	Max. statický tlak v soustavě: 0,15 MPa
Maximální průtok: 15 m ³ /h	Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie:

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání: Tovární 1957**Sjednané roční množství odběru tepelné energie****pro dodávky do ÚT: 509 GJ pro ohřev TUV: 301 GJ**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:					
Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ
1	19	96,71	1	8,5	25,58
2	16	81,44	2	7,7	23,17
3	14	71,26	3	8,5	25,58
4	9	45,81	4	8,2	24,68
5	2	10,18	5	8,5	25,58
6	0	0,00	6	8,2	24,68
7	0	0,00	7	8,5	25,58
8	0	0,00	8	8,5	25,58
9	1	5,09	9	8,2	24,68
10	8	40,72	10	8,5	25,58
11	14	71,26	11	8,2	24,68
12	17	86,53	12	8,5	25,58

Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy: 1/2022

Dodavatel:
EKOLTES Hranice, a.s.**Odběratel:**
Město Hranice**Parametry odběrného místa:**

Název: Tovární 1957/nebytový prostor ELIM	Identifikační znak odběrného místa (kód): 21957
Adresa: Tovární čp. 1957 753 01 Hranice	
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo: 33,8676%	
Počet bytů v odběrném místě: 0	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT: 533,94 m ²	pro dodávky TUV: 553,40 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače: 78715418	Výrobní číslo průtokoměru: 5988677
Datum instalace: 25.07.2023	Datum instalace: 19.07.2023
Typové označení: Kamstrup Multical	Typové označení: Kamstrup Multical
Umístění měřiče: v domovní kotelně K35	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT: 24 kW	pro dodávky TUV: 11 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):

Teplota na vstupu do objektu: 70 °C	Teplota na zpátečce: 50 °C
Jmenovitý tlakový rozdíl: 50 kPa	Max. statický tlak v soustavě: 0,15 MPa
Maximální průtok: 15 m ³ /h	Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie:

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Místo předání: Tovární 1957**Sjednané roční množství odběru tepelné energie****pro dodávky do ÚT: 261 GJ pro ohřev TUV: 133 GJ**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:					
Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ
1	19	49,59	1	8,5	11,30
2	16	41,76	2	7,7	10,24
3	14	36,54	3	8,5	11,30
4	9	23,49	4	8,2	10,90
5	2	5,22	5	8,5	11,30
6	0	0,00	6	8,2	10,90
7	0	0,00	7	8,5	11,30
8	0	0,00	8	8,5	11,30
9	1	2,61	9	8,2	10,90
10	8	20,88	10	8,5	11,30
11	14	36,54	11	8,2	10,90
12	17	44,37	12	8,5	11,30

EKOLTES Hranice, a.s.
Zborovská 606
753 01 Hranice
IČ: 61974919

DIČ: CZ61974919

Příloha č. 3

Kalkulace ceny tepelné energie

Platnost kalkulované ceny od 1.1.2025

Úroveň předání: dodávka tepelné energie z domovních kotlen

Vymezení cenové lokality	HRANICE
Položka	Kalkulace ceny TE
1. Proměnné náklady (Kč)	2 198 900,00
1.1 Palivo	2 083 400,00
1.2 Povolanky	0,00
1.3 Nákup tepelné energie	0,00
1.4 Elektrická energie	114 300,00
1.5 Technologická voda	1 200,00
1.6 Pozitivní zpětný vliv na soustavu zásobování tepelnou energií	0,00
1.7 Rozdíl vzniklý podle bodu (4.5.5 CR ERÚ) uplatněný podle bodu (4.5.6 CR ERÚ)	0,00
1.8 Korekce rozdílu vzniklého podle bodu (4.5.5 CR ERÚ) uplatněná podle bodu (4.5.6 CR ERÚ)	0,00
1.9 Rozdíl vzniklý podle bodu (4.5.5 CR ERÚ) stanovený podle bodu (4.5.7 CR ERÚ)	0,00
1.10 Ostatní proměnné náklady	0,00
2. Výnosy z příjmu z plateb za nedodržení sjednaných hodnot odběru závislých na množství dodané tepelné energie (Kč)	0,00
3. Stálé náklady (Kč)	1 821 400,00
3.1 Stálá složka nákladů na energii	264 300,00
3.2 Mzdy a zákonné pojištění	204 000,00
3.3 Opravy a údržba	334 000,00
3.4 Odpisy	443 000,00
3.5 Nájemné	94 800,00
3.6 Finanční leasing	0,00
3.7 Zákonné rezervy	0,00
3.8 Výrobní režie	2 500,00
3.9 Správní režie	152 000,00
3.10 Ostatní stálé náklady	326 800,00
4. Výnosy z příjmu z plateb za nedodržení sjednaných hodnot odběru nezávislých na množství dodané tepelné energie (Kč)	0,00
5. Zisk (Kč)	201 720,00
6. Jednosložková cena	
6.1 Celkem náklady a zisk (Kč)	4 222 020,00
6.2 Množství tepelné energie (GJ)	5 043,00
6.3 Jednotková výše ceny bez DPH (Kč/GJ)	837,20
6.4 Jednotková výše ceny včetně 12% DPH (Kč/GJ)	937,66

Cenové ujednání – cenová doložka

Tato „Cenová doložka“ se vztahuje na odběrná místa v cenové lokalitě Hranice, PSČ 753 01

Cenové ujednání – dohoda o způsobu stanovení ceny

1. Cena tepelné energie je tvořena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s platným Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu a u vstupů se smluvními cenami (palivo, elektřina, voda) v souladu s cenami a podmínkami jejich dodavatelů.

Cena se určuje na kalendářní (regulovaný) rok 2025.

2. a) Cena tepelné energie stanovená k 1. lednu ve výši 837,20 Kč/GJ (3,01 Kč/kWh) bez DPH je v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ cena předběžná (plánovaná).


b) Dodavatel TE v případě změny cenových předpisů nebo vydání cenového rozhodnutí ERÚ, nebo v případě změn cen či podmínek vstupů od jejich dodavatelů, které by vyvolaly změny ceny dodávky TE, oznámí odběrateli tuto změnu s případnou úpravou zálohových (dílčích) plateb.

c) Předběžná cena je stanovena za předpokladu celkových smluvních ročních dodávek v lokalitě Hranice, 5 043,00 GJ. V případě, že skutečné množství dodávek bude po skončení roku (k 31. prosinci) odchýlné, bude cena TE ve výsledné ceně, v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ, úměrně tomu změněna.

d) Vyúčtování skutečného množství dodávek TE daného roku (předběžné ceny a změn cen v průběhu roku) na cenu výslednou, vypočtenou podle zásad Cenového rozhodnutí ERÚ, s průčtováním uhrazených záloh (dílčích plateb) bude provedeno do **28. února** roku následujícího.

V Hranicích dne 18. 12. 2024

V Hranicích dne 19. 12. 2024



Ing. Daniel Vitonský
starosta města Hranice



za odběratele


Ing. František Polách
ředitel společnosti

EKOLTES Hranice, a.s.
Zborovská 606, 753 01 Hranice
IČO: 61974919, DIČ: CZ61974919
Tel.: 581 674 400, Fax: 581 615 420

za dodavatele