

Příloha č.1				
Veskom, spol. s r.o.				
Specifikace ceny				
Ceny jsou uvedeny bez DPH.				
Cena za plánovaný servis zařízení:				
Provoz VZI - Růžová 6, Praha 1				
Zařízení	TAE evo TECH 351 v.č. 2200392571 3.NP plastové karty - chlazení laminátorů.	TAE evo 301 v.č. 2200229249 3.NP plastové karty - chlazení laminátorů.		
počet ks	1	1		
počet chladivových okruhů	1	1		
prohlídka, servis včetně mytí (cena za 1 zařízení)	6 873 Kč	6 873 Kč		
četnost za rok	2	2		
celkem za rok	13 746 Kč	13 746 Kč		
kontrola těsnosti chladicího okruhu (cena za 1 okruh)	2 500 Kč	2 500 Kč		
četnost za rok	1	1		
celkem za rok	2 500 Kč	2 500 Kč		
doprava paušál za 12 měsíců	1 450 Kč	1 450 Kč		
CELKEM ZA 12 MĚSÍCŮ	17 696 Kč	17 696 Kč		
CELKEM ZA 12 MĚSÍCŮ / VŠECHNA ZAŘÍZENÍ	35 392 Kč			
Provoz VZII - Za Viaduktem 8, Praha 7				
Zařízení	TAE EVO TECH 20 v.č. 2 200 350 342	TAE EVO TECH 20 v.č. 2 200 384 337		
počet ks	1	1		
počet chladivových okruhů	1	1		
prohlídka, servis včetně mytí (cena za 1 zařízení)	4 048 Kč	4 048 Kč		
četnost za rok	2	2		
celkem za rok	8 096 Kč	8 096 Kč		
kontrola těsnosti chladicího okruhu (cena za 1 okruh)	0 Kč	0 Kč		
četnost za rok	1	1		
celkem za rok	0 Kč	0 Kč		
doprava paušál za 12 měsíců	1 450 Kč	1 450 Kč		
CELKEM ZA 12 MĚSÍCŮ	9 546 Kč	9 546 Kč		
CELKEM ZA 12 MĚSÍCŮ / VŠECHNA ZAŘÍZENÍ	19 092 Kč			
Cena celkem za pravidelný servis provozu VZI a VZII	54 484 Kč			
Specifikace ceny				
Ceny jsou uvedeny bez DPH.				
Cena za neplánovaný servis zařízení (havárie-porucha):				
Hodinová sazba technika 6:00-18:00 pracovní den	880,-Kč/h bez DPH			
Hodinová sazba technika – dny pracovního volna a klidu/svátek	1320,-Kč/h/1760,-Kč/h bez DPH			
Dopravné místa servisního zásahu (paušální sazba Praha)	1450,-Kč bez DPH			
Reakční doba v pracovní dny	72 hod			
Rozsah servisních úkonů:				
Kompressorové chladicí zařízení:				
- kontrola chodu chladivového kompresoru, množství chladiva v chladícím okruhu a v případě potřeby odstranění závady				
- kontrola hladiny olejové náplně chladivového kompresoru, pravidelná výměna olejových náplní u polohermetických a hermetických chladivových kompresorů, tj. pístových, šroubových a scroll (jednou za 12 měsíců na základě výsledku testu kyselosti).				
- test kyselosti olejových náplní chladivových kompresorů (jednou za 6 měsíců)				
- kontrola a celková očista kompresorové stanice				
- kontrola nastavení řídicí jednotky chladiče, v případě potřeby přestavění hodnot				
- kontrola elektroboxu chladicí jednotky, dotažení všech spojů				
- kontrola teploty okolního chladicího vzduchu vč. vzduchotechniky odvádějící teplo z okolí chladiče				

- kontrola vstupní teploty a průtoku chlazené vody			
- kontrola výstupní teploty vody, v případě potřeby přestavění hodnot			
- kontrola funkce regulačního ventilu vody, vyčištění při zanesení			
- kontrola množství a hustoty nemrznoucí směsi v chladicím okruhu, případné doplnění			
- kontrola nastavení tlakového spínače ventilátoru, v případě potřeby přestavění, kontrola směru otáčení			
- kontrola tlaku ve vodním okruhu			
- kontrola automatického doplňování vody, v případě potřeby odstranění závady			
kontrola těsnosti a tlaku chladivového okruhu, certifikovanou osobou dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ HO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2024/573 o fluorovaných skleníkových plynech, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ HO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2024/590 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, ZÁKONA č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech ve znění zákona č. 89/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 60/2023 Sb., vyhlášky 243/2023 ve znění pozdějších předpisů, ZÁKONA č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, EU 2015/2065, ES 307/2008, EU 2015/2067, ES 1516/2007, EU 1191/2014, ES 2068/2015			
- kontrola těsnosti rozvodu kapalin, včetně těsnosti jednotlivých elementů a hadiček v okruhu regulací, dotažení spojů, výměna těsnění			
- kontrola zanesení žebrovky kondenzátoru - vyčištění			
- kontrola oběhového čerpadla chlazené kapaliny, odstranění případných závad			
- kontrola umístění jednotky dle dokumentace výrobce			
- kontrola dodržování denní údržby (dle předané dokumentace) prováděné obsluhou, případné přezkoušení a znovu zaškolení obsluhy chladicí jednotky			