

Rozsah prací - Pražský hrad

Příloha č. 1 - 1/2

Objekt	popis činnosti na objektu
Jízdárna Pohořelec - Keplerova 213/1	kontrola plynového zařízení dle zákona č. 250/2021Sb., 406/2000Sb., 320/2015Sb., vyhlášky č. 174/2013Sb., vyhlášky č. 415/2012Sb., vyhlášky ČÚBP č.48/1982Sb., NV č. 191/2022Sb., 378/2001Sb., č. 101/2005Sb., ČSN EN 15001, ČSN 07 0703, ČSN 38 6405, ČSN 73 4201, všechna potřebná měření - plynové rozvody, plynové zařízení, 3x závěsný plynový kotel, 1x expanzomat
Lumbeho skleníky - Jelení 441- plynové zařízení	kontrola plynového zařízení dle zákona č. 250/2021Sb., 406/2000Sb., 320/2015Sb., vyhlášky č. 174/2013Sb., vyhlášky č. 415/2012Sb., vyhlášky ČÚBP č.48/1982Sb., NV č. 191/2022Sb., 378/2001Sb., č. 101/2005Sb., ČSN EN 15001, ČSN 07 0703, ČSN 38 6405, ČSN 73 4201, všechna potřebná měření - plynové rozvody, plynové zařízení, 4x závěsný plynový kotel, 1x tlakový zásobník vody, 2x expanzomat, 1x vzdušník OB Monzuno, 1x vzdušník Profimaster
U Brusnice 188A - plynové zařízení	kontrola plynového zařízení dle zákona č. 250/2021Sb., 406/2000Sb., 320/2015Sb., vyhlášky č. 174/2013Sb., vyhlášky č. 415/2012Sb., vyhlášky ČÚBP č.48/1982Sb., NV č. 191/2022Sb., 378/2001Sb., č. 101/2005Sb., ČSN EN 15001, ČSN 07 0703, ČSN 38 6405, ČSN 73 4201, všechna potřebná měření - plynové rozvody, plynové zařízení, 1x závěsný plynový kotel, 1x tlakový zásobník vody, 2x expanzomat
U Brusnice 316/5 - plynové zařízení	kontrola plynového zařízení dle zákona č. 406/2000Sb., 320/2015Sb., vyhlášky č. 174/2013Sb., vyhlášky č. 415/2012Sb., vyhlášky ČÚBP č.48/1982Sb., NV č. 378/2001Sb., č. 101/2005Sb., ČSN EN 15001, ČSN 07 0703, ČSN 38 6405, ČSN 73 4201, všechna potřebná měření - plynové rozvody, plynové zařízení, 1x závěsný plynový kotel, 1x tlakový zásobník vody, 2x expanzomat
Energocentrum - plynová kotelná CZT - Jelení 312	kontrola plynového zařízení dle zákona č. 250/2021Sb., 406/2000Sb., 320/2015Sb., vyhlášky č. 174/2013Sb., vyhlášky č. 415/2012Sb., vyhlášky ČÚBP č.48/1982Sb., NV č. 191/2022Sb., 378/2001Sb., č. 101/2005Sb., ČSN EN 15001, ČSN 07 0703, ČSN 38 6405, ČSN 73 4201, všechna potřebná měření - plynové rozvody, plynové zařízení, 2x stacionární plynový kotel 4MW, 1x stacionární plynový kotel 2MW

Energocentrum - PS 3000 -ohřev TUV - Jelení 312	kontrola plynového zařízení dle zákona č. 406/2000Sb., 320/2015Sb., vyhlášky č. 174/2013Sb., vyhlášky č. 415/2012Sb., vyhlášky ČÚBP č.48/1982Sb., NV č. 378/2001Sb., č. 101/2005Sb., ČSN EN 15001, ČSN 07 0703, ČSN 38 6405, ČSN 73 4201, všechna potřebná měření - plynové rozvody, plynové zařízení, 1x stacionární plynový kotel 210kW, 1x expanzomat, 4x Pneumatex, 1x výměník stojatý, 2x Reflex RF
Letohrádek kr. Anny-Belvedere - Mariánské hradby 52/1 a 52	kontrola plynového zařízení dle zákona č. 250/2021Sb., 406/2000Sb., 320/2015Sb., vyhlášky č. 174/2013Sb., vyhlášky č. 415/2012Sb., vyhlášky ČÚBP č.48/1982Sb., NV č. 191/2022Sb., 378/2001Sb., č. 101/2005Sb., ČSN EN 15001, ČSN 07 0703, ČSN 38 6405, ČSN 73 4201, všechna potřebná měření - plynové rozvody, plynové zařízení, 4x závěsný plynový kotel, 2x Reflex NG
Na Opyši 192/8 - plynové zařízení	kontrola plynového zařízení dle zákona č. 250/2021Sb., 406/2000Sb. 320/2015Sb., , vyhlášky č. 174/2013Sb., vyhlášky č. 415/2012Sb.,vyhlášky ČÚBP č.48/1982Sb., NV č. 191/2022Sb., 378/2001Sb., č. 101/2005Sb., ČSN EN 15001, ČSN 07 0703, ČSN 38 6405, ČSN 73 4201, všechna potřebná měření - plynové rozvody, plynové zařízení, 1x stacionární plynový kotel, 2x závěsný průtokový ohřívač, 1x vestavěný plynový sporák, 1x Reflex NG, 1x expanzomat
Restaurace Lví Dvůr - U Prašného mostu 51/6	kontrola plynového zařízení dle zákona č. 250/2021Sb., 406/2000Sb., 320/2015Sb., vyhlášky č. 174/2013Sb., vyhlášky č. 415/2012Sb., vyhlášky ČÚBP č.48/1982Sb., NV č. 191/2022Sb., 378/2001Sb., č. 101/2005Sb., ČSN EN 15001, ČSN 07 0703, ČSN 38 6405, ČSN 73 4201, všechna potřebná měření - plynové rozvody, plynové zařízení, 1x stacionární plynový ohřívač vody, 1x plynový čtyřhořákový sporák, 1x expanzomat
Předávací stanice PS 7202 - Jižní křídlo - úložiště	Kontrola a revize tlakové nádoby - 2x expanzomat
Truhlářská dílna - Jízdárenský dvůr	Kontrola a revize tlakové nádoby - vzdušník
Čalounická dílna - Jízdárenský dvůr	Kontrola a revize tlakové nádoby - vzdušník
Garáže SPH - Garážový dvůr	Kontrola a revize - 1x vzdušník 10l, 1x vzdušník 150l

Energocentrum - Jelení 312 - klimatizace	Kontrola a revize - 3x Pneumatex EGX- 600l, 2x Pneumatex EXP
Zahradní rezidence	Kontrola a revize - 1x Expanzomat - 280l
Černínská 94/12	Kontrola a revize rozvody plynu 1.pp - sklepy, 1x závěsný plynový kotel, 1x zásobník TUV
Strojovna VZT Španělský sál	Kontrola a revize - 2x TNS chlazení R 22
PS 5100 - Jíárna	Kontrola a revize - 2x Reflexomat RG AD2000
Zaměstnanci	Provedení školení a přezkoušení obsluhy NTL kotelen, včetně vydání osvědčení
Dokumenty	Zpracování vyžadovaných dokladů dle platné loegislativy
Základní zákonné termíny	Revize plynových zařízení: provozní revize - 1x za 3 roky, kontrola - 1x ročně, osvědčení obsluh -školení 1x za 3 roky. Revize tlakových nádob: provozní revize - 1x ročně, vnitřní revize + zkoušky těsnosti - 1x za 5 let, tlakové zkoušky - 1x za 9 let, osvědčení obsluh - školení 1x za 3 roky. Nízkotlaké kotelny: odborné prohlídky - 1x ročně, osvědčení obsluh - školení 1x za 5 let