

Dodavatel:
EKOLTES Hranice, a.s.
Odběratel:
**Mateřská škola Pohádka, Hranice,
příspěvková organizace**
Parametry odběrného místa:

Název: Palackého 1542		Identifikační znak odběrného místa (kód): 1542	
Adresa: Palackého čp. 1542 753 01 Hranice			
Počet bytů v odběrném místě:	0	pro dodávky TUV:	929,60 m2
Podlahová plocha pro dodávky ÚT:	929,60 m2		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače:	72066087	Výrobní číslo průtokoměru:	72066087
Datum instalace:	29.04.2021	Datum instalace:	29.04.2021
Typové označení:	Diehl Sharky	Typové označení:	Diehl Sharky
Umístění měřiče: v domovní kotelně K10			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT:	31,5 kW	pro dodávky TUV:	13,5 kW
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):</u>			
Teplota na vstupu do objektu:	75 °C	Teplota na zpátečce:	55 °C
Jmenovitý tlakový rozdíl:	0,02 MPa	Max. statický tlak v soustavě:	0,26 MPa
Maximální průtok:	5 m3/h	Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie:

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání: Palackého 1542

Sjednané roční množství odběru tepelné energie

pro dodávky do ÚT: 275 GJ pro ohřev TUV: 62 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:					
Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ
1	19	52,25	1	8,5	5,27
2	16	44,00	2	7,7	4,77
3	14	38,50	3	8,5	5,27
4	9	24,75	4	8,2	5,08
5	2	5,50	5	8,5	5,27
6	0	0,00	6	8,2	5,08
7	0	0,00	7	8,5	5,27
8	0	0,00	8	8,5	5,27
9	1	2,75	9	8,2	5,08
10	8	22,00	10	8,5	5,27
11	14	38,50	11	8,2	5,08
12	17	46,75	12	8,5	5,27