

ING. JAN KRPATA, AQUA - TECHNIK

[http: www.krmeta.eu](http://www.krmeta.eu)

Městská část Praha 21

Ing. Luboš Kubina

Staroklánovická 260

190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy

lubos.kubina@praha21.cz



Věc: MŠ Žárovická 1653/21 – ZTI – kanalizace – svodné potrubí
výměna svodného (ležatého) kanalizačního potrubí v 1.PP (v technickém podlaží)

Datum: 23.5.2024

Vážený pane,

v objektu je v 1.PP stávající svodné kanalizační potrubí. Potrubí je původní, litinové. Na potrubí jsou závady – prasklá hrdla, prasklá potrubí.

Stav potrubí v objektu





POPIS STAVU

Svodné potrubí je vedeno na zděných podezdívkách.

NÁVRH ŘEŠENÍ

Provést výměnu potrubí v 1.PP objektu. Nové potrubí bude vedeno ve stávajících trasách.

Vzhledem k tomu, že jedna z větví vede pod stávajícím ležatým vodovodním potrubím, doporučuji jeho výměnu provést po výměně vodovodního potrubí, protože nové potrubí bude vedeno v jiné trase. Práce nebude možné dělat za provozu objektu.

CENOVÁ NABÍDKOVÁ PROJEKTU VÝMĚNY

- příprava zakázky (prohlídka prostor, zaměření na místě)	10 000,00 Kč
- ZTI – projekt svodného kanalizačního potrubí	66 000,00 Kč
- rozpočet, soupis prací	12 000,00 Kč
- tisky 6x, formáty A3, kompletace	4 000,00 Kč
celkem bez DPH	<u>92 000,00 Kč</u>

DPH 21% 19 320,00 Kč

cena celkem s DPH 111 320,00 Kč

Předpokládané náklady na výměnu potrubí : cca 2 mil. Kč bez DPH

V případě dotazů jsem vám k dispozici.

Ing. Jan Krpata