

Příloha č.1

Specifikace zařízení a specifikace servisního programu
Příloha č. 1 k Servisní smlouvě č. 400
Zhotovitel: COMPLETE CZ, spol. s r.o.
IČ: 2707829
Objednatel: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
IČ: 68378050

Místo instalace zařízení: ÚSTAV MOLEKULÁRNÍ GENETIKY, ul. Vídeňská 1083, Praha 4

Množství	Typ Zařízení		Specifikace servisního programu	Termín plnění
	Místo instalace Zařízení	Výrobní číslo		
1	AERMEC, model NRB3600X [®] DL J [®] 00		Pravidelná servisní prohlídka Zařízení	2x ročně
			Kontrola těsnosti chladicího okruhu dle Nařízení č. 573/2024 včetně zápisu do evidenční knihy Zařízení	2x ročně
			Čištění kondenzátorů / suchých chladičů - vysokotlaké mytí nebo čištění tlakovým vzduchem	1x ročně
			Čištění kondenzátorů / suchých chladičů - mechanické čištění	1x ročně
	Víděnská 1083, Praha 4		Telefonická asistence	pracovní dny 7-20hod do 2 hodin
	comm: 682533 2401006160750001		Zpětné zavolání	pracovní dny 7-20hod do 2 hodin
			Vzdálená on-line servisní podpora	pracovní dny 7-20hod
			Servisní pohotovost	24/7/365
			Nástup k servisnímu zásahu	do 48 hodin