

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

PS ve vlastnictví odběratele

č. OM: **B120-778/**

Název OM: Strmá 1013/3

č.PM: **7122**

1. Místo předání

Pro ÚT v místě: *DPS Strmá 1013/3*

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele:

ano /ne

Odběrné tepelné zařízení (rozvody) jsou majetkem odběratele:

ano /ne

Pro TUV v místě: *PS Strmá 1013/3*

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele:

ano /ne

Odběrné tepelné zařízení (rozvody) jsou majetkem odběratele:

ano /ne

*Odběratel prohlašuje, že má vyřešena všechna vlastnická práva u společných rozvodů v domě (objektu),
jestliže tepelné zařízení dodavatele nenavazuje přímo na tepelné zařízení (rozvody) odběratele.*

2. Parametry dodávané teplonosné látky

Teplonosná látka	ÚT/TV	TUV
Maximální teplota přívodu v otopném období:		°C
Maximální teplota přívodu mimo otopné období:		°C
Teplota zpátečky nesmí překročit :		°C
Tlak v přívodní větvi v místě napojení v otopném období:		MPa
Tlak v přívodní větvi v místě napojení mimo otopné období:		MPa

Pro teplotu TUV platí rozmezí 45-60°C, není-li dohodnuto jinak. Tlak ve vratné větvi je závislý na tlakové ztrátě potrubních rozvodů

3. Měření

Dodávka tepla pro ÚT je měřena v místě: *DPS Strmá 1013/3 (společné měření ÚT+TUV)*

a měří objekty: Strmá 1013/3

Dodávka tepla pro TUV je měřena v místě: *DPS Strmá 1013/3 (společné měření ÚT+TUV)*

a měří objekty (NTP/~~VTP~~) Strmá 1013/3

Dodávka tepelné energie je měřena stanoveným měřidlem tepla.

Dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje těchto měřících zařízení budou použity jako podklady pro vyúčtování dodávky, v případě poruchy provede dodavatel vyúčtování náhradním výpočtem dle Všeobecných obchodních a dodacích podmínek.

V Ostravě dne :

.....
dodavatel
Ing. Jan Závorka, MSc.
vedoucí útvaru péče o zákazníky

.....
odběratel
Mgr. Patrik Hujdus, LL.M.
starosta Městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky