



Číslo objednávky uveďte laskavě
na dodacím listu a **faktuře**

č. j.: MMR - 2408/2025-93

Vyřizuje
Telefon

IČO: 660 02 222

Bankovní spojení:

ČNB Praha 1

Účet č.

Zaokrouhluje na celé Kč

Dodavatel: KAREL SEDLÁK - VÝTAHY

IČO: 88850005

Objednáváme:

Havarijní opravu výtahu, výměna řídicího rozvaděče zakončená odbornou prohlídkou a uvedení
do běžného provozu v objektu MMR Na Příkopě 5, Praha 1

Celková cena bez DPH: 364 000,00 Kč

Celková částka DPH: 76 440,00 Kč

Celková cena vč. DPH: 440 440,00 Kč

Místo dodání: Na Příkopě 5, Praha 1

Termín dodání: 3/2025

Číslo úkolu: 3661/5171/32/93

Digitálně podepsal:

14.01.2025 08:17

S pozdravem

ředitelka odboru hospodářské správy

V Praze dne 13.01.2025

Akceptace objednávky dodavatelem:

Dne:

Digitálně
podepsal

Datum: 2025.01.14
10:06:32 +01'00'



KAREL SEDLÁK – VÝTAHY

montáž, revize, opravy a zkoušky zdvihacích zařízení

IČO: 88850005 DIČ: [REDACTED]

Cenový návrh na havarijní opravu výtahu

Umístění výtahu:

Ministerstvo pro místní rozvoj -ČR

Na příkopě 390/5

Praha 1

Cenový návrh na opravu výtahu, z důvodu poškození klíčových komponent rozvaděče.

Po kontrole poruchy výtahu a zjištění rozsahu poškození řídicího rozvaděče, s ohledem na stáří (15 let) a nutný rozsah výměny jednotlivých komponent, navrhuje celkovou výměnu výtahového rozvaděče.

Výměna jednotlivých komponentů stávajícího rozvaděče s nutností úprav (některé díly se již nevyrábí), by cenově přesahovala celkovou výměnu a nezaručovala bezproblémový provoz výtahu.

Navrhované řešení:

Rozvaděč FVRE-S - (výrobce TTC Telsys Praha) s frekvenčním měničem Yaskawa 5,5kW+karta řízení otáček motoru PG-F3, se žlutým kontrolním panelem, skříň 600x1000x250mm, dle EN81-1

Nouzový napájecí zdroj UPS1600VA, pro nouzový pohyb klece při výpadku napájení

Jednotka MKU na kabinu pro řízení displeje DI11 a volby z kabiny výtahu

TFT displej DI11 do kabiny

Maticový displej DI7m do přivolávače v přízemí

Určeno pro výtah se strojovnou 8/8 stanic, 450/1,0 m/s, 2x automatické dveře Sematic, stroj 2,6kW/7,1A nork + ECN413, 2N stávající nouzová komunikace

Úprava elektroinstalace rozvodů v šachtě, ke staničním a kabinovým přivolávačům

Přepojení – demontáž, montáž, seřízení, celková kontrola

Doprava, transporty

Provedení odborné zkoušky po podstatných změnách

Cena: 364.000,- Kč bez DPH 21%

Termín dodání od zaslání závazné objednávky :

- rozvaděč výroba: 5 - 6 týdnů
- instalace-přepojení 1-2 týdny

V Průhonicích dne 08.01.2025

Karel Sedlák

Karel Sedlák
Montáž, opravy, revize a zkoušky
zdvihacích zařízení

