

LEGENDA:

- chránička (trubka plastová ohebná)
- venkovní vedení NN ve stávající trase
- kabelové vedení NN projekt. v nové trase
- kabelové vedení NN ve stávající trase
- venkovní vedení VN ve stávající trase
- rozpojovací skříň stávající
- pojistková skříň projektovaná / stávající
- spojka projektovaná
- uzemnění projektované / stávající

- LEGENDA SÍTÍ:
- telefon
 - vodovod
 - kanalizace
 - plynovod

Základní údaje:

Prostory z hlediska úrazu el.proudem : nebezpečné
 Strídavá síť nn: 3+PEN, stříd., 50Hz, 400/230V/TN-C
 Strídavá síť vn: 3, stříd., 50Hz, 22kV/IT
 Námrazová oblast: NI (do 1kg) Větrová oblast : II do 25
 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí rozvodných el.zarizeních do 1000V i nad 1000V:
 - polohou, dle PNE 33 0000-1, 5V, čl. 3.2.2.1.
 - izolací, dle PNE 33 000-1, 5V, čl. 3.2.2.4.
 Ochrana před úrazem el.proudem při poruše v prostorách nebezpečných:
 na straně VN - zemněním, dle PNE 33 0000-1, 5V, čl. 3.4.3.1.
 na straně NN - automatickým odpojením od zdroje nadproudovými ochrannými přístroji,
 dle PNE 33 0000-1, 5V čl.3.3.2.5.
 Vnější vlivy působící na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy:
 - stanovuje PNE 330000-2, tabulka č.6 a č.7

UPOZORNĚNÍ:

Všechny podzemní sítě jsou zakresleny pouze orientačně. Před zahájením zemních prací je nutno nechat vytyčit všechna podzemní vedení a v jejich blízkosti provádět výkopové práce pouze ručně.

