

Příloha č. 2 k SoD Č.j.: VS-7626-5/ČJ-2025-802154-VERZAK -popis zařízení klimatizačních jednotek a vzduchotechniky

VZDUCHOTECHNIKA					
Pořadí	Výrobce	Typ	Četnost za období		Umístění strojovny VZT
	KOVONA	RDK 02-2-03-15/15-00	3xročně		Věžnice Pardubice
			*práce provedeny (potřebné zaškrtni)		
1.	servisní práce	1. Rotační výměník – kontrola směru otočení, hliníkových oštín, řemenu pohonu, těsnosti obvodu, napínací klapky, případně provést opravu nebo výměnu jednotlivých elementů RV.	ano	ne	Objekt č.28, místnost 108
		2. Vyčištění a seřízení regul.klapek na vzduchovodech od nečistot.	ano	ne	
		3. Výměna filtračních rohoží.	ano	ne	
		4. Výměna v případě, že klín.řemeny budou popraskané nebo přetržené.	ano	ne	
		5. Kontrola a seřízení servopohonů jednou za ½ roku.	ano	ne	
		6. Upnutí ložiskových tlumičů, v případě porušení pevnosti – vyměnit.	ano	ne	
		7. Kontrola listových klapek a jejich funkce.	ano	ne	
Závady v bodech:					
Pořadí	Výrobce	Typ	Četnost za období		Umístění strojovny VZT
	KOVONA	RDK 08-1-03-08/08-99	3xročně		Věžnice Pardubice
			*práce provedeny (potřebné zaškrtni)		
2.	servisní práce	1. Rotační výměník – kontrola směru otočení, hliníkových oštín, řemenu pohonu, těsnosti obvodu, napínací klapky, případně provést opravu nebo výměnu jednotlivých elementů RV.	ano	ne	Objekt č.28, místnost 216
		2. Vyčištění a seřízení regul.klapek na vzduchovodech od nečistot.	ano	ne	
		3. Výměna filtračních rohoží.	ano	ne	
		4. Výměna v případě, že klín.řemeny budou popraskané nebo přetržené.	ano	ne	
		5. Kontrola a seřízení servopohonů jednou za ½ roku.	ano	ne	
		6. Upnutí ložiskových tlumičů, v případě porušení pevnosti – vyměnit.	ano	ne	
		7. Kontrola listových klapek a jejich funkce.	ano	ne	
Závady v bodech:					
Pořadí	Výrobce	Typ	Četnost za období		Umístění strojovny VZT
	VTS CLIMA	CVP2 FK EU4	3xročně		Věžnice Pardubice
			*práce provedeny (potřebné zaškrtni)		
3.	servisní práce	1. Rotační výměník – kontrola směru otočení, hliníkových oštín, řemenu pohonu, těsnosti obvodu, napínací klapky, případně provést opravu nebo výměnu jednotlivých elementů RV.	ano	ne	Objekt č.41, místnost 102
		2. Vyčištění a seřízení regul.klapek na vzduchovodech od nečistot.	ano	ne	
		3. Výměna filtračních rohoží.	ano	ne	
		4. Výměna v případě, že klín.řemeny budou popraskané nebo přetržené.	ano	ne	
		5. Kontrola a seřízení servopohonů jednou za ½ roku.	ano	ne	
		6. Upnutí ložiskových tlumičů, v případě porušení pevnosti – vyměnit.	ano	ne	
		7. Kontrola listových klapek a jejich funkce.	ano	ne	
Závady v bodech:					

