

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY						
Pořadí	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Umístění venkovní
	TOSHIBA	303P1077	RAV-SM563AT-E	R410A - 1 kg	2xročně	Věžnice Pardubice
				*práce provedeny(potřebné zaškrtni)		
1.	servisní práce		1. Vyčištění lamel kondenzátoru	ano	ne	střecha objektu č. 22
			2. Vyčištění ventilátoru	ano	ne	
			3. Kontrola uchycení el.vodičů, jejich izolace	ano	ne	
			4. Kontrola úniku chladiva	ano	ne	
			5. Kontrola celkového tech.stavu, nátěrů, izolace	ano	ne	
			6. Autorestart	ano	ne	
	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	počet vnitřních	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky
	TOSHIBA	32300438	RAV-SM566 KRT-E	1	2xročně	Věžnice Pardubice
	servisní práce		8. Vyčištění/výměna vzduchového filtru	ano	ne	Objekt č. 1 místnost č.: 103 (serverovna)
			9. Vyčištění výparníků a kondenzační vany dezinfekčním prostředkem	ano	ne	
10. Vyčištění povrchu jednotky a výdechových lamel od prachu, odtok.potrubí			ano	ne		
11. Kontrola funkce ovládání			ano	ne		
12. Kontrola funkce naklápěná klapky			ano	ne		
13. Kontrola funkce ventilátoru			ano	ne		
14. Kontrola úniku chladiva			ano	ne		
15. Kontrola teploty výstupního vzduchu			ano	ne		
16. Vizualní kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky	ano	ne				
Závady v bodech:						
Pořadí	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Umístění venkovní
	TOSHIBA	303P1082	RAV-SM563AT-E	R410A - 1 kg	2xročně	Věžnice Pardubice
				*práce provedeny(potřebné zaškrtni)		
2.	servisní práce		1. Vyčištění lamel kondenzátoru	ano	ne	střecha objektu č. 22
			2. Vyčištění ventilátoru	ano	ne	
			3. Kontrola uchycení el.vodičů, jejich izolace	ano	ne	
			4. Kontrola úniku chladiva	ano	ne	
			5. Kontrola celkového tech.stavu, nátěrů, izolace	ano	ne	
			6. Autorestart	ano	ne	
	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	počet vnitřních	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky
	TOSHIBA	32300886	RAV-SM566 KRT-E	1	2xročně	Věžnice Pardubice
	servisní práce		8. Vyčištění/výměna vzduchového filtru	ano	ne	Objekt č. 1 místnost č.: 103 (serverovna)
			9. Vyčištění výparníků a kondenzační vany dezinfekčním prostředkem	ano	ne	
10. Vyčištění povrchu jednotky a výdechových lamel od prachu, odtok.potrubí			ano	ne		
11. Kontrola funkce ovládání			ano	ne		
12. Kontrola funkce naklápěná klapky			ano	ne		
13. Kontrola funkce ventilátoru			ano	ne		
14. Kontrola úniku chladiva			ano	ne		
15. Kontrola teploty výstupního vzduchu			ano	ne		
16. Vizualní kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky	ano	ne				
Závady v bodech:						
Pořadí	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Umístění venkovní
	TOSHIBA	2400019	RAS-18SA-ES	R410A - 1,65 kg	2xročně	Věžnice Pardubice
				*práce provedeny(potřebné zaškrtni)		
3.	servisní práce		1. Vyčištění lamel kondenzátoru	ano	ne	střecha objektu č. 22
			2. Vyčištění ventilátoru	ano	ne	
			3. Kontrola uchycení el.vodičů, jejich izolace	ano	ne	
			4. Kontrola úniku chladiva	ano	ne	
			5. Kontrola celkového tech.stavu, nátěrů, izolace	ano	ne	
			6. Autorestart	ano	ne	
	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	počet vnitřních	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky
	TOSHIBA	92500034	RAS-18SKP-ES	1	2xročně	Věžnice Pardubice
	servisní práce		8. Vyčištění/výměna vzduchového filtru	ano	ne	Objekt č. 1 místnost č.: 202A (operační středisko)
			9. Vyčištění výparníků a kondenzační vany dezinfekčním prostředkem	ano	ne	
10. Vyčištění povrchu jednotky a výdechových lamel od prachu, odtok.potrubí			ano	ne		
11. Kontrola funkce ovládání			ano	ne		
12. Kontrola funkce naklápěná klapky			ano	ne		
13. Kontrola funkce ventilátoru			ano	ne		
14. Kontrola úniku chladiva			ano	ne		
15. Kontrola teploty výstupního vzduchu			ano	ne		
16. Vizualní kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky	ano	ne				

Závady v bodech:

Pořadí	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Umístění venkovní
	<b>TOSHIBA</b>	<b>62303766</b>	<b>RAS-10BAV-E</b>	R410A - 0,52 kg	2xročně	Věžnice Pardubice
				*práce provedeny(potřebné zaškrtni)		
4.	servisní práce		1. Vyčištění lamel kondenzátoru	ano	ne	střecha objektu č. 22
			2. Vyčištění ventilátoru	ano	ne	
			3. Kontrola uchycení el.vodičů, jejich izolace	ano	ne	
			4. Kontrola úniku chladiva	ano	ne	
			5. Kontrola celkového tech.stavu, nátěrů, izolace	ano	ne	
			6. Autorestart	ano	ne	
	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	počet vnitřních	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky
	<b>TOSHIBA</b>	<b>62301974</b>	<b>RAS-10BKV-E</b>	1	2xročně	Věžnice Pardubice
	servisní práce		8. Vyčištění/výměna vzduchového filtru	ano	ne	Objekt č. 1 místnost č.: 202B (VISS)
			9. Vyčištění výparníků a kondenzační vany dezinfekčním prostředkem	ano	ne	
10. Vyčištění povrchu jednotky a výdechových lamel od prachu, odtok.potrubí			ano	ne		
11. Kontrola funkce ovládání			ano	ne		
12. Kontrola funkce naklápěcí klapky			ano	ne		
13. Kontrola funkce ventilátoru			ano	ne		
14. Kontrola úniku chladiva			ano	ne		
15. Kontrola teploty výstupního vzduchu			ano	ne		
16. Vizualní kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky	ano	ne				
Závady v bodech:						
Pořadí	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Umístění venkovní
	<b>TOSHIBA</b>	<b>12500307</b>	<b>RAS-13S2AH-ES2</b>	R410A - 1,05 kg	2xročně	Věžnice Pardubice
				*práce provedeny(potřebné zaškrtni)		
5.	servisní práce		1. Vyčištění lamel kondenzátoru	ano	ne	střecha objektu č. 22
			2. Vyčištění ventilátoru	ano	ne	
			3. Kontrola uchycení el.vodičů, jejich izolace	ano	ne	
			4. Kontrola úniku chladiva	ano	ne	
			5. Kontrola celkového tech.stavu, nátěrů, izolace	ano	ne	
			6. Autorestart	ano	ne	
	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	počet vnitřních	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky
	<b>TOSHIBA</b>	<b>12500465</b>	<b>RAS-13SKHP-ES2</b>	1	2xročně	Věžnice Pardubice
	servisní práce		8. Vyčištění/výměna vzduchového filtru	ano	ne	Objekt č. 22 místnost č.: 101 (vestibul hl.vstupu)
			9. Vyčištění výparníků a kondenzační vany dezinfekčním prostředkem	ano	ne	
10. Vyčištění povrchu jednotky a výdechových lamel od prachu, odtok.potrubí			ano	ne		
11. Kontrola funkce ovládání			ano	ne		
12. Kontrola funkce naklápěcí klapky			ano	ne		
13. Kontrola funkce ventilátoru			ano	ne		
14. Kontrola úniku chladiva			ano	ne		
15. Kontrola teploty výstupního vzduchu			ano	ne		
16. Vizualní kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky	ano	ne				
Závady v bodech:						
Pořadí	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Umístění venkovní
	<b>DAIKIN</b>	<b>T080849</b>	<b>RXF35A</b>	R32 - 0,55 kg	2xročně	Věžnice Pardubice
				*práce provedeny(potřebné zaškrtni)		
6.	servisní práce	6255320/0001M2100013	1. Vyčištění lamel kondenzátoru	ano	ne	střecha objektu č. 22
			2. Vyčištění ventilátoru	ano	ne	
			3. Kontrola uchycení el.vodičů, jejich izolace	ano	ne	
			4. Kontrola úniku chladiva	ano	ne	
			5. Kontrola celkového tech.stavu, nátěrů, izolace	ano	ne	
			6. Autorestart	ano	ne	
	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	počet vnitřních	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky
	<b>DAIKIN</b>	<b>T065805</b>	<b>FTXF35A</b>	1	2xročně	Věžnice Pardubice
	servisní práce	6255320/0001M2100013	8. Vyčištění/výměna vzduchového filtru	ano	ne	Objekt č. 22 místnost č.: 102 (strážnice)
			9. Vyčištění výparníků a kondenzační vany dezinfekčním prostředkem	ano	ne	
10. Vyčištění povrchu jednotky a výdechových lamel od prachu, odtok.potrubí			ano	ne		
11. Kontrola funkce ovládání			ano	ne		
12. Kontrola funkce naklápěcí klapky			ano	ne		
13. Kontrola funkce ventilátoru			ano	ne		
14. Kontrola úniku chladiva			ano	ne		
15. Kontrola teploty výstupního vzduchu			ano	ne		
16. Vizualní kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky	ano	ne				
Závady v bodech:						

Pořadí	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Umístění venkovní	
	<b>TOSHIBA</b>	<b>92500825</b>	<b>RAV-GM561ATP-E</b>	R32 - 0,9 kg	2xročně	Věžnice Pardubice	
				*práce provedeny (potřebné zaškrtni)			
7.	6255320/0001M2100010	servisní práce	1. Vyčištění lamel kondenzátoru	ano	ne	plášť objektu č.41 (pásmo)	
			2. Vyčištění ventilátoru	ano	ne		
			3. Kontrola uchycení el.vodičů, jejich izolace	ano	ne		
			4. Kontrola úniku chladiva	ano	ne		
			5. Kontrola celkového tech.stavu, nátěrů, izolace	ano	ne		
			6. Autorestart	ano	ne		
		<b>Název zařízení</b>	<b>Výrobní číslo</b>	<b>Typ</b>	<b>počet vnitřních</b>	<b>Četnost za období</b>	<b>Umístění vnitřní jednotky</b>
		<b>TOSHIBA</b>	<b>92700006</b>	<b>RAV-RM561CTP-E</b>	1	2xročně	Věžnice Pardubice
	6255320/0001M2100010	servisní práce	8. Vyčištění/výměna vzduchového filtru	ano	ne	Objekt č. 41 místnost č.: 107 (jídlna zaměstnanci)	
			9. Vyčištění výparníků a kondenzační vany dezinfekčním prostředkem	ano	ne		
10. Vyčištění povrchu jednotky a výdechových lamel od prachu, odtok.potrubí			ano	ne			
11. Kontrola funkce ovládání			ano	ne			
12. Kontrola funkce naklápěcí klapek			ano	ne			
13. Kontrola funkce ventilátoru			ano	ne			
14. Kontrola úniku chladiva			ano	ne			
15. Kontrola teploty výstupního vzduchu			ano	ne			
16. Vizualní kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky	ano	ne					
Závady v bodech:							
Pořadí	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Umístění venkovní	
	<b>MITSUBISHI</b>	<b>4000114</b>	<b>MUCF-A18WV</b>	R410A - 1,45 kg	2xročně	Věžnice Pardubice	
				*práce provedeny (potřebné zaškrtni)			
8.		servisní práce	1. Vyčištění lamel kondenzátoru	ano	ne	plášť objektu č.41 (od tenisového kurtu)	
			2. Vyčištění ventilátoru	ano	ne		
			3. Kontrola uchycení el.vodičů, jejich izolace	ano	ne		
			4. Kontrola úniku chladiva	ano	ne		
			5. Kontrola celkového tech.stavu, nátěrů, izolace	ano	ne		
			6. Autorestart	ano	ne		
		<b>Název zařízení</b>	<b>Výrobní číslo</b>	<b>Typ</b>	<b>počet vnitřních</b>	<b>Četnost za období</b>	<b>Umístění vnitřní jednotky</b>
		<b>MITSUBISHI</b>	<b>4000372</b>	<b>MCF-A18WV</b>	1	2xročně	Věžnice Pardubice
		servisní práce	8. Vyčištění/výměna vzduchového filtru	ano	ne	Objekt č. 41 místnost č.: 107 (jídlna zaměstnanci)	
			9. Vyčištění výparníků a kondenzační vany dezinfekčním prostředkem	ano	ne		
10. Vyčištění povrchu jednotky a výdechových lamel od prachu, odtok.potrubí			ano	ne			
11. Kontrola funkce ovládání			ano	ne			
12. Kontrola funkce naklápěcí klapek			ano	ne			
13. Kontrola funkce ventilátoru			ano	ne			
14. Kontrola úniku chladiva			ano	ne			
15. Kontrola teploty výstupního vzduchu			ano	ne			
16. Vizualní kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky	ano	ne					
Závady v bodech:							
Pořadí	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Umístění venkovní	
	<b>DAIKIN</b>	<b>G010200</b>	<b>RX35KM</b>	R410A - 0,94 kg	2xročně	Věžnice Pardubice	
				*práce provedeny (potřebné zaškrtni)			
9.	6255230/0001M2100004	servisní práce	1. Vyčištění lamel kondenzátoru	ano	ne	ohradní zeď vedle objektu č.36 (věž č. 1)	
			2. Vyčištění ventilátoru	ano	ne		
			3. Kontrola uchycení el.vodičů, jejich izolace	ano	ne		
			4. Kontrola úniku chladiva	ano	ne		
			5. Kontrola celkového tech.stavu, nátěrů, izolace	ano	ne		
			6. Autorestart	ano	ne		
		<b>Název zařízení</b>	<b>Výrobní číslo</b>	<b>Typ</b>	<b>počet vnitřních</b>	<b>Četnost za období</b>	<b>Umístění vnitřní jednotky</b>
		<b>DAIKIN</b>	<b>G006301</b>	<b>FTX35KM</b>	1	2xročně	Věžnice Pardubice
	6255230/0001M2100004	servisní práce	8. Vyčištění/výměna vzduchového filtru	ano	ne	Objekt č. 36 místnost č.: 201 (strážnice)	
			9. Vyčištění výparníků a kondenzační vany dezinfekčním prostředkem	ano	ne		
10. Vyčištění povrchu jednotky a výdechových lamel od prachu, odtok.potrubí			ano	ne			
11. Kontrola funkce ovládání			ano	ne			
12. Kontrola funkce naklápěcí klapek			ano	ne			
13. Kontrola funkce ventilátoru			ano	ne			
14. Kontrola úniku chladiva			ano	ne			
15. Kontrola teploty výstupního vzduchu			ano	ne			
16. Vizualní kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky	ano	ne					
Závady v bodech:							

Pořadí	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Umístění venkovní
	DAIKIN	G010193	RX35KM	R410A - 0,94 kg	2xročně	Věžnice Pardubice
				*práce provedeny (potřebné zaškrtni)		
10.	6255230/0001M2100005	servisní práce	1. Vyčištění lamel kondenzátoru	ano	ne	ohradní zeď vedle objektu č.37 (věž č. 2)
			2. Vyčištění ventilátoru	ano	ne	
			3. Kontrola uchycení el.vodičů, jejich izolace	ano	ne	
			4. Kontrola úniku chladiva	ano	ne	
			5. Kontrola celkového tech.stavu, nátěrů, izolace	ano	ne	
			6. Autorestart	ano	ne	
	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	počet vnitřních	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky
	DAIKIN	G006732	FTX35KM	1	2xročně	Věžnice Pardubice
	6255230/0001M2100005	servisní práce	8. Vyčištění/výměna vzduchového filtru	ano	ne	Objekt č. 37 místnost č.: 201 (strážnice)
			9. Vyčištění výparníků a kondenzační vany dezinfekčním prostředkem	ano	ne	
10. Vyčištění povrchu jednotky a výdechových lamel od prachu, odtok.potrubí			ano	ne		
11. Kontrola funkce ovládání			ano	ne		
12. Kontrola funkce naklápěcí klapek			ano	ne		
13. Kontrola funkce ventilátoru			ano	ne		
14. Kontrola úniku chladiva			ano	ne		
15. Kontrola teploty výstupního vzduchu	ano	ne				
16. Vizualní kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky	ano	ne				
Závady v bodech:						
Pořadí	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Umístění venkovní
	DAIKIN	G007660	RX35KM	R410A - 0,94 kg	2xročně	Věžnice Pardubice
				*práce provedeny (potřebné zaškrtni)		
11.	6255230/0001M2100006	servisní práce	1. Vyčištění lamel kondenzátoru	ano	ne	ohradní zeď vedle objektu č.38 (věž č. 3)
			2. Vyčištění ventilátoru	ano	ne	
			3. Kontrola uchycení el.vodičů, jejich izolace	ano	ne	
			4. Kontrola úniku chladiva	ano	ne	
			5. Kontrola celkového tech.stavu, nátěrů, izolace	ano	ne	
			6. Autorestart	ano	ne	
	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	počet vnitřních	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky
	DAIKIN	G006721	FTX35KM	1	2xročně	Věžnice Pardubice
	6255230/0001M2100006	servisní práce	8. Vyčištění/výměna vzduchového filtru	ano	ne	Objekt č. 38 místnost č.: 201 (strážnice)
			9. Vyčištění výparníků a kondenzační vany dezinfekčním prostředkem	ano	ne	
10. Vyčištění povrchu jednotky a výdechových lamel od prachu, odtok.potrubí			ano	ne		
11. Kontrola funkce ovládání			ano	ne		
12. Kontrola funkce naklápěcí klapek			ano	ne		
13. Kontrola funkce ventilátoru			ano	ne		
14. Kontrola úniku chladiva			ano	ne		
15. Kontrola teploty výstupního vzduchu	ano	ne				
16. Vizualní kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky	ano	ne				
Závady v bodech:						
Pořadí	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Umístění venkovní
	DAIKIN	G010163	RX35KMV1B	R410A - 0,95 kg	2xročně	Věžnice Pardubice
				*práce provedeny (potřebné zaškrtni)		
12.	6255230/0001M2100007	servisní práce	1. Vyčištění lamel kondenzátoru	ano	ne	plášť objektu č.25
			2. Vyčištění ventilátoru	ano	ne	
			3. Kontrola uchycení el.vodičů, jejich izolace	ano	ne	
			4. Kontrola úniku chladiva	ano	ne	
			5. Kontrola celkového tech.stavu, nátěrů, izolace	ano	ne	
			6. Autorestart	ano	ne	
	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	počet vnitřních	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky
	DAIKIN	G006282	FTX25KMV1B	1	2xročně	Věžnice Pardubice
	6255230/0001M2100007	servisní práce	8. Vyčištění/výměna vzduchového filtru	ano	ne	Objekt č. 25 místnost č.: 119 (recepcce/ordinace)
			9. Vyčištění výparníků a kondenzační vany dezinfekčním prostředkem	ano	ne	
10. Vyčištění povrchu jednotky a výdechových lamel od prachu, odtok.potrubí			ano	ne		
11. Kontrola funkce ovládání			ano	ne		
12. Kontrola funkce naklápěcí klapek			ano	ne		
13. Kontrola funkce ventilátoru			ano	ne		
14. Kontrola úniku chladiva			ano	ne		
15. Kontrola teploty výstupního vzduchu	ano	ne				
16. Vizualní kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky	ano	ne				
Závady v bodech:						

Pořadí	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Umístění venkovní
	DAIKIN	G004442	RX25KMV1B	R410A - 0,70 kg	2xročně	Věžnice Pardubice
				*práce provedeny(potřebné zaškrtni)		
13	6255230/0001M2100008	servisní práce	1. Vyčištění lamel kondenzátoru	ano	ne	plášť objektu č.25
			2. Vyčištění ventilátoru	ano	ne	
			3. Kontrola uchycení el.vodičů, jejich izolace	ano	ne	
			4. Kontrola úniku chladiva	ano	ne	
			5. Kontrola celkového tech.stavu, nátěrů, izolace	ano	ne	
			6. Autorestart	ano	ne	
	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	počet vnitřních	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky
	DAIKIN	G000891	FTX25KMV1B	1	2xročně	Věžnice Pardubice
	6255230/0001M2100008	servisní práce	8. Vyčištění/výměna vzduchového filtru	ano	ne	Objekt č. 25 místnost č.: 120 (ordinace)
			9. Vyčištění výparníků a kondenzační vany dezinfekčním prostředkem	ano	ne	
			10. Vyčištění povrchu jednotky a výdechových lamel od prachu, odtok.potrubí	ano	ne	
			11. Kontrola funkce ovládání	ano	ne	
			12. Kontrola funkce naklápěná klapky	ano	ne	
13. Kontrola funkce ventilátoru			ano	ne		
14. Kontrola úniku chladiva	ano	ne				
15. Kontrola teploty výstupního vzduchu	ano	ne				
16. Vizualní kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky	ano	ne				
Závady v bodech:						
Pořadí	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Umístění venkovní
	DAIKIN	G000542	RX25KMV1B	R410A - 0,70 kg	2xročně	Věžnice Pardubice
				*práce provedeny(potřebné zaškrtni)		
14	6255230/0001M2100009	servisní práce	1. Vyčištění lamel kondenzátoru	ano	ne	plášť objektu č.25
			2. Vyčištění ventilátoru	ano	ne	
			3. Kontrola uchycení el.vodičů, jejich izolace	ano	ne	
			4. Kontrola úniku chladiva	ano	ne	
			5. Kontrola celkového tech.stavu, nátěrů, izolace	ano	ne	
			6. Autorestart	ano	ne	
	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	počet vnitřních	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky
	DAIKIN	G004124	FTX25KMV1B	1	2xročně	Věžnice Pardubice
	6255230/0001M2100009	servisní práce	8. Vyčištění/výměna vzduchového filtru	ano	ne	Objekt č. 25 místnost č.: 117 (zubní ordinace)
			9. Vyčištění výparníků a kondenzační vany dezinfekčním prostředkem	ano	ne	
			10. Vyčištění povrchu jednotky a výdechových lamel od prachu, odtok.potrubí	ano	ne	
			11. Kontrola funkce ovládání	ano	ne	
			12. Kontrola funkce naklápěná klapky	ano	ne	
13. Kontrola funkce ventilátoru			ano	ne		
14. Kontrola úniku chladiva	ano	ne				
15. Kontrola teploty výstupního vzduchu	ano	ne				
16. Vizualní kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky	ano	ne				
Závady v bodech:						
Pořadí	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Umístění venkovní
	MITSUBISHI	91C07643TR	MUZ-HR25VF	R32 - 0,66 kg	2xročně	Věžnice Pardubice
				*práce provedeny(potřebné zaškrtni)		
15	6255230/0001M2100011	servisní práce	1. Vyčištění lamel kondenzátoru	ano	ne	plášť objektu č.25
			2. Vyčištění ventilátoru	ano	ne	
			3. Kontrola uchycení el.vodičů, jejich izolace	ano	ne	
			4. Kontrola úniku chladiva	ano	ne	
			5. Kontrola celkového tech.stavu, nátěrů, izolace	ano	ne	
			6. Autorestart	ano	ne	
	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	počet vnitřních	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky
	MITSUBISHI	OE011842TR	MSZ-HR25VF	1	2xročně	Věžnice Pardubice
	6255230/0001M2100011	servisní práce	8. Vyčištění/výměna vzduchového filtru	ano	ne	Objekt č. 25 místnost č.: 113 (ordinace vedoucího lékaře)
			9. Vyčištění výparníků a kondenzační vany dezinfekčním prostředkem	ano	ne	
			10. Vyčištění povrchu jednotky a výdechových lamel od prachu, odtok.potrubí	ano	ne	
			11. Kontrola funkce ovládání	ano	ne	
			12. Kontrola funkce naklápěná klapky	ano	ne	
13. Kontrola funkce ventilátoru			ano	ne		
14. Kontrola úniku chladiva	ano	ne				
15. Kontrola teploty výstupního vzduchu	ano	ne				
16. Vizualní kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky	ano	ne				
Závady v bodech:						

Pořadí	Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	Typ chladiva - hmotnost	Četnost za období	Umístění venkovní	
	MITSUBISHI	91C07678TR	MUZ-HR25VF	R32 - 0,66 kg	2xročně	Věžnice Pardubice	
				*práce provedeny (potřebné zaškrtni)			
16	6255230/0001M2100012	servisní práce	1. Vyčištění lamel kondenzátoru	ano	ne	plášť objektu č.25	
			2. Vyčištění ventilátoru	ano	ne		
			3. Kontrola uchycení el.vodičů, jejich izolace	ano	ne		
			4. Kontrola úniku chladiva	ano	ne		
			5. Kontrola celkového tech.stavu, nátěrů, izolace	ano	ne		
			6. Autorestart	ano	ne		
		Název zařízení	Výrobní číslo	Typ	počet vnitřních	Četnost za období	Umístění vnitřní jednotky
		MITSUBISHI	OE029599TR	MSZ-HR25VF	1	2xročně	Věžnice Pardubice
	6255230/0001M2100012	servisní práce	8. Vyčištění/výměna vzduchového filtru	ano	ne	Objekt č. 25 místnost č.: 136 (lékárna)	
			9. Vyčištění výparníků a kondenzační vany dezinfekčním prostředkem	ano	ne		
			10. Vyčištění povrchu jednotky a výdechových lamel od prachu, odtok.potrubí	ano	ne		
			11. Kontrola funkce ovládání	ano	ne		
			12. Kontrola funkce naklápěná klapky	ano	ne		
			13. Kontrola funkce ventilátoru	ano	ne		
				14. Kontrola úniku chladiva	ano	ne	
				15. Kontrola teploty výstupního vzduchu	ano	ne	
			16. Vizuální kontrola přívodních kabelů a zavěšení celé jednotky	ano	ne		
Závady v bodech:							