

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ PROVOZNÍHO ZABEZPEČENÍ ÚPRAVNÝ VODY GORO PRO ROK 2025 A DÁLE DO ODVOLÁNÍ

Smluvní strany:

Poskytovatel:

GORO, spol.s r.o.

Chrášťany 50

282 01, Chrášťany

Firma je zapsána v OR Měst. soudu v Praze 12.11.1991, odd.C, vložka 4982

IČO: 44265557 DIČ: CZ44265557

Zastoupená: Milanem Haklem, jednatelem

Odběratel:

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

U Nemocnice 3066/1, 690 02, Břeclav

IČO: 00390780 DIČ: CZ00390780

Zastoupená: Ing Petrem Batkou , ředitelem

I. Účelem dodatku je úprava smluvních cen pravidelného servisního zabezpečení pro úpravný vody dle smlouvy z 23.3.2005.

Uživatel	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	
Adresa 1:	U Nemocnice 3066/1,	
Adresa 2:	690 02 Břeclav	
IČ	00390780	
Kontaktní osoba, tel.		

1

Firma GORO, spol. s r.o. se jako výrobce a dodavatel zařízení zavazuje provádět náležitě provozní zabezpečení kompletů na přípravu ultra čisté vody – reverzní osmózy.

Tato smlouva pojednává o pravidelném provozním zabezpečení úpraven vody na oddělení CS (2x ročně) a na oddělení OKB (4x ročně).

Seznam spotřebního materiálu je uveden v příloze „Přehled spotřebního materiálu“.

Oddělení / pracoviště / uživatel v rámci organizace	Roční náklady v Kč	DPH
Mikrobiologie 772, AQUA 200	14.800,-	+21,00%
CS 01 879, MID 300	12.800,-	+21,00%
CS 02 1124, MID 1000	2.800,-	+21,00%
Souhrn	30.400,-	+21,00%

Poskytovatel provozního zabezpečení:

Firma GORO, spol. s r.o. se zavazuje provádět navrhované provozní zabezpečení podle všech údajů, které obsahují přiložené materiály.

Firma GORO, spol. s r.o. poskytuje havarijní servisní zabezpečení do 24 hodin od zaslání závazné objednávky. Havarijní servisní zabezpečení je také možno provést v časovém rozsahu dle dohody s uživatelem zařízení. Havarijní servisní zabezpečení je nad rámec smlouvy o provádění servisního zabezpečení a je řešeno separátními cenovými nabídkami a následnými separátními objednávkami.

Vzhledem k povaze a druhu zboží nelze držet na běžný spotřební materiál záruku (filtrační vložky, náplň iontoměniče). U pracovního výkonu je držena záruka standardně 14 dní a případné poruchy jsou posuzovány v reklamčním řízení.

Vzhledem k povaze výkonu se mohou vyskytovat faktory, které kladnému vyřešení reklamace zabraňují – výkyvy tlaku, výskyt cizích těles, či látek v rozvodu surové vody napájející úpravnu vody apod.

Na základě servisního výkazu bude vystavena faktura se splatností 30. dní od vystavení daňového dokladu.

V Chráštanech, dne 15.1.2025,




Digitální podpis:
15.01.2025 14:11




Majitel a provozovatel zařízení:

Souhlasíme s předloženou smlouvou a objednááme provozní zabezpečení. Smlouva se sjednává pro rok **2025** a dále na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíců.



Datum: 2025.01.20
08:28:56 +01'00'

V Břeclavi, dne

PŘEHLED SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU VČETNĚ NÁKLADŮ NA ZABEZPEČENÍ PROVOZU na rok **2025** a dále do odvolání

Frekvence výměn spotřebního materiálu, kontrola provozních hodnot a případná sanitace je závislá na parametrech zdroje vody, využití celkové kapacity, ale i na závazných předpisech a normách platných pro danou technologii. Firma vždy aktualizuje termín další revize podle skutečně zjištěného stavu. Uživatelům pracujícím podle zvláštních předpisů (ISO) je na přání vystaven zápis o provedeném provozním servisu. Pravidelná výměna spotřebního materiálu má pevná a standardní pravidla. Veškeré údaje jsou evidovány v servisní kartě každého zařízení a ukládány ve firemní databázi. Dodržováním pravidelné péče se zvyšuje spolehlivost a životnost úpravny vody.

Cestovné a pracovní výkony jsou poměrně rozděleny mezi uživatele v regionu, nebo během cesty tak, aby bylo možné zvládnout okruh v daném čase. Pro výměnu spotřebního materiálu na zavolání, mimo dohodnutý termín, nebo opravy platí jiné rozpočty jízdného a pracovního času (viz. příloha – seznam komponentů k možné výměně v rámci oprav)..

Uživatel	Nemocnice Břeclav p.o.	IČ	00390780	číslo	772
Typ úpravny	GORO AQUA 200	Účel použití	laboratorní		
Frekvence výměn spotřebního materiálu	6 měsíců				

Spotřební materiál potřebný k pravidelné výměně (tabulka 1)

	SEZNAM SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU	ks / kp	Cena / ks (l.)	Celkem Kč bez DPH
1	Mechanická filtrační vložka 20"		400,-	800,-
2	Filtrační vložka GAC 20"		900,-	900,-
3	Náplň iontoměniče DEMI v litrech		100,-	1.500,-

Pracovní výkony a cestovné (tabulka 2)

Smluvní vzdálenost v km		Celkem bez DPH	3.000,-
Pracovní výkon v hod.		Celkem bez DPH	600,-
Čas strávený jízdou		Celkem bez DPH	600,-
Cena jednoho pravidelného zabezpečení		7.400,- Kč + 21% DPH	
Celkové roční provozní náklady		14.800,- Kč + 21% DPH	

*Veškeré ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH!

PŘEHLED SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU VČETNĚ NÁKLADŮ NA ZABEZPEČENÍ PROVOZU na rok **2025** a dále do odvolání

Frekvence výměn spotřebního materiálu, kontrola provozních hodnot a případná sanitace je závislá na parametrech zdroje vody, využití celkové kapacity, ale i na závazných předpisech a normách platných pro danou technologii. Firma vždy aktualizuje termín další revize podle skutečně zjištěného stavu. Uživatelům pracujícím podle zvláštních předpisů (ISO) je na přání vystaven zápis o provedeném provozním servisu. Pravidelná výměna spotřebního materiálu má pevná a standardní pravidla. Veškeré údaje jsou evidovány v servisní kartě každého zařízení a ukládány ve firemní databázi. Dodržováním pravidelné péče se zvyšuje spolehlivost a životnost úpravny vody.

Cestovné a pracovní výkony jsou poměrně rozděleny mezi uživatele v regionu, nebo během cesty tak, aby bylo možné zvládnout okruh v daném čase. Pro výměnu spotřebního materiálu na zavolání, mimo dohodnutý termín, nebo opravy platí jiné rozpočty jízdného a pracovního času (viz. příloha – seznam komponentů k možné výměně v rámci oprav).

Uživatel	Nemocnice Břeclav p.o.	IČ	00390780	číslo	879
Typ úpravny	MID 300	Účel použití	sterilizace		
Frekvence výměn spotřebního materiálu	6 měsíců				

Spotřební materiál potřebný k pravidelné výměně (tabulka 1)

	SEZNAM SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU	ks / kp	Cena / ks (l.)	Celkem Kč bez DPH
1	Mechanická filtrační vložka 20"			1.600.-

Pracovní výkony a cestovné (tabulka 2)

Smluvní vzdálenost v km		Celkem bez DPH	3.300,-
Pracovní výkon v hod.		Celkem bez DPH	1.200.-
Čas strávený jízdou		Celkem bez DPH	300,-
Cena jednoho pravidelného zabezpečení		6.400,- Kč + 21% DPH	
Celkové roční provozní náklady		12.800,- Kč + 21% DPH	

*Veškeré ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH!

PŘEHLED SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU VČETNĚ NÁKLADŮ NA ZABEZPEČENÍ PROVOZU na rok **2025** a dále do odvolání

Frekvence výměn spotřebního materiálu, kontrola provozních hodnot a případná sanitace je závislá na parametrech zdroje vody, využití celkové kapacity, ale i na závazných předpisech a normách platných pro danou technologii. Firma vždy aktualizuje termín další revize podle skutečně zjištěného stavu. Uživatelům pracujícím podle zvláštních předpisů (ISO) je na přání vystaven zápis o provedeném provozním servisu. Pravidelná výměna spotřebního materiálu má pevná a standardní pravidla. Veškeré údaje jsou evidovány v servisní kartě každého zařízení a ukládány ve firemní databázi. Dodržováním pravidelné péče se zvyšuje spolehlivost a životnost úpravny vody.

Cestovné a pracovní výkony jsou poměrně rozděleny mezi uživatele v regionu, nebo během cesty tak, aby bylo možné zvládnout okruh v daném čase. Pro výměnu spotřebního materiálu na zavolání, mimo dohodnutý termín, nebo opravy platí jiné rozpočty jízdného a pracovního času (viz. příloha – seznam komponentů k možné výměně v rámci oprav).

Uživatel	Nemocnice Břeclav p.o.	IČ	00390780	číslo	1124
Typ úpravny	MID 100	Účel použití	sterilizace		
Frekvence výměn spotřebního materiálu	6 měsíců				

Spotřební materiál potřebný k pravidelné výměně (tabulka 1)

	SEZNAM SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU	ks / kp	Cena / ks (l.)	Celkem Kč bez DPH
1	Mechanická filtrační vložka 20"			800.-

Pracovní výkony a cestovné (tabulka 2)

Smluvní vzdálenost v km		Celkem bez DPH	-----
Pracovní výkon v hod.		Celkem bez DPH	600.-
Čas strávený jízdou		Celkem bez DPH	-----
Cena jednoho pravidelného zabezpečení		1.400,- Kč + 21% DPH	
Celkové roční provozní náklady		2.800,- Kč + 21% DPH	

*Veškeré ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH!