

ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)		ZL	1
Název stavby	Pořízení a instalace FVE na objektech FIT VUT v Brně - Opakování	Sekce	č. 1
Smlouva	č. objednatele: 012534/2024/00 + 12.07.2024	Název SO / PS	
Objednatel	Vysoké učení technické v Brně		
Zhotovitel	H.P. 36 s.r.o.		
Klasifikace, popis, zdůvodnění a hodnoty změn		přípočty (+) (Kč bez DPH)	odpočty (-) (Kč bez DPH)
Změny nepředvídatelné (§222 odst. 6 ZZVZ)			
Dle přílohy Smlouvy s názvem Technické požadavky požadoval Objednatel instalovat panely na konstrukci, která měla být ukotvená do obvodových stěn objektů tak, aby se zatížení přeneslo mimo plochu samotné střechy. Přímoou pokládku FVE střecha z konstrukčních důvodů neumožňuje. Zhotovitel v průběhu plnění Smlouvy provedl statické posouzení řešených střech objektů. Dle výsledku statického posouzení pak bylo zjištěno, že řešení zamýšlené v Technických požadavcích není možné, jelikož není možné provést přitížení desek střech za osami 9', 12', 15' podél atikového žebra desky. Jedná se o volný konzolový okraj desky, pod kterým se nachází skleněná fasáda a není ničím podepřen. Výsledek statického posouzení přitom navrhuje řešení, které nebude významně zatěžovat plochu samotných střech, spočívající v přitížení v místě sloupů přímo na osách 9', 12', 15'. Touto Variací dochází ke změně požadavku na instalaci panelů na konstrukci ukotvené do obvodových stěn objektů, který je nahrazen požadavkem na instalaci panelů v souladu s řešením navrhovaným ve výsledku statického posouzení. Potřeba změny přitom vzešla až z výsledku statického posouzení, bez kterého tuto potřebu Objednatel nemohl předvídat, a to i s ohledem na atypičnost atiky. Dny navíc0 Příloha0		0,00	0,00
Výše uvedené a popsané změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat i přes značnou pozornost věnovanou přípravě projektu. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
Hodnota prací (Kč bez DPH)		přípočty celkem	odpočty celkem
		0,00	0,00
Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení		NE	NE
Změna má vliv na termíny plnění		NE	NE
Dny navíc		0	
		Datum23.01.2025	
Za Zhotovitele	xxxxxxxxxxxxxx		
Osoba pověřená objednatelem	xxxxxxxxxxxxxx		
Vedoucí odboru facility managementu	xxxxxxxxxxxxxx		